

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 09.09.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	60,04	10,20	265,980	-	-	43,26	5,60	264,170	-	16,78	1,810	0,00	0,00	0,00	4,556
24.10.13	24	-	60,23	10,20	265,960	-	-	43,88	5,60	264,050	-	16,35	1,910	0,00	0,00	0,00	4,450
25.10.13	24	-	59,26	10,20	265,550	-	-	43,66	5,60	263,910	-	15,60	1,640	0,00	0,00	0,00	4,228
26.10.13	24	-	57,43	10,20	267,260	-	-	42,66	5,60	265,690	-	14,77	1,570	0,00	0,00	0,00	4,030
27.10.13	25	-	57,65	10,20	278,930	-	-	43,09	5,60	277,410	-	14,56	1,520	0,00	0,00	0,00	4,145
28.10.13	24	-	57,54	10,20	268,010	-	-	43,20	5,60	266,760	-	14,34	1,250	0,00	0,00	0,00	3,916
29.10.13	24	-	56,41	10,20	268,740	-	-	42,68	5,60	267,430	-	13,73	1,310	0,00	0,00	0,00	3,764
30.10.13	24	-	52,62	10,20	270,190	-	-	36,47	5,60	268,170	-	11,81	0,990	0,00	0,00	0,00	3,246
31.10.13	24	-	46,66	10,20	269,130	-	-	40,81	5,60	269,200	-	10,19	0,960	0,00	0,00	0,00	2,792
01.11.13	24	-	51,80	10,20	269,380	-	-	39,76	5,60	268,030	-	12,04	1,350	0,00	0,00	0,00	3,314
02.11.13	24	-	50,33	10,20	269,830	-	-	38,85	5,60	268,430	-	11,48	1,400	0,00	0,00	0,00	3,169
03.11.13	24	-	50,48	10,20	267,540	-	-	38,81	5,60	265,610	-	11,67	1,930	0,00	0,00	0,00	3,214
04.11.13	24	-	50,11	10,20	269,610	-	-	38,51	5,60	267,630	-	11,60	1,980	0,00	0,00	0,00	3,221
05.11.13	24	-	50,15	10,20	268,500	-	-	38,54	5,60	266,480	-	11,61	2,020	0,00	0,00	0,00	3,217
06.11.13	24	-	50,45	10,20	268,090	-	-	38,63	5,60	266,080	-	11,82	2,010	0,00	0,00	0,00	3,262
07.11.13	24	-	47,08	10,20	267,800	-	-	36,51	5,60	266,460	-	10,57	1,340	0,00	0,00	0,00	2,896
08.11.13	24	-	53,49	10,20	266,870	-	-	40,21	5,60	265,990	-	13,28	0,880	0,00	0,00	0,00	3,595
09.11.13	24	-	53,52	10,20	265,510	-	-	40,08	5,60	265,080	-	13,44	0,430	0,00	0,00	0,00	3,600
10.11.13	24	-	54,59	10,20	265,910	-	-	40,76	5,60	265,190	-	13,83	0,720	0,00	0,00	0,00	3,723
11.11.13	24	-	53,31	10,20	269,590	-	-	40,20	5,60	268,650	-	13,11	0,940	0,00	0,00	0,00	3,590
12.11.13	24	-	54,77	10,20	261,520	-	-	40,41	5,60	260,700	-	14,36	0,820	0,00	0,00	0,00	3,808
13.11.13	24	-	57,73	10,20	250,830	-	-	41,82	5,60	250,020	-	15,91	0,810	0,00	0,00	0,00	4,038
14.11.13	24	-	58,27	10,20	250,310	-	-	42,04	5,60	249,480	-	16,23	0,830	0,00	0,00	0,00	4,115
15.11.13	24	-	58,49	10,20	251,910	-	-	42,27	5,60	251,200	-	16,22	0,710	0,00	0,00	0,00	4,135
16.11.13	24	-	57,65	10,20	259,590	-	-	42,20	5,60	259,010	-	15,45	0,580	0,00	0,00	0,00	4,048
17.11.13	24	-	57,38	10,20	260,480	-	-	42,20	5,60	259,800	-	15,18	0,680	0,00	0,00	0,00	3,998
18.11.13	24	-	56,02	10,20	255,640	-	-	41,14	5,60	255,100	-	14,88	0,540	0,00	0,00	0,00	3,844
19.11.13	24	-	57,31	10,20	240,410	-	-	41,02	5,60	240,200	-	16,29	0,210	0,00	0,00	0,00	3,941
20.11.13	24	-	59,20	10,20	236,040	-	-	41,94	5,60	235,910	-	17,26	0,130	0,00	0,00	0,00	4,091
21.11.13	24	-	56,58	10,20	235,620	-	-	40,73	5,60	235,550	-	15,85	0,070	0,00	0,00	0,00	3,755
22.11.13	24	-	54,39	10,20	236,810	-	-	39,53	5,60	236,170	-	14,86	0,640	0,00	0,00	0,00	3,563
Среднее	24,03	-	54,87	10,20	261,534	-	-	40,83	5,60	260,437	-	14,03	1,096	-	-	-	3,718
Итого	745,0	-	-	-	8107,540	0,000	-	-	-	8073,560	0,000	-	33,980	0,00	0,00	0,00	115,26

Ориентировочно до конца месяца(+) 1970,960 1967,703 3,257 31,13
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2442,381 2427,943 14,439 36,76
Итого за ноябрь 2013 : 7636,119 7613,320 22,799 109,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 08:00	9992,690	-	8383,380	-	0,000	0,000	360,251	
25.11.13 07:00	17212,630	-	15575,770	-	0,000	0,000	461,236	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПОДНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ 7 НОЯ 2013
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ