

Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48511

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 26.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ

Обратн.тр. ПРЭМ

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fg1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fg2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	65,45	7,00	30,110	-	-	36,12	6,50	4,300	-	29,33	25,810	0,00	0,00	0,00	1,815
24.10.13	24	-	65,18	7,00	29,660	-	-	36,47	6,50	4,990	-	28,71	24,670	0,00	0,00	0,00	1,753
25.10.13	24	-	65,37	7,00	27,160	-	-	36,53	6,50	4,880	-	28,84	22,280	0,00	0,00	0,00	1,598
26.10.13	24	-	66,40	7,00	29,820	-	-	37,65	6,50	5,200	-	28,75	24,620	0,00	0,00	0,00	1,784
27.10.13	25	-	66,47	7,00	32,300	-	-	38,50	6,50	5,170	-	27,97	27,130	0,00	0,00	0,00	1,949
28.10.13	24	-	64,25	7,00	26,440	-	-	37,30	6,50	4,510	-	26,80	21,930	0,00	0,00	0,00	1,526
29.10.13	24	-	64,81	7,00	29,120	-	-	37,49	6,50	4,800	-	27,32	24,320	0,00	0,00	0,00	1,706
30.10.13	24	-	64,80	7,00	29,850	-	-	37,62	6,50	4,910	-	27,18	24,940	0,00	0,00	0,00	1,749
31.10.13	24	-	64,36	7,00	29,410	-	-	37,58	6,50	5,320	-	26,78	24,090	0,00	0,00	0,00	1,692
01.11.13	24	-	64,37	7,00	29,050	-	-	37,29	6,50	5,240	-	27,08	23,810	0,00	0,00	0,00	1,673
02.11.13	24	-	64,77	7,00	30,210	-	-	37,54	6,50	5,330	-	27,23	24,880	0,00	0,00	0,00	1,760
03.11.13	24	-	64,70	7,00	29,950	-	-	37,65	6,50	5,370	-	27,05	24,580	0,00	0,00	0,00	1,734
04.11.13	24	-	64,63	7,00	34,210	-	-	38,12	6,50	5,350	-	26,51	28,860	0,00	0,00	0,00	2,006
05.11.13	24	-	64,20	7,00	33,020	-	-	38,39	6,50	5,560	-	25,81	27,460	0,00	0,00	0,00	1,908
06.11.13	24	-	64,30	7,00	34,140	-	-	38,62	6,50	5,640	-	25,68	28,500	0,00	0,00	0,00	1,975
07.11.13	24	-	64,59	7,00	31,610	-	-	38,19	6,50	5,730	-	26,40	25,880	0,00	0,00	0,00	1,820
08.11.13	24	-	64,37	7,00	30,780	-	-	37,23	6,50	5,500	-	27,14	25,280	0,00	0,00	0,00	1,775
09.11.13	24	-	65,41	7,00	32,390	-	-	37,90	6,50	5,560	-	27,51	26,830	0,00	0,00	0,00	1,910
10.11.13	24	-	66,39	7,00	34,860	-	-	39,08	6,50	5,720	-	27,31	29,140	0,00	0,00	0,00	2,092
11.11.13	24	-	63,48	7,00	31,810	-	-	37,53	6,50	5,560	-	25,95	26,250	0,00	0,00	0,00	1,812
12.11.13	24	-	63,21	7,00	29,950	-	-	35,69	6,50	5,170	-	27,52	24,780	0,00	0,00	0,00	1,711
13.11.13	24	-	64,25	7,00	31,600	-	-	37,36	6,50	4,880	-	26,89	26,720	0,00	0,00	0,00	1,849
14.11.13	24	-	63,25	7,00	29,270	-	-	35,97	6,50	5,020	-	27,28	24,250	0,00	0,00	0,00	1,672
15.11.13	24	-	63,81	7,00	28,370	-	-	36,28	6,50	4,580	-	27,53	23,790	0,00	0,00	0,00	1,644
16.11.13	24	-	64,09	7,00	31,450	-	-	36,98	6,50	5,060	-	27,11	26,390	0,00	0,00	0,00	1,826
17.11.13	24	-	63,90	7,00	34,470	-	-	37,74	6,50	5,300	-	26,16	29,170	0,00	0,00	0,00	2,002
18.11.13	24	-	62,36	7,00	29,520	-	-	35,21	6,50	5,300	-	27,15	24,220	0,00	0,00	0,00	1,655
19.11.13	24	-	63,76	7,00	30,740	-	-	36,17	6,50	5,370	-	27,59	25,370	0,00	0,00	0,00	1,767
20.11.13	24	-	65,22	7,00	31,270	-	-	36,86	6,50	5,630	-	28,36	25,640	0,00	0,00	0,00	1,833
21.11.13	24	-	63,25	7,00	29,270	-	-	35,97	6,50	5,020	-	27,28	24,250	0,00	0,00	0,00	1,672
22.11.13	24	-	64,25	7,00	31,600	-	-	37,36	6,50	4,880	-	26,89	26,720	0,00	0,00	0,00	1,849
Среднее	24,03	-	64,50	7,00	30,755	-	-	37,24	6,50	5,189	-	27,26	25,566	-	-	-	1,791
Итого	745,0	-	-	-	953,410	0,000	-	-	-	160,850	0,000	-	792,560	0,00	0,00	0,00	55,52

Ориентировочно до конца месяца(+)

249,509

41,783

207,726

14,40

Корректировка за прошлый месяц (-)

276,261

41,606

234,656

16,25

Итого за ноябрь 2013 :

926,657

161,027

765,630

53,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
25.10.13 19:00	3180,340	-	846,500	-	0,000	0,000	176,774	
21.11.13 12:00	4005,860	-	987,150	-	0,000	0,000	224,751	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ