

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал							
23.10.13	24	-	59,12	10,20	271,740	-	-	42,87	5,60	271,740	-	16,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,434
24.10.13	24	-	59,30	10,20	267,400	-	-	43,30	5,60	267,400	-	16,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,296
25.10.13	24	-	59,88	10,20	269,030	-	-	43,85	5,60	269,030	-	16,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,334
26.10.13	24	-	59,42	10,20	279,080	-	-	44,00	5,60	279,080	-	15,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,324
27.10.13	25	-	59,44	10,20	284,980	-	-	44,72	5,60	284,520	-	14,72	0,460	0,00	0,00	0,00	0,00	4,236
28.10.13	24	-	59,73	10,20	277,440	-	-	44,81	5,60	277,440	-	14,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,159
29.10.13	24	-	59,55	10,20	272,510	-	-	44,57	5,60	272,510	-	14,98	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,098
30.10.13	24	-	59,59	10,20	268,590	-	-	44,45	5,60	268,590	-	15,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,086
31.10.13	24	-	56,97	10,20	269,960	-	-	42,98	5,60	269,960	-	13,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,795
01.11.13	24	-	55,55	10,20	269,370	-	-	41,99	5,60	269,370	-	13,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,668
02.11.13	24	-	52,73	10,20	272,480	-	-	40,61	5,60	272,480	-	12,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,318
03.11.13	24	-	50,93	10,20	276,260	-	-	39,59	5,60	276,260	-	11,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,152
04.11.13	24	-	50,48	10,20	274,060	-	-	39,12	5,60	274,060	-	11,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,132
05.11.13	24	-	50,31	10,20	268,500	-	-	38,86	5,60	268,500	-	11,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,091
06.11.13	24	-	50,36	10,20	265,600	-	-	38,70	5,60	265,600	-	11,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,117
07.11.13	24	-	49,58	10,20	255,690	-	-	38,15	5,60	255,690	-	11,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,939
08.11.13	24	-	47,47	10,20	250,770	-	-	35,99	5,60	250,630	-	11,48	0,140	0,00	0,00	0,00	0,00	2,895
09.11.13	24	-	55,71	10,20	255,810	-	-	40,81	5,60	255,810	-	14,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,829
10.11.13	24	-	56,58	10,20	259,330	-	-	41,39	5,60	259,330	-	15,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,957
11.11.13	24	-	55,01	10,20	260,800	-	-	40,69	5,60	260,800	-	14,32	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,755
12.11.13	24	-	54,23	10,20	246,850	-	-	39,49	5,60	246,850	-	14,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,655
13.11.13	24	-	54,78	10,20	253,840	-	-	40,21	5,60	253,840	-	14,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,716
14.11.13	24	-	54,57	10,20	266,970	-	-	40,56	5,60	266,970	-	14,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,758
15.11.13	24	-	55,24	10,20	277,020	-	-	41,35	5,60	273,580	-	13,89	3,440	0,00	0,00	0,00	0,00	4,008
16.11.13	24	-	55,62	10,20	265,590	-	-	41,47	5,60	265,590	-	14,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,774
17.11.13	24	-	55,51	10,20	257,000	-	-	41,21	5,60	257,000	-	14,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,691
18.11.13	24	-	54,05	10,20	242,550	-	-	40,61	5,60	240,320	-	13,44	2,230	0,00	0,00	0,00	0,00	3,367
19.11.13	24	-	54,87	10,20	234,220	-	-	40,25	5,60	223,910	-	14,62	10,310	0,00	0,00	0,00	0,00	3,854
20.11.13	24	-	55,73	10,20	239,910	-	-	39,69	5,60	219,500	-	16,04	20,410	0,00	0,00	0,00	0,00	4,672
21.11.13	24	-	55,08	10,20	239,440	-	-	39,35	5,60	218,770	-	15,73	20,670	0,00	0,00	0,00	0,00	4,594
22.11.13	24	-	54,09	10,20	238,380	-	-	38,83	5,60	217,940	-	15,26	20,440	0,00	0,00	0,00	0,00	4,446
Среднее	24,03	-	55,21	10,20	262,296	-	-	41,11	5,60	259,776	-	14,10	2,519	-	-	-	-	3,811
Итого	745,0	-			8131,170	0,000				8053,070	0,000		78,100	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15

Ориентировочно до конца месяца(+) 1962,389 1877,749 84,640 32,45
 Корректировка за прошлый месяц (-) 2498,156 2498,156 0,000 35,99
Итого за ноябрь 2013 : 7595,403 7432,663 162,740 114,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.11.13 10:00	113224,050	-	113006,530	-	0,000	0,000	2298,321	
23.11.13 08:00	118862,320	-	118560,410	-	0,000	0,000	2378,765	

Время аварийных ситуаций: -1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

____ Гкал

____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ