

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04814

расходомер  
 Подающий тр. VA2305M 40  
 Обратн.тр. VA2305M 40  
 тр-д. ГВС VA2305M 25  
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические значения: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	59,38	9,20	141,927	-	-	42,15	4,60	140,935	-	17,23	0,993	-	-	-	2,499
24.10.13	24	-	59,64	9,20	140,464	-	-	42,75	4,60	139,515	-	16,89	0,950	-	-	-	2,425
25.10.13	24	-	60,33	9,20	138,041	-	-	43,30	4,60	137,037	-	17,03	1,003	-	-	-	2,406
26.10.13	24	-	59,71	9,20	139,123	-	-	43,01	4,60	138,087	-	16,70	1,036	-	-	-	2,380
27.10.13	25	-	59,84	9,20	151,346	-	-	43,97	4,60	150,181	-	15,87	1,164	-	-	-	2,466
28.10.13	24	-	60,03	9,20	144,185	-	-	44,15	4,60	143,091	-	15,88	1,094	-	-	-	2,350
29.10.13	24	-	59,94	9,20	141,871	-	-	43,98	4,60	140,826	-	15,97	1,046	-	-	-	2,323
30.10.13	24	-	59,95	9,20	141,260	-	-	43,88	4,60	140,088	-	16,07	1,172	-	-	-	2,334
31.10.13	24	-	57,58	9,20	142,126	-	-	42,73	4,60	141,004	-	14,85	1,122	-	-	-	2,170
01.11.13	24	-	55,84	9,20	142,150	-	-	41,49	4,60	141,080	-	14,35	1,070	-	-	-	2,096
02.11.13	24	-	53,25	9,20	143,820	-	-	40,35	4,60	142,650	-	12,90	1,170	-	-	-	1,914
03.11.13	24	-	51,24	9,20	145,808	-	-	39,28	4,60	144,857	-	11,96	0,951	-	-	-	1,794
04.11.13	24	-	50,78	9,20	145,606	-	-	38,92	4,60	144,661	-	11,86	0,945	-	-	-	1,776
05.11.13	24	-	50,60	9,20	144,870	-	-	38,63	4,60	143,971	-	11,98	0,899	-	-	-	1,781
06.11.13	24	-	50,56	9,20	145,091	-	-	38,54	4,60	144,214	-	12,02	0,877	-	-	-	1,790
07.11.13	24	-	50,30	9,20	140,472	-	-	38,29	4,60	139,581	-	12,01	0,891	-	-	-	1,732
08.11.13	24	-	46,97	9,20	135,838	-	-	35,39	4,60	135,028	-	11,58	0,810	-	-	-	1,610
09.11.13	24	-	56,02	9,20	136,105	-	-	40,43	4,60	135,236	-	15,59	0,870	-	-	-	2,168
10.11.13	24	-	56,91	9,20	137,841	-	-	41,05	4,60	136,959	-	15,86	0,882	-	-	-	2,233
11.11.13	24	-	55,43	9,20	139,048	-	-	40,55	4,60	138,131	-	14,88	0,917	-	-	-	2,117
12.11.13	24	-	54,52	9,20	133,668	-	-	39,29	4,60	132,777	-	15,23	0,891	-	-	-	2,082
13.11.13	24	-	55,19	9,20	134,145	-	-	39,75	4,60	133,286	-	15,44	0,859	-	-	-	2,117
14.11.13	24	-	54,82	9,20	137,580	-	-	39,93	4,60	136,700	-	14,89	0,880	-	-	-	2,094
15.11.13	24	-	55,60	9,20	140,156	-	-	40,49	4,60	139,267	-	15,11	0,889	-	-	-	2,165
16.11.13	24	-	55,92	9,20	139,516	-	-	40,67	4,60	138,663	-	15,25	0,853	-	-	-	2,173
17.11.13	24	-	55,91	9,20	136,431	-	-	40,70	4,60	135,560	-	15,21	0,871	-	-	-	2,122
18.11.13	24	-	54,46	9,20	134,850	-	-	39,60	4,60	133,896	-	14,86	0,954	-	-	-	2,052
19.11.13	24	-	55,16	9,20	133,341	-	-	39,51	4,60	132,549	-	15,65	0,792	-	-	-	2,129
20.11.13	23	-	56,20	9,18	129,689	-	-	40,39	4,60	128,864	-	15,81	0,825	-	-	-	2,094
21.11.13	24	-	55,42	9,16	135,972	-	-	40,12	4,60	135,110	-	15,30	0,862	-	-	-	2,127
22.11.13	24	-	54,48	9,16	136,430	-	-	39,68	4,60	135,523	-	14,81	0,907	-	-	-	2,067
Среднее	24,00	-	55,55	9,20	139,638	-	-	40,74	4,60	138,688	-	14,81	0,950	-	-	-	2,116
Итого	744,0	-	-	-	4328,771	0,000	-	-	-	4299,323	0,000	-	29,448	0,00	0,00	0,00	65,58

Ориентировочно до конца месяца(+)

1081,404

1074,473

6,932

16,87

Корректировка за прошлый месяц (-)

1278,195

1269,390

8,805

20,08

**Итого за ноябрь 2013 :**

4131,980

4104,405

27,737

62,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.13 04:00	54259,935	-	53302,053	-	-	-	1290,180	
25.11.13 08:00	58899,798	-	57910,455	-	-	-	1360,345	

Время аварийных ситуаций:

-0,03 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_ °С

\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРЕНЯТ УСЛОВНО до заявки  
 до получения АКТА допуса уу  
 Дата

27 НОЯ 2013

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**