

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-941 № 26992

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Тхв=0 С

расходомер

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

Подающий тр. VA2305M 40

КТПТР-05

Обратн.тр. VA2305M 25

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	69,10	-	80,336	-	-	57,91	-	59,752	-	11,19	20,584	20,58	-	20,58	2,099
24.10.13	24	-	68,58	-	90,191	-	-	58,76	-	69,246	-	9,82	20,945	20,95	-	20,95	2,125
25.10.13	24	-	68,96	-	90,812	-	-	59,46	-	68,993	-	9,50	21,819	21,82	-	21,82	2,169
26.10.13	24	-	69,35	-	104,384	-	-	60,35	-	81,798	-	9,01	22,587	22,59	-	22,59	2,313
27.10.13	24	-	69,50	-	105,283	-	-	60,70	-	80,177	-	8,80	25,107	25,11	-	25,11	2,461
28.10.13	24	-	68,23	-	79,499	-	-	58,33	-	60,910	-	9,90	18,589	18,59	-	18,59	1,879
29.10.13	24	-	68,09	-	97,406	-	-	59,25	-	77,744	-	8,85	19,662	19,66	-	19,66	2,036
30.10.13	24	-	67,99	-	100,346	-	-	59,44	-	80,691	-	8,55	19,655	19,65	-	19,65	2,036
31.10.13	24	-	67,56	-	109,179	-	-	59,62	-	87,926	-	7,94	21,253	21,25	-	21,25	2,144
01.11.13	24	-	67,54	-	109,252	-	-	59,57	-	89,263	-	7,97	19,989	19,99	-	19,99	2,071
02.11.13	24	-	67,83	-	113,195	-	-	60,07	-	91,449	-	7,75	21,746	21,75	-	21,75	2,194
03.11.13	24	-	67,70	-	115,569	-	-	60,00	-	92,591	-	7,70	22,978	22,98	-	22,98	2,279
04.11.13	24	-	67,52	-	115,299	-	-	59,85	-	92,088	-	7,67	23,211	23,21	-	23,21	2,284
05.11.13	24	-	67,29	-	112,962	-	-	59,50	-	91,954	-	7,79	21,008	21,01	-	21,01	2,140
06.11.13	24	-	67,04	-	115,049	-	-	59,31	-	92,213	-	7,73	22,836	22,84	-	22,84	2,254
07.11.13	24	-	67,85	-	116,485	-	-	60,08	-	93,421	-	7,77	23,064	23,06	-	23,06	2,301
08.11.13	24	-	67,45	-	112,118	-	-	59,45	-	91,865	-	8,00	20,253	20,25	-	20,25	2,111
09.11.13	24	-	68,34	-	116,054	-	-	60,33	-	92,097	-	8,01	23,957	23,96	-	23,96	2,386
10.11.13	24	-	68,94	-	116,490	-	-	60,71	-	90,536	-	8,23	25,954	25,95	-	25,95	2,545
11.11.13	24	-	66,84	-	104,070	-	-	59,18	-	82,109	-	7,66	21,961	21,96	-	21,96	2,106
12.11.13	24	-	66,27	-	109,184	-	-	58,27	-	85,355	-	7,99	23,829	23,83	-	23,83	2,271
13.11.13	24	-	67,53	-	104,447	-	-	58,78	-	82,033	-	8,75	22,414	22,41	-	22,41	2,241
14.11.13	24	-	66,42	-	106,786	-	-	58,24	-	83,650	-	8,18	23,136	23,14	-	23,14	2,231
15.11.13	24	-	67,21	-	99,947	-	-	58,86	-	76,876	-	8,35	23,071	23,07	-	23,07	2,202
16.11.13	24	-	67,24	-	105,493	-	-	58,92	-	79,512	-	8,32	25,981	25,98	-	25,98	2,418
17.11.13	24	-	66,77	-	107,552	-	-	58,61	-	79,942	-	8,16	27,610	27,61	-	27,61	2,506
18.11.13	24	-	65,67	-	107,132	-	-	57,70	-	80,547	-	7,97	26,586	26,59	-	26,59	2,398
19.11.13	24	-	66,83	-	101,724	-	-	58,06	-	78,982	-	8,77	22,741	22,74	-	22,74	2,221
20.11.13	24	-	68,56	-	92,885	-	-	59,88	-	70,681	-	8,68	22,204	22,20	-	22,20	2,142
21.11.13	24	-	67,52	-	104,201	-	-	58,91	-	80,640	-	8,62	23,560	23,56	-	23,56	2,289
22.11.13	24	-	66,41	-	106,237	-	-	58,35	-	83,342	-	8,06	22,895	22,89	-	22,89	2,195
Среднее	24,00	-	67,68	-	104,825	-	-	59,24	-	82,206	-	8,44	22,619	22,619	-	22,62	2,227
Итого	744,0	-	-	-	3249,567	0,000	-	-	-	2548,380	0,000	-	701,187	701,19	0,00	701,19	69,05

Ориентировочно до конца месяца(+)

828,828

632,739

196,089

18,48

Корректировка за прошлый месяц (-)

856,767

632,641

224,126

21,23

Итого за ноябрь 2013 :

3221,628

2548,478

673,149

66,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.13 23:00	37733,843	-	25935,961	-	11799,230	-	2015,008	
25.11.13 08:00	41103,495	-	28534,667	-	12570,176	-	2089,151	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 СЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ