

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04816

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Тхв=0 С

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Преобр. давления

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

фактические нагрузки: Gот ф. = т/сут Gгвс ф. = т/сут Qот.ф. = Гкал/мес Qот.ср.ф. = Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	59,23	9,16	284,116	-	-	42,76	4,60	283,534	-	16,47	0,582	-	-	-	4,728
24.10.13	24	-	59,49	9,16	281,162	-	-	43,49	4,60	280,574	-	16,00	0,588	-	-	-	4,549
25.10.13	24	-	60,18	9,16	276,107	-	-	43,97	4,60	275,459	-	16,21	0,648	-	-	-	4,527
26.10.13	24	-	59,55	9,16	278,036	-	-	43,64	4,60	277,460	-	15,90	0,576	-	-	-	4,470
27.10.13	25	-	59,70	9,16	302,482	-	-	44,63	4,60	301,807	-	15,07	0,675	-	-	-	4,614
28.10.13	24	-	59,88	9,16	288,421	-	-	44,92	4,60	287,731	-	14,96	0,690	-	-	-	4,370
29.10.13	24	-	59,81	9,16	283,788	-	-	44,76	4,60	283,086	-	15,05	0,701	-	-	-	4,327
30.10.13	24	-	59,80	9,16	282,520	-	-	44,64	4,60	281,818	-	15,17	0,701	-	-	-	4,340
31.10.13	24	-	57,44	9,16	284,147	-	-	43,25	4,60	283,510	-	14,19	0,636	-	-	-	4,083
01.11.13	24	-	55,71	9,16	284,422	-	-	42,01	4,60	283,791	-	13,70	0,631	-	-	-	3,946
02.11.13	24	-	53,15	9,16	287,676	-	-	40,83	4,60	287,011	-	12,33	0,665	-	-	-	3,595
03.11.13	24	-	51,11	9,16	291,928	-	-	39,71	4,60	291,226	-	11,40	0,702	-	-	-	3,379
04.11.13	24	-	50,64	9,16	291,497	-	-	39,24	4,60	290,868	-	11,40	0,628	-	-	-	3,372
05.11.13	24	-	50,50	9,16	290,309	-	-	39,07	4,60	289,597	-	11,44	0,712	-	-	-	3,372
06.11.13	24	-	50,45	9,16	290,658	-	-	38,91	4,60	289,921	-	11,54	0,737	-	-	-	3,408
07.11.13	24	-	50,23	9,16	281,534	-	-	38,57	4,60	280,817	-	11,67	0,717	-	-	-	3,335
08.11.13	24	-	46,81	9,16	272,060	-	-	35,73	4,60	271,470	-	11,08	0,590	-	-	-	3,052
09.11.13	24	-	55,87	9,16	272,655	-	-	40,91	4,60	271,952	-	14,96	0,702	-	-	-	4,131
10.11.13	24	-	56,77	9,16	276,123	-	-	41,66	4,60	275,489	-	15,11	0,634	-	-	-	4,220
11.11.13	24	-	55,29	9,16	278,401	-	-	41,00	4,60	277,725	-	14,29	0,676	-	-	-	4,030
12.11.13	24	-	54,40	9,16	267,819	-	-	39,82	4,60	267,117	-	14,58	0,701	-	-	-	3,953
13.11.13	24	-	55,07	9,16	268,678	-	-	40,35	4,60	268,029	-	14,72	0,649	-	-	-	4,004
14.11.13	24	-	54,66	9,16	275,412	-	-	40,36	4,60	274,670	-	14,30	0,741	-	-	-	3,991
15.11.13	24	-	55,46	9,16	280,624	-	-	40,95	4,60	279,981	-	14,51	0,643	-	-	-	4,122
16.11.13	24	-	55,78	9,16	279,337	-	-	41,18	4,60	278,653	-	14,59	0,684	-	-	-	4,127
17.11.13	24	-	55,74	9,16	273,095	-	-	41,17	4,60	272,408	-	14,57	0,687	-	-	-	4,030
18.11.13	24	-	54,30	9,16	269,912	-	-	39,95	4,60	269,283	-	14,35	0,629	-	-	-	3,919
19.11.13	24	-	55,03	9,16	266,951	-	-	39,99	4,60	266,277	-	15,03	0,674	-	-	-	4,062
20.11.13	24	-	55,97	9,16	270,387	-	-	40,80	4,60	269,722	-	15,17	0,665	-	-	-	4,152
21.11.13	24	-	55,29	9,16	272,290	-	-	40,59	4,60	271,570	-	14,70	0,720	-	-	-	4,055
22.11.13	24	-	54,34	9,16	273,113	-	-	40,14	4,60	272,472	-	14,21	0,641	-	-	-	3,928
Среднее	24,03	-	55,41	9,16	279,860	-	-	41,26	4,60	279,195	-	14,15	0,665	-	-	-	4,006
Итого	745,0	-	-	-	8675,657	0,000	-	-	-	8655,030	0,000	-	20,628	0,00	0,00	0,00	124,19

Ориентировочно до конца месяца(+)

2177,239

2171,868

5,370

32,31

Корректировка за прошлый месяц (-)

2450,535

2447,216

3,319

38,29

Итого за ноябрь 2013 :

8402,361

8379,682

22,679

118,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.13 23:00	93129,901	-	84515,803	-	-	-	3182,957	
25.11.13 08:00	102475,744	-	93839,424	-	-	-	3316,645	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ °С

___ Гкал


Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.



ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ