

Отчет о теплосетевом потреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05458

расходомер Gmin

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

| Дата | часы | Подающий трубопровод ГВС | | | | | Обратный трубопровод ГВС | | | | | V5, м.куб | dT, С | dM т | Q Гкал |
|----------|-------|--------------------------|----------|---------------|----------|-------------|--------------------------|----------|---------------|----------|-------------|--------------|----------|---------|-----------|
| | | fG3, % | T3, С | P3, кгс/см | M3, т | Q3, Гкал | fG4, % | T4, С | P4, кгс/см | M4, т | Q4, Гкал | | | | |
| 23.10.13 | 24 | - | 65,38 | 6,00 | 42,655 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,38 | 0,000 | 2,790 |
| 24.10.13 | 24 | - | 65,15 | 6,00 | 45,712 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,15 | 0,000 | 2,980 |
| 25.10.13 | 24 | - | 65,69 | 6,00 | 46,081 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,69 | 0,000 | 3,028 |
| 26.10.13 | 24 | - | 66,43 | 6,00 | 50,800 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 66,43 | 0,000 | 3,376 |
| 27.10.13 | 24 | - | 66,72 | 6,00 | 53,387 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 66,72 | 0,000 | 3,564 |
| 28.10.13 | 24 | - | 64,67 | 6,00 | 40,385 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,67 | 0,000 | 2,613 |
| 29.10.13 | 24 | - | 65,29 | 6,00 | 50,076 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,29 | 0,000 | 3,271 |
| 30.10.13 | 24 | - | 65,10 | 6,00 | 51,614 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,10 | 0,000 | 3,361 |
| 31.10.13 | 24 | - | 64,80 | 6,00 | 53,811 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,80 | 0,000 | 3,488 |
| 01.11.13 | 24 | - | 64,75 | 6,00 | 52,900 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,75 | 0,000 | 3,426 |
| 02.11.13 | 24 | - | 65,14 | 6,00 | 55,635 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,14 | 0,000 | 3,625 |
| 03.11.13 | 24 | - | 65,02 | 6,00 | 56,592 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,02 | 0,000 | 3,681 |
| 04.11.13 | 24 | - | 64,86 | 6,00 | 58,448 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,86 | 0,000 | 3,793 |
| 05.11.13 | 24 | - | 64,53 | 6,00 | 54,922 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,53 | 0,000 | 3,546 |
| 06.11.13 | 24 | - | 64,17 | 6,00 | 59,332 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,17 | 0,000 | 3,809 |
| 07.11.13 | 24 | - | 64,80 | 6,00 | 62,376 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,80 | 0,000 | 4,043 |
| 08.11.13 | 24 | - | 64,39 | 6,00 | 60,576 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,39 | 0,000 | 3,902 |
| 09.11.13 | 24 | - | 65,35 | 6,00 | 60,933 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,35 | 0,000 | 3,984 |
| 10.11.13 | 24 | - | 66,12 | 6,00 | 63,718 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 66,12 | 0,000 | 4,214 |
| 11.11.13 | 24 | - | 63,81 | 6,00 | 58,476 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 63,81 | 0,000 | 3,733 |
| 12.11.13 | 24 | - | 63,15 | 6,00 | 55,479 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 63,15 | 0,000 | 3,505 |
| 13.11.13 | 24 | - | 64,24 | 6,00 | 54,584 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,24 | 0,000 | 3,508 |
| 14.11.13 | 24 | - | 63,28 | 6,00 | 55,389 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 63,28 | 0,000 | 3,506 |
| 15.11.13 | 24 | - | 63,89 | 6,00 | 53,461 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 63,89 | 0,000 | 3,417 |
| 16.11.13 | 24 | - | 64,07 | 6,00 | 55,307 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,07 | 0,000 | 3,545 |
| 17.11.13 | 24 | - | 63,82 | 6,00 | 58,272 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 63,82 | 0,000 | 3,720 |
| 18.11.13 | 24 | - | 62,54 | 6,00 | 54,486 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 62,54 | 0,000 | 3,409 |
| 19.11.13 | 24 | - | 63,41 | 6,00 | 52,626 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 63,41 | 0,000 | 3,339 |
| 20.11.13 | 24 | - | 65,24 | 6,00 | 55,858 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 65,24 | 0,000 | 3,647 |
| 21.11.13 | 24 | - | 64,26 | 6,00 | 55,290 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 64,26 | 0,000 | 3,556 |
| 22.11.13 | 24 | - | 63,31 | 6,00 | 55,438 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | - | 63,31 | 0,000 | 3,512 |
| Среднее | 24,00 | - | 64,63 | 6,00 | 54,343 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | 64,63 | - | 3,513 |
| Итого | 744,0 | | | | 1684,619 | 0,000 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,00 | | 0,000 | 108,89 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

442,602

0,000

0,000 28,26

Корректировка за прошлый месяц (-)

430,854

0,000

0,000 27,820

Итого за ноябрь 2013 :

1696,367

0,000

0,000 109,33192

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M3, т | Q3, Гкал | M4, т | Q4, Гкал | V5, м.куб | Q, Гкал |
|----------------|-----------|----------|-------|----------|-----------|----------|
| 23.10.13 02:00 | 15856,627 | - | 0,000 | - | - | 1014,063 |
| 25.11.13 09:00 | 17680,322 | - | 0,000 | - | - | 1131,896 |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО ПО ЗАЯВКЕ
 до получения АКТА допуску УУ 7 НОЯ 2013
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ