

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05458

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. VA2305M 40

КТПТР-05

Обратн.тр. VA2305M 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС VA2305M 25

ТПТ-15-2

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	58,83	9,20	185,974	-	-	42,94	4,60	184,920	-	15,89	1,054	-	-	-	3,016
24.10.13	24	-	59,10	9,20	183,752	-	-	43,93	4,60	182,768	-	15,17	0,984	-	-	-	2,847
25.10.13	24	-	59,74	9,20	180,207	-	-	44,70	4,60	179,242	-	15,04	0,965	-	-	-	2,769
26.10.13	24	-	59,17	9,20	181,313	-	-	44,34	4,60	180,311	-	14,82	1,002	-	-	-	2,748
27.10.13	24	-	59,31	9,20	189,290	-	-	45,31	4,60	188,323	-	14,00	0,967	-	-	-	2,710
28.10.13	24	-	59,45	9,20	188,055	-	-	45,71	4,60	187,128	-	13,74	0,927	-	-	-	2,643
29.10.13	24	-	59,46	9,20	184,735	-	-	45,60	4,60	183,803	-	13,87	0,932	-	-	-	2,620
30.10.13	24	-	59,39	9,20	183,880	-	-	45,43	4,60	182,904	-	13,95	0,977	-	-	-	2,626
31.10.13	24	-	57,24	9,20	185,009	-	-	44,27	4,60	181,063	-	12,96	3,946	-	-	-	2,588
01.11.13	24	-	55,33	9,20	185,230	-	-	42,73	4,60	179,964	-	12,59	5,266	-	-	-	2,573
02.11.13	24	-	52,98	9,20	187,238	-	-	41,57	4,60	182,140	-	11,41	5,098	-	-	-	2,363
03.11.13	24	-	50,83	9,20	190,141	-	-	40,37	4,60	185,149	-	10,46	4,991	-	-	-	2,206
04.11.13	24	-	50,38	9,20	189,830	-	-	39,90	4,60	184,887	-	10,48	4,942	-	-	-	2,203
05.11.13	24	-	50,23	9,20	189,087	-	-	39,73	4,60	184,181	-	10,50	4,906	-	-	-	2,196
06.11.13	24	-	50,13	9,20	189,223	-	-	39,67	4,60	184,356	-	10,46	4,868	-	-	-	2,189
07.11.13	24	-	50,16	9,20	183,512	-	-	39,44	4,60	178,549	-	10,72	4,964	-	-	-	2,178
08.11.13	24	-	46,20	9,20	177,372	-	-	36,31	4,60	172,349	-	9,89	5,023	-	-	-	1,947
09.11.13	24	-	55,43	9,20	177,314	-	-	41,84	4,60	172,413	-	13,58	4,902	-	-	-	2,628
10.11.13	24	-	56,34	9,20	179,685	-	-	42,64	4,60	174,770	-	13,70	4,915	-	-	-	2,685
11.11.13	24	-	54,99	9,20	181,149	-	-	42,08	4,60	176,203	-	12,90	4,946	-	-	-	2,561
12.11.13	24	-	54,01	9,20	174,489	-	-	40,71	4,60	169,484	-	13,30	5,005	-	-	-	2,539
13.11.13	24	-	54,69	9,20	174,692	-	-	41,35	4,60	169,759	-	13,34	4,933	-	-	-	2,548
14.11.13	24	-	54,28	9,20	180,725	-	-	42,45	4,60	176,793	-	11,82	3,932	-	-	-	2,319
15.11.13	24	-	55,09	9,20	185,908	-	-	41,94	4,60	185,526	-	13,15	0,387	-	-	-	2,477
16.11.13	24	-	55,36	9,20	185,398	-	-	42,19	4,60	185,021	-	13,17	0,377	-	-	-	2,474
17.11.13	24	-	55,39	9,20	181,095	-	-	42,26	4,60	180,738	-	13,13	0,357	-	-	-	2,409
18.11.13	24	-	53,96	9,20	178,993	-	-	40,93	4,60	178,565	-	13,03	0,429	-	-	-	2,364
19.11.13	24	-	54,60	9,19	176,847	-	-	40,87	4,59	176,435	-	13,74	0,412	-	-	-	2,461
20.11.13	24	-	55,60	9,16	178,942	-	-	41,79	4,56	178,560	-	13,80	0,381	-	-	-	2,501
21.11.13	24	-	54,89	9,16	180,138	-	-	41,70	4,56	179,747	-	13,19	0,391	-	-	-	2,407
22.11.13	24	-	53,98	9,16	180,787	-	-	41,21	4,56	180,389	-	12,77	0,398	-	-	-	2,341
Среднее	24,00	-	55,05	9,20	182,904	-	-	42,13	4,60	180,208	-	12,92	2,696	-	-	-	2,488
Итого	744,0	-			5670,012	0,000				5586,439	0,000		83,578	0,00	0,00	0,00	77,14

Ориентировочно до конца месяца(+)

1442,516

1439,378

3,138

19,38

Корректировка за прошлый месяц (-)

956,803

947,797

9,006

13,12

Итого за ноябрь 2013 :

6155,726

6078,021

77,710

83,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.13 02:00	72104,679	-	71607,290	-	-	-	1454,895	
25.11.13 09:00	78203,118	-	77621,262	-	-	-	1537,440	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке до раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПОДНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ