

Отчет о теплосетях по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05196

Приборы УУТЭ поверены до 23.09.2015

Тхв=0 С

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 ТПТ-15-2

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	58,93	9,20	162,112	-	-	41,45	4,60	160,191	-	17,48	1,921	-	-	-	2,927
24.10.13	24	-	59,17	9,20	160,294	-	-	42,12	4,60	158,390	-	17,05	1,904	-	-	-	2,826
25.10.13	24	-	59,83	9,20	157,452	-	-	42,67	4,60	155,549	-	17,15	1,904	-	-	-	2,795
26.10.13	24	-	59,26	9,20	158,596	-	-	42,37	4,60	156,654	-	16,88	1,942	-	-	-	2,773
27.10.13	25	-	59,39	9,20	172,709	-	-	43,32	4,60	170,597	-	16,07	2,113	-	-	-	2,881
28.10.13	24	-	59,61	9,20	164,337	-	-	43,67	4,60	162,315	-	15,94	2,023	-	-	-	2,721
29.10.13	24	-	59,50	9,20	161,821	-	-	43,56	4,60	159,835	-	15,94	1,986	-	-	-	2,679
30.10.13	24	-	59,51	9,20	161,073	-	-	43,31	4,60	159,106	-	16,20	1,967	-	-	-	2,708
31.10.13	24	-	57,13	9,20	162,069	-	-	42,03	4,60	160,099	-	15,09	1,970	-	-	-	2,542
01.11.13	24	-	55,47	9,20	162,186	-	-	40,87	4,60	160,210	-	14,60	1,976	-	-	-	2,462
02.11.13	24	-	52,89	9,20	164,097	-	-	39,73	4,60	162,132	-	13,16	1,965	-	-	-	2,251
03.11.13	24	-	50,93	9,20	166,447	-	-	38,71	4,60	164,432	-	12,22	2,015	-	-	-	2,126
04.11.13	24	-	50,47	9,20	166,202	-	-	38,33	4,60	164,225	-	12,14	1,977	-	-	-	2,107
05.11.13	24	-	50,31	9,20	165,488	-	-	38,16	4,60	163,507	-	12,15	1,980	-	-	-	2,099
06.11.13	24	-	50,28	9,20	165,738	-	-	37,98	4,60	163,748	-	12,30	1,990	-	-	-	2,128
07.11.13	24	-	49,91	9,20	160,324	-	-	37,57	4,60	158,385	-	12,34	1,939	-	-	-	2,064
08.11.13	24	-	46,80	9,20	155,020	-	-	35,04	4,60	153,150	-	11,76	1,870	-	-	-	1,898
09.11.13	24	-	55,56	9,20	155,486	-	-	39,75	4,60	153,587	-	15,81	1,899	-	-	-	2,547
10.11.13	24	-	56,46	9,20	157,416	-	-	40,44	4,60	155,482	-	16,02	1,934	-	-	-	2,613
11.11.13	24	-	55,00	9,20	158,706	-	-	39,78	4,60	156,752	-	15,22	1,954	-	-	-	2,506
12.11.13	24	-	54,12	9,20	152,543	-	-	38,56	4,60	150,655	-	15,56	1,887	-	-	-	2,459
13.11.13	24	-	54,75	9,20	153,209	-	-	39,00	4,60	151,286	-	15,75	1,922	-	-	-	2,500
14.11.13	24	-	54,41	9,20	157,124	-	-	39,10	4,60	155,158	-	15,30	1,965	-	-	-	2,494
15.11.13	24	-	55,18	9,20	159,957	-	-	39,69	4,60	157,952	-	15,49	2,004	-	-	-	2,570
16.11.13	24	-	55,51	9,20	158,967	-	-	39,95	4,60	157,000	-	15,56	1,967	-	-	-	2,565
17.11.13	24	-	55,45	9,20	155,599	-	-	40,05	4,60	153,675	-	15,41	1,923	-	-	-	2,487
18.11.13	24	-	54,02	9,20	153,704	-	-	38,91	4,60	151,788	-	15,11	1,917	-	-	-	2,409
19.11.13	23	-	54,78	9,19	143,576	-	-	38,78	4,59	141,794	-	16,00	1,782	-	-	-	2,377
20.11.13	24	-	55,69	9,16	153,773	-	-	39,59	4,56	151,855	-	16,11	1,918	-	-	-	2,565
21.11.13	24	-	54,99	9,16	154,831	-	-	39,36	4,56	152,937	-	15,64	1,895	-	-	-	2,508
22.11.13	24	-	54,10	9,16	155,398	-	-	39,06	4,56	153,486	-	15,04	1,912	-	-	-	2,425
Среднее	23,99	-	55,14	9,20	159,234	-	-	40,09	4,60	157,288	-	15,05	1,946	-	-	-	2,484
Итого	743,7	-	-	-	4936,254	0,000	-	-	-	4875,935	0,000	-	60,320	0,00	0,00	0,00	77,01

Ориентировочно до конца месяца(+)

1229,541

1214,326

15,215

19,81

Корректировка за прошлый месяц (-)

1393,998

1377,391

16,607

22,64

Итого за ноябрь 2013 :

4771,797

4712,869

58,928

74,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.13 23:00	61827,763	-	61228,458	-	-	-	1408,387	
25.11.13 09:00	67158,897	-	66494,421	-	-	-	1491,507	

Время аварийных ситуаций:

0,33 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

___ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПОДНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска уу
 Дата 27 НОЯ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ