

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43702

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 32

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	65,39	7,00	16,430	-	-	42,96	6,50	3,630	-	22,43	12,800	0,00	0,00	0,00	0,918
24.10.13	24	-	65,10	7,00	17,390	-	-	43,94	6,50	3,600	-	21,16	13,790	0,00	0,00	0,00	0,974
25.10.13	24	-	65,22	7,00	16,290	-	-	42,84	6,50	3,560	-	22,38	12,730	0,00	0,00	0,00	0,910
26.10.13	24	-	65,67	7,00	16,300	-	-	43,93	6,50	3,620	-	21,74	12,680	0,00	0,00	0,00	0,912
27.10.13	24	-	66,22	7,00	18,300	-	-	46,01	6,50	3,780	-	20,21	14,520	0,00	0,00	0,00	1,036
28.10.13	24	-	65,07	7,00	15,740	-	-	44,32	6,50	3,690	-	20,75	12,050	0,00	0,00	0,00	0,860
29.10.13	24	-	64,28	7,00	15,100	-	-	43,00	6,50	3,720	-	21,28	11,380	0,00	0,00	0,00	0,812
30.10.13	24	-	64,28	7,00	16,610	-	-	44,29	6,50	3,840	-	19,99	12,770	0,00	0,00	0,00	0,899
31.10.13	24	-	63,73	7,00	16,580	-	-	44,82	6,50	4,180	-	18,91	12,400	0,00	0,00	0,00	0,871
01.11.13	24	-	63,85	7,00	16,330	-	-	44,78	6,50	4,220	-	19,07	12,110	0,00	0,00	0,00	0,855
02.11.13	24	-	64,41	7,00	17,270	-	-	45,78	6,50	4,270	-	18,63	13,000	0,00	0,00	0,00	0,917
03.11.13	24	-	64,20	7,00	16,960	-	-	44,35	6,50	4,270	-	19,85	12,690	0,00	0,00	0,00	0,901
04.11.13	24	-	63,97	7,00	18,620	-	-	45,40	6,50	4,310	-	18,57	14,310	0,00	0,00	0,00	0,993
05.11.13	24	-	63,69	7,00	17,290	-	-	45,49	6,50	4,250	-	18,20	13,040	0,00	0,00	0,00	0,909
06.11.13	24	-	63,29	7,00	16,300	-	-	43,08	6,50	2,860	-	20,21	13,440	0,00	0,00	0,00	0,910
07.11.13	24	-	57,71	7,00	16,780	-	-	39,69	6,50	2,860	-	18,02	13,920	0,00	0,00	0,00	0,855
08.11.13	24	-	63,47	7,00	17,450	-	-	41,17	6,50	2,770	-	22,30	14,680	0,00	0,00	0,00	0,994
09.11.13	24	-	64,41	7,00	16,840	-	-	42,74	6,50	3,030	-	21,67	13,810	0,00	0,00	0,00	0,953
10.11.13	24	-	65,82	7,00	18,720	-	-	43,37	6,50	3,050	-	22,45	15,670	0,00	0,00	0,00	1,100
11.11.13	24	-	63,06	7,00	17,960	-	-	42,47	6,50	2,910	-	20,59	15,050	0,00	0,00	0,00	1,010
12.11.13	24	-	62,30	7,00	15,830	-	-	40,77	6,50	2,730	-	21,53	13,100	0,00	0,00	0,00	0,875
13.11.13	24	-	63,52	7,00	15,050	-	-	39,94	6,50	2,550	-	23,58	12,500	0,00	0,00	0,00	0,854
14.11.13	24	-	62,73	7,00	16,760	-	-	40,70	6,50	2,650	-	22,03	14,110	0,00	0,00	0,00	0,943
15.11.13	24	-	63,12	7,00	15,620	-	-	41,15	6,50	2,600	-	21,97	13,020	0,00	0,00	0,00	0,879
16.11.13	24	-	63,45	7,00	16,300	-	-	40,49	6,50	2,560	-	22,96	13,740	0,00	0,00	0,00	0,931
17.11.13	24	-	63,16	7,00	17,670	-	-	41,57	6,50	2,660	-	21,59	15,010	0,00	0,00	0,00	1,005
18.11.13	24	-	61,77	7,00	15,680	-	-	39,40	6,50	2,600	-	22,37	13,080	0,00	0,00	0,00	0,866
19.11.13	24	-	62,97	7,00	15,960	-	-	38,78	6,50	2,470	-	24,19	13,490	0,00	0,00	0,00	0,909
20.11.13	24	-	64,44	7,00	16,790	-	-	41,37	6,50	2,490	-	23,07	14,300	0,00	0,00	0,00	0,977
21.11.13	24	-	63,47	7,00	16,780	-	-	42,18	6,50	2,610	-	21,29	14,170	0,00	0,00	0,00	0,955
22.11.13	24	-	62,18	7,00	14,210	-	-	39,78	6,50	2,700	-	22,40	11,510	0,00	0,00	0,00	0,774
Среднее	24,00	-	63,74	7,00	16,642	-	-	42,60	6,50	3,259	-	21,14	13,383	-	-	-	0,921
Итого	744,0				515,910	0,000				101,040	0,000		414,870	0,00	0,00	0,00	28,56

Ориентировочно до конца месяца(+)

129,589

20,674

108,914

7,33

Корректировка за прошлый месяц (-)

157,899

33,197

124,701

8,55

**Итого за ноябрь 2013 :**

487,600

88,517

399,083

27,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 11:00	15041,490	-	2992,510	-	0,000	0,000	818,981	
25.11.13 10:00	15508,510	-	3080,330	-	0,000	0,000	844,854	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_ °С

\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

27 НОЯ 2013

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке

до получения АКТА допуска УУ

Дата

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
ДЛЯ ОТЧЕТОВ