

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	60,37	10,20	120,350	-	-	41,16	5,60	120,350	-	19,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,319
24.10.13	24	-	60,54	10,20	120,480	-	-	41,87	5,60	120,480	-	18,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,254
25.10.13	24	-	59,53	10,20	120,570	-	-	41,71	5,60	120,570	-	17,82	0,000	0,00	0,00	0,00	2,155
26.10.13	24	-	57,73	10,20	121,490	-	-	40,81	5,60	121,490	-	16,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,060
27.10.13	25	-	57,94	10,20	126,820	-	-	41,34	5,60	126,820	-	16,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,112
28.10.13	24	-	57,83	10,20	121,930	-	-	41,67	5,60	121,930	-	16,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,979
29.10.13	24	-	56,68	10,20	122,290	-	-	41,05	5,60	122,290	-	15,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,919
30.10.13	24	-	52,71	10,20	122,930	-	-	39,24	5,60	122,930	-	13,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,662
31.10.13	24	-	47,02	10,20	122,340	-	-	35,22	5,60	122,340	-	11,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,446
01.11.13	24	-	52,01	10,20	122,760	-	-	38,20	5,60	122,760	-	13,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,701
02.11.13	24	-	50,59	10,20	123,050	-	-	37,45	5,60	123,050	-	13,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,626
03.11.13	24	-	50,72	10,20	121,620	-	-	37,41	5,60	121,620	-	13,31	0,000	0,00	0,00	0,00	1,626
04.11.13	24	-	50,28	10,20	122,900	-	-	37,07	5,60	122,900	-	13,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,630
05.11.13	24	-	50,40	10,20	122,610	-	-	37,11	5,60	122,610	-	13,29	0,000	0,00	0,00	0,00	1,635
06.11.13	24	-	50,71	10,20	122,640	-	-	37,24	5,60	122,640	-	13,47	0,000	0,00	0,00	0,00	1,660
07.11.13	24	-	47,36	10,20	123,170	-	-	35,28	5,60	123,170	-	12,08	0,000	0,00	0,00	0,00	1,495
08.11.13	24	-	53,76	10,20	124,250	-	-	38,76	5,60	124,010	-	15,00	0,240	0,00	0,00	0,00	1,882
09.11.13	24	-	53,81	10,20	123,980	-	-	38,69	5,60	123,980	-	15,12	0,000	0,00	0,00	0,00	1,881
10.11.13	24	-	54,86	10,20	123,290	-	-	39,22	5,60	123,290	-	15,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,936
11.11.13	24	-	53,56	10,20	126,150	-	-	38,81	5,60	126,150	-	14,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,871
12.11.13	24	-	55,12	10,20	122,580	-	-	38,90	5,60	122,580	-	16,22	0,000	0,00	0,00	0,00	1,997
13.11.13	23	-	58,06	10,20	112,940	-	-	40,23	5,60	112,940	-	17,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,020
14.11.13	24	-	58,52	10,20	118,840	-	-	40,48	5,60	118,910	-	18,04	-0,070	0,00	0,00	0,00	2,150
15.11.13	24	-	58,90	10,20	118,660	-	-	40,69	5,60	118,710	-	18,21	-0,050	0,00	0,00	0,00	2,170
16.11.13	24	-	57,93	10,20	122,530	-	-	40,67	5,60	122,860	-	17,26	-0,330	0,00	0,00	0,00	2,123
17.11.13	24	-	57,72	10,20	122,510	-	-	40,80	5,60	124,420	-	16,92	-1,910	0,00	0,00	0,00	2,076
18.11.13	24	-	56,33	10,20	121,310	-	-	39,76	5,60	122,290	-	16,57	-0,980	0,00	0,00	0,00	2,016
19.11.13	24	-	57,58	10,20	114,480	-	-	39,48	5,60	115,050	-	18,10	-0,570	0,00	0,00	0,00	2,078
20.11.13	24	-	59,52	10,20	112,650	-	-	40,30	5,60	113,070	-	19,22	-0,420	0,00	0,00	0,00	2,172
21.11.13	24	-	57,00	10,20	112,960	-	-	39,37	5,60	113,590	-	17,63	-0,630	0,00	0,00	0,00	1,998
22.11.13	24	-	54,72	10,20	113,200	-	-	38,30	5,60	114,320	-	16,42	-1,120	0,00	0,00	0,00	1,865
Среднее	24,00	-	55,16	10,20	120,912	-	-	39,30	5,60	121,101	-	15,86	-0,188	-	-	-	1,920
Итого	744,0	-			3748,280	0,000				3754,120	0,000		-5,840	0,00	0,00	0,00	59,51

Ориентировочно до конца месяца(+)

936,731

943,543

-6,811

16,37

Корректировка за прошлый месяц (-)

1094,156

1094,156

0,000

18,65

**Итого за ноябрь 2013 :**

3590,856

3603,507

-12,651

57,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 10:00	51441,980	-	51208,540	-	0,000	0,000	1176,805	
25.11.13 11:00	54808,900	-	54584,050	-	0,000	0,000	1229,327	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С

\_\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ 27  
 Дата \_\_\_\_\_

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

НОЯ 2013