

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48806

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 02.09.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 32

КТПТР-05

Обратн. тр. ПРЭМ 20

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	68,11	7,00	38,980	-	-	57,24	6,50	27,450	-	10,87	11,530	0,00	0,00	0,00	1,086
24.10.13	24	-	67,51	7,00	39,090	-	-	56,90	6,50	27,310	-	10,61	11,780	0,00	0,00	0,00	1,085
25.10.13	24	-	67,76	7,00	36,960	-	-	56,78	6,50	27,440	-	10,98	9,520	0,00	0,00	0,00	0,949
26.10.13	24	-	68,12	7,00	38,590	-	-	57,47	6,50	28,720	-	10,65	9,870	0,00	0,00	0,00	0,977
27.10.13	25	-	68,29	7,00	42,850	-	-	58,33	6,50	30,930	-	9,96	11,920	0,00	0,00	0,00	1,119
28.10.13	24	-	67,60	7,00	41,460	-	-	57,62	6,50	28,560	-	9,98	12,900	0,00	0,00	0,00	1,159
29.10.13	24	-	66,77	7,00	40,240	-	-	56,86	6,50	28,950	-	9,91	11,290	0,00	0,00	0,00	1,042
30.10.13	24	-	66,62	7,00	40,550	-	-	56,90	6,50	29,910	-	9,72	10,640	0,00	0,00	0,00	0,998
31.10.13	24	-	66,15	7,00	43,010	-	-	57,35	6,50	32,380	-	8,80	10,630	0,00	0,00	0,00	0,989
01.11.13	24	-	66,46	7,00	44,140	-	-	57,56	6,50	32,900	-	8,90	11,240	0,00	0,00	0,00	1,041
02.11.13	24	-	66,68	7,00	44,410	-	-	57,76	6,50	33,270	-	8,92	11,140	0,00	0,00	0,00	1,039
03.11.13	24	-	66,58	7,00	42,470	-	-	57,32	6,50	33,410	-	9,26	9,060	0,00	0,00	0,00	0,912
04.11.13	24	-	66,43	7,00	46,240	-	-	57,83	6,50	33,720	-	8,60	12,520	0,00	0,00	0,00	1,123
05.11.13	24	-	66,08	7,00	44,520	-	-	57,30	6,50	33,150	-	8,78	11,370	0,00	0,00	0,00	1,043
06.11.13	24	-	65,67	7,00	33,340	-	-	54,89	6,50	21,710	-	10,78	11,630	0,00	0,00	0,00	0,999
07.11.13	24	-	60,38	7,00	33,180	-	-	49,04	6,50	21,590	-	11,34	11,590	0,00	0,00	0,00	0,944
08.11.13	24	-	66,05	7,00	31,340	-	-	52,26	6,50	20,690	-	13,79	10,650	0,00	0,00	0,00	0,989
09.11.13	24	-	67,01	7,00	34,720	-	-	54,60	6,50	22,710	-	12,41	12,010	0,00	0,00	0,00	1,087
10.11.13	24	-	67,86	7,00	37,530	-	-	55,28	6,50	23,090	-	12,58	14,440	0,00	0,00	0,00	1,271
11.11.13	24	-	65,26	7,00	34,380	-	-	53,12	6,50	21,950	-	12,14	12,430	0,00	0,00	0,00	1,077
12.11.13	24	-	64,97	7,00	31,160	-	-	57,10	6,50	18,170	-	7,87	12,990	0,00	0,00	0,00	0,988
13.11.13	23	-	66,23	7,00	30,640	-	-	56,18	6,50	17,290	-	10,05	13,350	0,00	0,00	0,00	1,059
14.11.13	24	-	65,15	7,00	31,650	-	-	52,00	6,50	19,060	-	13,15	12,590	0,00	0,00	0,00	1,074
15.11.13	24	-	65,86	7,00	29,770	-	-	51,42	6,50	18,880	-	14,44	10,890	0,00	0,00	0,00	0,987
16.11.13	24	-	65,90	7,00	31,590	-	-	52,07	6,50	18,550	-	13,83	13,040	0,00	0,00	0,00	1,117
17.11.13	24	-	65,42	7,00	32,910	-	-	52,30	6,50	19,740	-	13,12	13,170	0,00	0,00	0,00	1,120
18.11.13	24	-	64,30	7,00	31,920	-	-	50,98	6,50	19,050	-	13,32	12,870	0,00	0,00	0,00	1,078
19.11.13	24	-	65,50	7,00	30,350	-	-	51,02	6,50	17,860	-	14,48	12,490	0,00	0,00	0,00	1,080
20.11.13	24	-	67,14	7,00	28,270	-	-	51,40	6,50	18,140	-	15,74	10,130	0,00	0,00	0,00	0,965
21.11.13	24	-	66,17	7,00	30,040	-	-	52,22	6,50	19,460	-	13,95	10,580	0,00	0,00	0,00	0,969
22.11.13	24	-	64,96	7,00	30,440	-	-	51,44	6,50	20,050	-	13,52	10,390	0,00	0,00	0,00	0,946
Среднее	24,00	-	66,23	7,00	36,346	-	-	54,86	6,50	24,713	-	11,37	11,634	-	-	-	1,042
Итого	744,0				1126,740	0,000				766,090	0,000		360,650	0,00	0,00	0,00	32,31

Ориентировочно до конца месяца(+)

246,309

151,829

94,480

8,31

Корректировка за прошлый месяц (-)

361,093

252,064

109,029

9,20

**Итого за ноябрь 2013 :**

1011,956

665,854

346,101

31,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 12:00	29591,200	-	18187,350	-	0,000	0,000	899,889	
25.11.13 11:00	30583,490	-	18847,430	-	0,000	0,000	929,207	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_ °С

\_\_\_ Гкал


Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.



**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**