

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48809

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

Обратн.тр. ПРЭМ 40

КТПТР-05

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
23.10.13	24	-	60,77	10,20	458,140	-	56,62	5,60	458,140	-	4,15	0,000	0,00	0,00	0,00	1,941	
24.10.13	24	-	60,89	10,20	457,270	-	56,84	5,60	457,270	-	4,05	0,000	0,00	0,00	0,00	1,890	
25.10.13	24	-	59,81	10,20	457,630	-	55,98	5,60	457,630	-	3,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,792	
26.10.13	24	-	58,04	10,20	461,820	-	54,45	5,60	461,820	-	3,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,700	
27.10.13	25	-	58,26	10,20	461,120	-	54,80	5,60	460,820	-	3,46	0,300	0,00	0,00	0,00	1,653	
28.10.13	24	-	58,10	10,20	484,520	-	54,78	5,60	484,520	-	3,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,655	
29.10.13	24	-	56,94	10,20	482,750	-	53,74	5,60	482,750	-	3,20	0,000	0,00	0,00	0,00	1,588	
30.10.13	24	-	53,01	10,20	433,740	-	50,07	5,60	433,740	-	2,94	0,000	0,00	0,00	0,00	1,307	
31.10.13	24	-	47,30	10,20	397,080	-	44,55	5,60	397,080	-	2,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,124	
01.11.13	24	-	52,13	10,20	395,250	-	48,88	5,60	395,250	-	3,25	0,000	0,00	0,00	0,00	1,314	
02.11.13	24	-	50,74	10,20	394,930	-	47,64	5,60	394,930	-	3,10	0,000	0,00	0,00	0,00	1,259	
03.11.13	24	-	50,89	10,20	389,780	-	47,75	5,60	389,780	-	3,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,261	
04.11.13	24	-	50,53	10,20	392,970	-	47,38	5,60	392,970	-	3,15	0,000	0,00	0,00	0,00	1,273	
05.11.13	24	-	50,56	10,20	391,260	-	47,40	5,60	391,260	-	3,16	0,000	0,00	0,00	0,00	1,270	
06.11.13	24	-	50,91	10,20	390,600	-	47,68	5,60	390,600	-	3,23	0,000	0,00	0,00	0,00	1,294	
07.11.13	24	-	47,51	10,20	387,470	-	44,56	5,60	387,470	-	2,95	0,000	0,00	0,00	0,00	1,176	
08.11.13	24	-	53,97	10,20	381,080	-	50,22	5,60	381,080	-	3,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,460	
09.11.13	24	-	54,06	10,20	377,290	-	50,24	5,60	377,290	-	3,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,472	
10.11.13	24	-	55,13	10,20	375,780	-	51,16	5,60	375,780	-	3,97	0,000	0,00	0,00	0,00	1,525	
11.11.13	24	-	53,75	10,20	380,200	-	50,02	5,60	380,200	-	3,73	0,000	0,00	0,00	0,00	1,451	
12.11.13	24	-	54,51	10,20	242,320	-	50,97	5,60	238,350	-	3,54	3,970	0,00	0,00	0,00	1,080	
13.11.13	23	-	58,24	10,20	134,150	-	55,25	5,60	127,350	-	2,99	6,800	0,00	0,00	0,00	0,787	
14.11.13	24	-	58,88	10,20	128,760	-	55,82	5,60	121,080	-	3,06	7,680	0,00	0,00	0,00	0,834	
15.11.13	24	-	59,39	10,20	143,410	-	56,44	5,60	136,080	-	2,95	7,330	0,00	0,00	0,00	0,851	
16.11.13	24	-	58,26	10,20	128,810	-	55,45	5,60	121,200	-	2,81	7,610	0,00	0,00	0,00	0,793	
17.11.13	24	-	58,03	10,20	128,800	-	55,18	5,60	121,200	-	2,85	7,600	0,00	0,00	0,00	0,795	
18.11.13	24	-	56,64	10,20	128,880	-	53,77	5,60	121,200	-	2,87	7,680	0,00	0,00	0,00	0,795	
19.11.13	24	-	58,01	10,20	145,470	-	55,01	5,60	138,190	-	3,00	7,280	0,00	0,00	0,00	0,849	
20.11.13	24	-	59,91	10,20	128,680	-	57,14	5,60	121,010	-	2,77	7,670	0,00	0,00	0,00	0,806	
21.11.13	24	-	57,37	10,20	128,810	-	54,77	5,60	121,120	-	2,60	7,690	0,00	0,00	0,00	0,768	
22.11.13	24	-	55,02	10,20	129,000	-	52,59	5,60	121,300	-	2,43	7,700	0,00	0,00	0,00	0,730	
Среднее	24,00	-	55,41	10,20	319,928	-	52,17	5,60	317,370	-	3,24	2,558	-	-	-	1,242	
Итого	744,0	-			9917,770	0,000			9838,460	0,000		79,310	0,00	0,00	0,00	38,49	

Ориентировочно до конца месяца(+) 1049,657 988,823 60,834 6,33  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 4229,846 4229,756 0,090 15,50  
**Итого за ноябрь 2013 :** 6737,581 6597,527 140,054 29,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
28.10.13 12:00	75654,700	-	72331,970	-	0,000	0,000	1716,712	
25.11.13 11:00	83351,220	-	79930,580	-	0,000	0,000	1747,243	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО до заявки  
 до получения АКТА допуска УУ  
 Дата 27 НОЯ 2013

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ