Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района" **СЦО**
Адрес: **г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО** Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" график: 150/70
Источник: Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941-24960-ч(с)-1113.txt Приборы УУТЭ поверены до: _____
Вычислитель: **СПТ-941 № 24960** Режим(схема): 0 **Тхв= 0 С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	**ПРЭМ-3-В**			**КТПТР-01**	
Обратн.тр.	**ПРЭМ-3-В**			**КТПТР-01**	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Две нед.

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

Дата	Ти	НС	Учет								Контроль						Q
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1,	P2,	M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	
	час		т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал
24.10.13	24,00		110,91	109,69	1,21	69,4	39,7	29,7	-	-	1,21	-	1,21	-	-	-	3,35
25.10.13	24,00		110,87	109,66	1,20	66,4	39,0	27,4	-	-	1,20	-	1,20	-	-	-	3,09
26.10.13	24,00		109,48	108,29	1,19	65,1	38,3	26,8	-	-	1,19	-	1,19	-	-	-	2,98
27.10.13	25,00		113,98	112,69	1,28	64,8	38,6	26,2	-	-	1,28	-	1,28	-	-	-	3,04
28.10.13	24,00		109,49	108,27	1,22	65,4	39,5	26,0	-	-	1,22	-	1,22	-	-	-	2,89
29.10.13	24,00		110,13	108,98	1,14	65,3	39,5	25,8	-	-	1,14	-	1,14	-	-	-	2,89
30.10.13	24,00		112,31	111,27	1,04	65,5	39,6	26,0	-	-	1,04	-	1,04	-	-	-	2,96
31.10.13	24,00		110,45	109,33	1,12	65,1	39,0	26,1	-	-	1,12	-	1,12	-	-	-	2,93
01.11.13	24,00		109,50	108,38	1,11	65,0	38,6	26,3	-	-	1,11	-	1,11	-	-	-	2,93
02.11.13	24,00		109,41	108,25	1,16	64,9	38,6	26,2	-	-	1,16	-	1,16	-	-	-	2,92
03.11.13	24,00		110,12	108,97	1,15	64,9	39,0	26,0	-	-	1,15	-	1,15	-	-	-	2,91
04.11.13	24,00		108,39	107,36	1,03	64,1	38,2	25,8	-	-	1,03	-	1,03	-	-	-	2,84
05.11.13	24,00		108,54	107,48	1,06	64,4	38,2	26,3	-	-	1,06	-	1,06	-	-	-	2,90
06.11.13	24,00		109,52	108,40	1,12	64,5	38,3	26,2	-	-	1,12	-	1,12	-	-	-	2,92
07.11.13	24,00		110,56	109,37	1,19	64,6	38,3	26,3	-	-	1,19	-	1,19	-	-	-	2,96
08.11.13	24,00		112,14	110,99	1,15	65,0	38,4	26,7	-	-	1,15	-	1,15	-	-	-	3,04
09.11.13	24,00		111,92	110,67	1,24	64,9	38,2	26,7	-	-	1,24	-	1,24	-	-	-	3,04
10.11.13	24,00		111,62	110,38	1,24	64,8	38,1	26,7	-	-	1,24	-	1,24	-	-	-	3,03
11.11.13	24,00		111,29	110,06	1,23	65,0	38,0	27,0	-	-	1,23	-	1,23	-	-	-	3,06
12.11.13	24,00		101,98	100,87	1,10	64,2	36,4	27,8	-	-	1,10	-	1,10	-	-	-	2,88
13.11.13	24,00		93,16	92,32	0,85	64,8	35,2	29,7	-	-	0,85	-	0,85	-	-	-	2,79
14.11.13	24,00		104,12	103,02	1,10	65,9	36,8	29,1	-	-	1,10	-	1,10	-	-	-	3,08
15.11.13	24,00		111,99	110,72	1,27	65,4	37,8	27,7	-	-	1,27	-	1,27	-	-	-	3,15
16.11.13	24,00		111,46	110,24	1,22	65,0	37,6	27,4	-	-	1,22	-	1,22	-	-	-	3,10
17.11.13	24,00		111,29	110,07	1,22	65,2	37,5	27,6	-	-	1,22	-	1,22	-	-	-	3,13
18.11.13	24,00		110,57	109,34	1,23	65,8	37,4	28,4	-	-	1,23	-	1,23	-	-	-	3,18
19.11.13	24,00		110,03	108,81	1,22	65,4	37,1	28,3	-	-	1,22	-	1,22	-	-	-	3,16
20.11.13	24,00		110,68	109,45	1,23	66,2	37,7	28,5	-	-	1,23	-	1,23	-	-	-	3,20
21.11.13	24,00		109,59	108,40	1,19	66,2	37,8	28,4	-	-	1,19	-	1,19	-	-	-	3,17
22.11.13	24,00		113,22	111,99	1,23	66,6	38,4	28,2	-	-	1,23	-	1,23	-	-	-	3,24
23.11.13	24,00		111,08	109,91	1,16	66,3	38,3	28,0	-	-	1,16	-	1,16	-	-	-	3,16
Среднее	24,03		109,67	108,50	1,17	65,4	38,2	27,2	-	-	1,17	-	1,17	-	-	-	3,03
Итого	745,00		**3399,8**	**3363,6**	**36,1**						**36,1**	**0,0**	**36,1**	**0,0**			**93,90**

Устр. умену

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
26.10.13 01:00	63572,038	63512,028	289,557	-	-	2482,194	24206,500
25.11.13 09:00	66897,640	66802,394	324,792	-	-	2573,887	24935,500

Период расчета по среднему: с по
Период расчета по договору: с по
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: **-1,00** час **-0,13** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
условно
«___» _____ г.
ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ