

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-14862-ч(с)-1113.txt
 Вычислитель: СПП-943 № 14862

Приборы УУТЭ поверены до: **01.07.2017**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0,432$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные расходы, т/сут: $G_{от} = 0$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 0$ $G_{гвс} = 0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль					Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
24.10.13	24,00		114,12	92,84	21,28	68,1	35,8	32,2	7,5	3,9	19,06	0,00	0,00	-	67,5	0,0	4,45
25.10.13	24,00		114,33	92,36	21,97	65,2	35,3	29,9	7,5	3,9	20,20	0,00	0,00	-	64,8	0,0	4,20
26.10.13	24,00		114,92	91,76	23,16	63,9	34,8	29,1	7,5	3,9	21,57	0,00	0,00	-	63,7	0,0	4,16
27.10.13	25,00		120,35	96,34	24,01	63,7	35,2	28,5	7,5	3,9	22,01	0,00	0,00	-	63,7	0,0	4,28
28.10.13	24,00		116,71	92,40	24,31	64,3	35,8	28,5	7,5	3,9	21,66	0,00	0,00	-	64,1	0,0	4,20
29.10.13	24,00		114,19	92,79	21,40	64,1	35,8	28,3	7,5	3,9	18,93	0,00	0,00	-	63,9	0,0	4,01
30.10.13	24,00		117,13	95,36	21,76	64,3	36,1	28,2	7,5	3,9	18,69	0,00	0,00	-	64,1	0,0	4,10
31.10.13	24,00		116,42	92,73	23,69	63,8	35,4	28,4	7,5	3,9	20,95	0,00	0,00	-	63,6	0,0	4,15
01.11.13	24,00		114,57	91,43	23,14	63,7	35,2	28,6	7,5	3,9	20,65	0,00	0,00	-	63,5	0,0	4,10
02.11.13	24,00		115,71	92,30	23,41	63,7	35,2	28,5	7,5	3,9	21,49	0,00	0,00	-	63,5	0,0	4,13
03.11.13	24,00		116,85	92,86	23,99	63,8	35,4	28,4	7,5	3,9	21,70	0,00	0,00	-	63,6	0,0	4,17
04.11.13	24,00		114,66	90,77	23,90	62,8	34,6	28,2	7,5	3,9	21,79	0,00	0,00	-	62,6	0,0	4,07
05.11.13	24,00		115,02	90,83	24,19	63,2	34,6	28,5	7,5	3,9	21,83	0,00	0,00	-	63,0	0,0	4,13
06.11.13	24,00		114,53	91,88	22,65	63,3	34,8	28,5	7,5	3,9	19,92	0,00	0,00	-	63,1	0,0	4,06
07.11.13	24,00		116,39	91,57	24,82	63,4	34,8	28,6	7,5	3,9	21,52	0,00	0,00	-	63,2	0,0	4,20
08.11.13	24,00		120,08	92,13	27,95	63,8	34,9	28,9	7,5	3,9	24,40	0,00	0,00	-	63,5	0,0	4,45
09.11.13	24,00		116,46	92,64	23,82	63,7	34,9	28,8	7,5	3,9	20,55	0,00	0,00	-	63,5	0,0	4,20
10.11.13	24,00		119,12	92,03	27,08	63,7	34,7	29,0	7,5	3,9	23,25	0,00	0,00	-	63,7	0,0	4,40
11.11.13	24,00		118,81	88,64	30,17	63,8	34,7	29,1	7,5	3,9	22,81	0,00	0,00	-	63,6	0,0	4,51
12.11.13	24,00		110,03	75,81	34,22	62,9	33,0	29,9	7,5	3,9	23,00	0,00	0,00	-	62,6	0,0	4,42
13.11.13	24,00		98,87	67,29	31,59	63,3	31,6	31,7	7,5	3,9	21,78	0,00	0,00	-	63,1	0,0	4,14
14.11.13	24,00		111,49	77,20	34,29	64,6	33,2	31,4	7,5	3,9	24,12	0,00	0,00	-	64,5	0,0	4,64
15.11.13	24,00		123,32	87,15	36,17	64,2	34,5	29,7	7,5	3,9	24,89	0,00	0,00	-	64,0	0,0	4,92
16.11.13	24,00		123,61	89,29	34,32	63,8	34,7	29,1	7,5	3,9	22,98	0,00	0,00	-	63,7	0,0	4,80
17.11.13	24,00		123,75	88,91	34,84	64,0	34,7	29,2	7,5	3,9	23,61	0,00	0,00	-	64,0	0,0	4,83
18.11.13	24,00	*	115,26	84,49	30,77	64,5	34,6	30,0	7,5	3,9	20,03	0,00	0,00	-	64,4	0,0	4,52
19.11.13	24,00		120,34	88,39	31,96	64,2	34,1	30,1	7,5	3,9	20,90	0,00	0,00	-	64,1	0,0	4,72
20.11.13	24,00		120,57	88,99	31,57	65,0	34,7	30,3	7,5	3,9	20,87	0,00	0,00	-	64,9	0,0	4,76
21.11.13	24,00		119,08	87,49	31,58	65,0	34,8	30,2	7,5	3,9	20,57	0,00	0,00	-	64,7	0,0	4,70
22.11.13	24,00		121,50	90,22	31,27	65,4	35,3	30,1	7,5	3,9	20,65	0,00	0,00	-	65,1	0,0	4,76
23.11.13	24,00		119,20	87,11	32,09	65,1	35,1	30,0	7,5	3,9	21,84	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,71
Среднее	24,03		116,69	89,23	27,46	64,1	34,8	29,4	7,5	3,9	21,56	-	-	-	63,9	-	4,38
Итого	745,00		3617,4	2766,0	851,4						668,2	0,0	0,0	0,0			135,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
28.10.13 18:00	3312,550	3225,698	1353,486	0,000	-	668,381	-
25.11.13 09:00	6543,349	5667,293	1955,067	0,000	-	790,641	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,18 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 29 » 11 2013 г.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ