

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник: *ТЭЦ ПЗ*

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14925-ч(с)-1113.txt Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**
 Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

| | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|--------------|------------------|
| Подающий тр. | расходомер | Gmin | Gmax | Термопреобр. | Преобр. давления |
| Обратн.тр. | ПРЭМ-1 50 | | | КТПТР-05 | |
| тр-д. ГВС | ПРЭМ-1 50 | | | КТПТР-05 | |
| тр.цирк. ГВС | ПРЭМ-1 32 | | | ТПТ-15-2 | |
| Тр. подпитки (V5) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от}=0,59$ $Q_{вент.}=$ $Q_{тех.пот.}=$ $Q_{гвс.}=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср.}=$ $Q_{гвс.ср.}= 0,1099$
 Договорные расходы, т/сут: $Q_{от}=0$ $Q_{вент.}=0$ $Q_{тех.пот.}=0$ $Q_{гвс.}=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

| Дата | Ти час | НС | Учет | | | | | | | | Контроль | | | | | | Q Гкал |
|----------|--------|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|----------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|
| | | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | M3, т | M4, т | dM, т | V5, м.куб | T3, С | T4, С | |
| 24.10.13 | 24,00 | | 324,63 | 300,19 | 24,44 | 69,0 | 53,6 | 15,4 | 6,0 | 3,0 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | - | 68,8 | 0,0 | 6,34 |
| 25.10.13 | 24,00 | | 322,53 | 300,92 | 21,61 | 67,6 | 53,0 | 14,6 | 6,0 | 3,0 | 20,82 | 0,00 | 0,00 | - | 67,0 | 0,0 | 5,87 |
| 26.10.13 | 24,00 | | 322,46 | 298,88 | 23,58 | 64,7 | 50,9 | 13,8 | 6,0 | 3,0 | 22,74 | 0,00 | 0,00 | - | 64,6 | 0,0 | 5,66 |
| 27.10.13 | 25,00 | | 343,74 | 315,46 | 28,28 | 65,6 | 52,0 | 13,6 | 6,0 | 3,0 | 27,37 | 0,00 | 0,00 | - | 65,6 | 0,0 | 6,16 |
| 28.10.13 | 24,00 | | 328,43 | 307,52 | 20,91 | 66,2 | 52,8 | 13,4 | 6,0 | 3,0 | 20,07 | 0,00 | 0,00 | - | 66,1 | 0,0 | 5,53 |
| 29.10.13 | 24,00 | * | 281,56 | 261,90 | 19,66 | 65,3 | 51,8 | 13,5 | 6,0 | 3,0 | 18,73 | 0,00 | 0,00 | - | 65,0 | 0,0 | 4,83 |
| 30.10.13 | 24,00 | * | 317,10 | 293,83 | 23,27 | 65,2 | 51,5 | 13,7 | 6,0 | 3,0 | 22,03 | 0,00 | 0,00 | - | 65,2 | 0,0 | 5,56 |
| 31.10.13 | 24,00 | | 323,81 | 299,33 | 24,48 | 65,9 | 52,0 | 13,9 | 6,0 | 3,0 | 23,15 | 0,00 | 0,00 | - | 65,9 | 0,0 | 5,80 |
| 01.11.13 | 24,00 | | 323,24 | 300,21 | 23,02 | 64,4 | 51,0 | 13,4 | 6,0 | 3,0 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | - | 64,5 | 0,0 | 5,54 |
| 02.11.13 | 24,00 | | 325,46 | 301,07 | 24,39 | 65,9 | 52,1 | 13,8 | 6,0 | 3,0 | 23,52 | 0,00 | 0,00 | - | 65,8 | 0,0 | 5,77 |
| 03.11.13 | 24,00 | | 328,95 | 306,60 | 22,35 | 66,0 | 52,9 | 13,1 | 6,0 | 3,0 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | - | 65,9 | 0,0 | 5,53 |
| 04.11.13 | 24,00 | | 330,07 | 305,64 | 24,43 | 66,0 | 53,9 | 12,1 | 6,0 | 3,0 | 32,06 | 0,00 | 0,00 | - | 65,9 | 0,0 | 5,32 |
| 05.11.13 | 24,00 | | 329,60 | 305,95 | 23,65 | 65,8 | 53,6 | 12,2 | 6,0 | 3,0 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | - | 65,7 | 0,0 | 5,31 |
| 06.11.13 | 24,00 | * | 325,65 | 303,17 | 22,48 | 65,7 | 53,6 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 30,12 | 0,00 | 0,00 | - | 65,5 | 0,0 | 5,15 |
| 07.11.13 | 24,00 | | 308,64 | 283,91 | 24,73 | 60,9 | 49,9 | 11,0 | 6,0 | 3,0 | 31,99 | 0,00 | 0,00 | - | 60,0 | 0,0 | 4,64 |
| 08.11.13 | 24,00 | | 300,81 | 273,82 | 26,99 | 59,0 | 47,8 | 11,2 | 6,0 | 3,0 | 33,83 | 0,00 | 0,00 | - | 59,1 | 0,0 | 4,68 |
| 09.11.13 | 24,00 | | 330,76 | 306,47 | 24,29 | 66,5 | 53,7 | 12,8 | 6,0 | 3,0 | 31,88 | 0,00 | 0,00 | - | 66,2 | 0,0 | 5,54 |
| 10.11.13 | 24,00 | | 334,46 | 307,61 | 26,85 | 66,0 | 53,4 | 12,6 | 6,0 | 3,0 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | - | 65,9 | 0,0 | 5,68 |
| 11.11.13 | 24,00 | | 330,20 | 306,94 | 23,26 | 66,1 | 53,5 | 12,5 | 6,0 | 3,0 | 31,52 | 0,00 | 0,00 | - | 66,1 | 0,0 | 5,41 |
| 12.11.13 | 24,00 | | 295,53 | 270,52 | 25,01 | 63,4 | 50,7 | 12,7 | 6,0 | 3,0 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | - | 62,4 | 0,0 | 5,03 |
| 13.11.13 | 24,00 | | 256,74 | 231,23 | 25,51 | 56,1 | 44,6 | 11,5 | 6,0 | 3,0 | 32,08 | 0,00 | 0,00 | - | 55,6 | 0,0 | 4,10 |
| 14.11.13 | 24,00 | | 333,62 | 310,34 | 23,27 | 68,7 | 55,1 | 13,5 | 6,0 | 3,0 | 32,23 | 0,00 | 0,00 | - | 68,7 | 0,0 | 5,82 |
| 15.11.13 | 24,00 | | 323,55 | 299,73 | 23,82 | 68,2 | 54,6 | 13,6 | 6,0 | 3,0 | 32,32 | 0,00 | 0,00 | - | 68,1 | 0,0 | 5,71 |
| 16.11.13 | 24,00 | | 326,93 | 302,44 | 24,49 | 67,7 | 54,4 | 13,4 | 6,0 | 3,0 | 33,11 | 0,00 | 0,00 | - | 67,8 | 0,0 | 5,72 |
| 17.11.13 | 24,00 | | 329,99 | 300,63 | 29,36 | 67,7 | 54,3 | 13,4 | 6,0 | 3,0 | 37,88 | 0,00 | 0,00 | - | 67,6 | 0,0 | 6,02 |
| 18.11.13 | 24,00 | | 327,97 | 303,48 | 24,49 | 67,3 | 53,9 | 13,4 | 6,0 | 3,0 | 32,99 | 0,00 | 0,00 | - | 67,3 | 0,0 | 5,74 |
| 19.11.13 | 24,00 | | 328,91 | 305,64 | 23,27 | 68,0 | 54,4 | 13,7 | 6,0 | 3,0 | 31,83 | 0,00 | 0,00 | - | 67,9 | 0,0 | 5,78 |
| 20.11.13 | 24,00 | | 332,17 | 306,20 | 25,97 | 69,0 | 55,3 | 13,7 | 6,0 | 3,0 | 34,52 | 0,00 | 0,00 | - | 68,9 | 0,0 | 5,99 |
| 21.11.13 | 24,00 | | 332,64 | 307,05 | 25,60 | 68,7 | 55,3 | 13,5 | 6,0 | 3,0 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | - | 68,6 | 0,0 | 5,91 |
| 22.11.13 | 24,00 | | 333,18 | 308,09 | 25,09 | 69,5 | 55,9 | 13,6 | 6,0 | 3,0 | 33,81 | 0,00 | 0,00 | - | 69,3 | 0,0 | 5,96 |
| 23.11.13 | 24,00 | | 336,61 | 307,87 | 28,74 | 69,5 | 56,1 | 13,4 | 6,0 | 3,0 | 37,42 | 0,00 | 0,00 | - | 69,4 | 0,0 | 6,15 |
| Среднее | 24,03 | | 322,26 | 297,83 | 24,43 | 66,0 | 52,8 | 13,2 | 6,0 | 3,0 | 29,48 | - | - | - | 65,8 | - | 5,56 |
| Итого | 745,00 | | 9989,9 | 9232,6 | 757,3 | | | | | | 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 172,24 |

Устранить

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V5, м.куб | Q, Гкал | Ти, ч |
|----------------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|---------|-------|
| 28.10.13 13:00 | 12175,031 | 10707,816 | 1522,295 | 0,000 | - | 237,328 | - |
| 29.11.13 09:00 | 21150,596 | 18992,571 | 2386,218 | 0,000 | - | 391,448 | - |

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,23 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 2 » 12 13 г.