

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-14798-ч(с)-1113.txt Приборы УУТЭ поверены до: 22.07.2017  
 Вычислитель: СПП-943 № 14798 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 32			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)+M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$

Договорные расходы, т/сут:  $Gот=0$   $Gвент.=0$   $Gтех.пот.=0$   $Gгвс=0$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013**

Дата	Тп час	НС	Учет								Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	-P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
24.10.13	24,00		195,59	166,24	29,35	69,1	46,0	23,2	5,0	4,0	54,57	0,00	0,00	-	68,8	0,0	5,89	
25.10.13	24,00		197,14	166,84	30,30	67,6	45,7	21,9	5,0	4,0	55,71	0,00	0,00	-	67,1	0,0	5,70	
26.10.13	24,00		196,95	154,87	42,08	64,8	44,9	19,9	5,0	4,0	56,24	0,00	0,00	-	64,5	0,0	5,81	
27.10.13	25,00		211,96	162,59	49,36	65,7	46,1	19,7	5,0	4,0	63,11	0,00	0,00	-	65,5	0,0	6,45	
28.10.13	24,00		200,44	160,47	39,97	66,3	46,7	19,7	5,0	4,0	55,87	0,00	0,00	-	66,0	0,0	5,81	
29.10.13	24,00		199,49	168,30	31,19	65,2	45,4	19,8	5,0	4,0	57,14	0,00	0,00	-	64,9	0,0	5,38	
30.10.13	24,00		193,56	163,93	29,63	65,3	45,0	20,3	5,0	4,0	54,97	0,00	0,00	-	65,1	0,0	5,27	
31.10.13	24,00		197,26	166,85	30,41	66,0	45,1	20,9	5,0	4,0	56,06	0,00	0,00	-	65,6	0,0	5,49	
01.11.13	24,00		200,16	167,28	32,88	64,6	44,2	20,4	5,0	4,0	58,73	0,00	0,00	-	64,4	0,0	5,54	
02.11.13	24,00		201,53	167,73	33,80	66,0	44,8	21,2	5,0	4,0	59,73	0,00	0,00	-	65,7	0,0	5,78	
03.11.13	24,00		198,99	168,20	30,79	66,1	45,1	21,0	5,0	4,0	56,83	0,00	0,00	-	65,7	0,0	5,57	
04.11.13	24,00		197,89	167,20	30,70	66,1	44,8	21,3	5,0	4,0	56,59	0,00	0,00	-	65,8	0,0	5,59	
05.11.13	24,00		200,13	166,28	33,85	66,0	44,7	21,3	5,0	4,0	58,72	0,00	0,00	-	65,6	0,0	5,77	
06.11.13	24,00		199,29	168,11	31,17	65,8	44,9	20,9	5,0	4,0	57,09	0,00	0,00	-	65,4	0,0	5,57	
07.11.13	24,00		187,16	155,01	32,14	60,8	41,7	19,1	5,0	4,0	56,10	0,00	0,00	-	60,0	0,0	4,91	
08.11.13	24,00		184,00	149,81	34,19	59,2	39,7	19,6	5,0	4,0	57,48	0,00	0,00	-	59,2	0,0	4,96	
09.11.13	24,00		198,03	167,36	30,67	66,6	44,3	22,3	5,0	4,0	56,48	0,00	0,00	-	66,1	0,0	5,77	
10.11.13	24,00		206,78	168,11	38,67	66,1	44,2	22,0	5,0	4,0	64,53	0,00	0,00	-	65,8	0,0	6,25	
11.11.13	24,00		195,91	167,39	28,52	66,2	44,3	21,8	5,0	4,0	54,39	0,00	0,00	-	65,9	0,0	5,54	
12.11.13	24,00	*	173,99	142,19	31,80	63,1	41,6	21,5	5,0	4,0	52,22	0,00	0,00	-	61,9	0,0	5,06	
13.11.13	24,00		159,12	124,56	34,56	56,4	36,4	20,0	5,0	4,0	54,94	0,00	0,00	-	56,2	0,0	4,45	
14.11.13	24,00		197,03	167,11	29,92	68,9	45,2	23,7	5,0	4,0	56,46	0,00	0,00	-	68,7	0,0	6,03	
15.11.13	24,00		193,16	162,94	30,22	68,3	44,8	23,5	5,0	4,0	55,63	0,00	0,00	-	67,9	0,0	5,89	
16.11.13	24,00		195,81	164,53	31,29	67,9	44,8	23,1	5,0	4,0	56,76	0,00	0,00	-	67,7	0,0	5,92	
17.11.13	24,00		199,88	163,92	35,96	67,8	45,1	22,7	5,0	4,0	61,26	0,00	0,00	-	67,5	0,0	6,16	
18.11.13	24,00		196,90	163,10	33,80	67,5	44,5	23,0	5,0	4,0	57,09	0,00	0,00	-	67,2	0,0	6,03	
19.11.13	24,00		198,87	166,73	32,14	68,1	44,4	23,8	5,0	4,0	58,04	0,00	0,00	-	67,8	0,0	6,16	
20.11.13	24,00		198,73	167,19	31,54	69,1	45,2	23,9	5,0	4,0	57,35	0,00	0,00	-	68,8	0,0	6,18	
21.11.13	24,00		196,36	166,88	29,49	68,8	45,5	23,3	5,0	4,0	54,54	0,00	0,00	-	68,5	0,0	5,92	
22.11.13	24,00		198,99	167,64	31,35	69,6	46,0	23,6	5,0	4,0	56,84	0,00	0,00	-	69,2	0,0	6,14	
23.11.13	24,00		200,24	168,34	31,90	69,6	46,3	23,3	5,0	4,0	57,83	0,00	0,00	-	69,2	0,0	6,15	
Среднее	24,03		195,85	162,83	33,02	66,1	44,4	21,7	5,0	4,0	57,07	-	-	-	65,7	-	5,71	
Итого	745,00		6071,3	5047,7	1023,6						1769,3	0,0	0,0	0,0			177,15	

*Устранить бюджет  
 прав. зооет по ГВС*

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тп, ч
28.10.13 09:00	7233,636	5884,434	2176,994	0,000	-	196,848	-
25.11.13 10:00	12712,601	10460,510	3779,099	0,000	-	356,778	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,24 Гкал  
 Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ГУП «ТЭК СПб»**  
**Филиал «Энергосбыт»**  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
*Шолово*

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ