

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6101-ч(с)-1113.txt  
 Вычислитель: СПТ-943 № 6101

Приборы УУТЭ поверены до: **11.02.2015**  
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ			КТПТР-01	
Обратн.тр.	ПРЭМ			КТПТР-01	
тр-д. ГВС	ПРЭМ			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$

Договорные расходы, т/сут:  $Gот=0$   $Gвент.=0$   $Gтех.пот.=0$   $Gгвс=0$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013**

Дата	Ти	НС	Учет									Контроль						Q
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	-P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
24.10.13	24,00	*	97,95	75,54	22,41	69,2	43,3	26,0	7,3	3,6	23,19	0,00	0,00	-	68,8	0,0	3,52	
25.10.13	24,00	*	95,36	75,66	19,70	67,7	43,2	24,5	7,3	3,6	20,47	0,00	0,00	-	67,0	0,0	3,20	
26.10.13	24,00	*	97,81	75,14	22,67	64,9	41,5	23,4	7,3	3,6	23,42	0,00	0,00	-	64,7	0,0	3,24	
27.10.13	25,00	*	106,26	79,44	26,82	65,9	42,5	23,4	7,3	3,6	27,70	0,00	0,00	-	65,6	0,0	3,63	
28.10.13	24,00	*	97,64	77,26	20,38	66,5	43,4	23,1	7,3	3,6	21,22	0,00	0,00	-	66,1	0,0	3,15	
29.10.13	24,00	*	97,76	76,11	21,65	65,4	42,7	22,7	7,3	3,6	22,43	0,00	0,00	-	64,9	0,0	3,15	
30.10.13	24,00	*	95,00	74,05	20,95	65,5	42,2	23,3	7,3	3,6	21,77	0,00	0,00	-	65,3	0,0	3,11	
31.10.13	24,00	*	97,65	75,43	22,22	66,1	42,1	24,0	7,3	3,6	23,00	0,00	0,00	-	65,8	0,0	3,28	
01.11.13	24,00	*	94,98	75,62	19,36	64,7	41,5	23,3	7,3	3,6	20,16	0,00	0,00	-	64,6	0,0	3,02	
02.11.13	24,00	*	97,98	75,73	22,25	66,1	42,2	23,9	7,3	3,6	23,07	0,00	0,00	-	65,8	0,0	3,29	
03.11.13	24,00	*	98,27	75,91	22,37	66,3	42,4	23,9	7,3	3,6	23,26	0,00	0,00	-	65,9	0,0	3,30	
04.11.13	24,00	*	98,80	75,44	23,35	66,3	41,9	24,3	7,3	3,6	24,21	0,00	0,00	-	66,0	0,0	3,39	
05.11.13	24,00	*	96,22	75,54	20,68	66,1	42,0	24,1	7,3	3,6	21,57	0,00	0,00	-	65,8	0,0	3,19	
06.11.13	24,00	*	97,68	75,56	22,12	65,9	42,1	23,9	7,3	3,6	23,00	0,00	0,00	-	65,5	0,0	3,27	
07.11.13	24,00	*	93,92	69,25	24,66	60,8	39,1	21,7	7,3	3,6	25,53	0,00	0,00	-	59,5	0,0	3,01	
08.11.13	24,00	*	88,96	66,83	22,14	59,4	37,3	22,1	7,3	3,6	23,00	0,00	0,00	-	59,4	0,0	2,79	
09.11.13	24,00	*	96,39	74,74	21,65	66,7	41,7	25,0	7,3	3,6	22,52	0,00	0,00	-	66,1	0,0	3,32	
10.11.13	24,00	*	102,43	75,05	27,38	66,3	41,6	24,7	7,3	3,6	28,27	0,00	0,00	-	66,0	0,0	3,68	
11.11.13	24,00	*	98,62	74,62	24,00	66,4	41,6	24,8	7,3	3,6	24,83	0,00	0,00	-	66,2	0,0	3,45	
12.11.13	24,00	*	77,92	58,20	19,72	63,3	38,9	24,4	7,3	3,6	21,63	0,00	0,00	-	60,9	0,0	2,67	
13.11.13	24,00	*	82,41	55,57	26,83	56,3	34,2	22,2	7,3	3,6	26,94	0,00	0,00	-	55,9	0,0	2,75	
14.11.13	24,00	*	97,08	75,20	21,88	69,1	42,4	26,6	7,3	3,6	21,97	0,00	0,00	-	68,8	0,0	3,52	
15.11.13	24,00	*	94,17	72,11	22,06	68,5	42,0	26,5	7,3	3,6	22,12	0,00	0,00	-	68,2	0,0	3,43	
16.11.13	24,00	*	99,00	73,55	25,45	68,1	42,1	26,0	7,3	3,6	25,52	0,00	0,00	-	68,1	0,0	3,66	
17.11.13	24,00	*	99,39	73,35	26,03	68,0	42,4	25,6	7,3	3,6	26,18	0,00	0,00	-	67,7	0,0	3,65	
18.11.13	24,00	*	96,63	73,90	22,13	67,6	41,8	25,8	7,3	3,6	22,32	0,00	0,00	-	67,4	0,0	3,41	
19.11.13	24,00	*	95,68	74,45	21,23	68,3	42,0	26,3	7,3	3,6	21,52	0,00	0,00	-	68,0	0,0	3,42	
20.11.13	24,00	*	95,58	74,73	20,86	69,3	42,8	26,5	7,3	3,6	21,21	0,00	0,00	-	68,9	0,0	3,43	
21.11.13	24,00	*	96,63	74,94	21,68	69,0	42,9	26,1	7,3	3,6	22,14	0,00	0,00	-	68,7	0,0	3,46	
22.11.13	24,00	*	95,75	75,21	20,55	69,7	43,4	26,4	7,3	3,6	20,92	0,00	0,00	-	69,2	0,0	3,43	
23.11.13	24,00	*	98,72	75,29	23,43	69,8	43,5	26,3	7,3	3,6	23,87	0,00	0,00	-	69,4	0,0	3,62	
Среднее	24,03		96,07	73,53	22,54	66,2	41,7	24,5	7,3	3,6	23,19	-	-	-	65,8	-	3,31	
Итого	745,00		2978,0	2279,4	698,6						719,0	0,0	0,0	0,0			102,46	

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
28.10.13 09:00	61870,920	43009,199	19846,177	0,000	-	2662,710	-
25.11.13 10:00	64551,777	45056,868	20496,763	0,000	-	2755,517	-

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с по  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,14 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)