

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПП943-6057-ч(с)-1113.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 6057

Приборы УУТЭ поверены до: _____
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0. С

расходомер Gmin Gmax Термопреобр. Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. подпитки (V5)

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 24.10.2013 по 23.11.2013

| Дата | Ти час | НС | Учет | | | | | | | | | Контроль | | | | | | Q Гкал |
|----------|--------|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| | | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | M3, т | M4, т | dM, т | V5, м.куб | T3, С | T4, С | | |
| 24.10.13 | 24,00 | * | 161,36 | 143,25 | 18,12 | 68,9 | 49,9 | 19,0 | 7,3 | 3,8 | 21,49 | 0,00 | 0,00 | - | 51,4 | 0,0 | 3,99 | |
| 25.10.13 | 24,00 | * | 161,72 | 143,22 | 18,50 | 67,4 | 49,5 | 17,9 | 7,3 | 3,8 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | - | 30,6 | 0,0 | 3,82 | |
| 26.10.13 | 24,00 | * | 161,88 | 142,24 | 19,64 | 64,5 | 47,4 | 17,1 | 7,3 | 3,8 | 23,61 | 0,00 | 0,00 | - | 25,3 | 0,0 | 3,71 | |
| 27.10.13 | 25,00 | * | 171,57 | 150,45 | 21,12 | 65,5 | 48,4 | 17,0 | 7,3 | 3,8 | 24,87 | 0,00 | 0,00 | - | 24,9 | 0,0 | 3,96 | |
| 28.10.13 | 24,00 | * | 164,78 | 146,26 | 18,52 | 66,1 | 49,3 | 16,8 | 7,3 | 3,8 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | - | 31,4 | 0,0 | 3,69 | |
| 29.10.13 | 24,00 | * | 162,52 | 144,07 | 18,45 | 65,0 | 48,4 | 16,6 | 7,3 | 3,8 | 21,84 | 0,00 | 0,00 | - | 31,1 | 0,0 | 3,61 | |
| 30.10.13 | 24,00 | * | 158,02 | 139,99 | 18,03 | 65,1 | 47,9 | 17,2 | 7,3 | 3,8 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | - | 31,4 | 0,0 | 3,60 | |
| 31.10.13 | 24,00 | * | 161,97 | 142,39 | 19,58 | 65,7 | 48,0 | 17,7 | 7,3 | 3,8 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | - | 32,2 | 0,0 | 3,82 | |
| 01.11.13 | 24,00 | * | 160,60 | 142,68 | 17,92 | 64,4 | 47,2 | 17,2 | 7,3 | 3,8 | 20,57 | 0,00 | 0,00 | - | 31,9 | 0,0 | 3,62 | |
| 02.11.13 | 24,00 | * | 163,17 | 142,96 | 20,21 | 65,8 | 48,1 | 17,7 | 7,3 | 3,8 | 23,21 | 0,00 | 0,00 | - | 32,7 | 0,0 | 3,87 | |
| 03.11.13 | 24,00 | * | 162,81 | 143,16 | 19,65 | 65,9 | 48,4 | 17,5 | 7,3 | 3,8 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | - | 32,7 | 0,0 | 3,81 | |
| 04.11.13 | 24,00 | * | 166,19 | 142,17 | 24,02 | 65,8 | 48,0 | 17,8 | 7,3 | 3,8 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | - | 33,5 | 0,0 | 4,13 | |
| 05.11.13 | 24,00 | * | 161,15 | 142,28 | 18,87 | 65,7 | 48,1 | 17,6 | 7,3 | 3,8 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | - | 33,0 | 0,0 | 3,76 | |
| 06.11.13 | 24,00 | * | 149,85 | 130,69 | 19,16 | 65,5 | 47,2 | 18,3 | 7,3 | 3,8 | 21,82 | 0,00 | 0,00 | - | 32,8 | 0,0 | 3,66 | |
| 07.11.13 | 24,00 | * | 131,40 | 109,75 | 21,65 | 60,6 | 42,7 | 17,9 | 7,3 | 3,8 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | - | 28,6 | 0,0 | 3,29 | |
| 08.11.13 | 24,00 | * | 127,05 | 105,71 | 21,34 | 58,9 | 40,7 | 18,2 | 7,3 | 3,8 | 24,72 | 0,00 | 0,00 | - | 26,0 | 0,0 | 3,19 | |
| 09.11.13 | 24,00 | * | 140,39 | 118,17 | 22,22 | 66,3 | 45,8 | 20,5 | 7,3 | 3,8 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | - | 36,1 | 0,0 | 3,90 | |
| 10.11.13 | 24,00 | * | 141,65 | 118,63 | 23,01 | 65,9 | 45,7 | 20,2 | 7,3 | 3,8 | 25,83 | 0,00 | 0,00 | - | 36,7 | 0,0 | 3,92 | |
| 11.11.13 | 24,00 | * | 137,54 | 117,90 | 19,64 | 65,9 | 45,8 | 20,1 | 7,3 | 3,8 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | - | 36,7 | 0,0 | 3,68 | |
| 12.11.13 | 24,00 | * | 119,09 | 100,45 | 18,64 | 63,3 | 45,6 | 17,6 | 7,3 | 3,8 | 21,36 | 0,00 | 0,00 | - | 40,2 | 0,0 | 2,96 | |
| 13.11.13 | 24,00 | * | 155,20 | 130,81 | 24,38 | 56,1 | 48,2 | 7,9 | 7,3 | 3,8 | 27,08 | 0,00 | 0,00 | - | 33,7 | 0,0 | 2,41 | |
| 14.11.13 | 24,00 | * | 176,40 | 152,94 | 23,46 | 68,6 | 54,4 | 14,2 | 7,3 | 3,8 | 24,16 | 0,00 | 0,00 | - | 53,0 | 0,0 | 3,80 | |
| 15.11.13 | 24,00 | * | 160,47 | 139,34 | 21,12 | 68,1 | 49,0 | 19,1 | 7,3 | 3,8 | 22,21 | 0,00 | 0,00 | - | 63,7 | 0,0 | 4,11 | |
| 16.11.13 | 24,00 | * | 161,90 | 141,63 | 20,27 | 67,7 | 48,6 | 19,0 | 7,3 | 3,8 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | - | 65,6 | 0,0 | 4,08 | |
| 17.11.13 | 24,00 | * | 165,62 | 140,84 | 24,78 | 67,6 | 48,9 | 18,7 | 7,3 | 3,8 | 26,66 | 0,00 | 0,00 | - | 55,2 | 0,0 | 4,33 | |
| 18.11.13 | 24,00 | * | 163,34 | 141,99 | 21,35 | 67,2 | 48,3 | 18,9 | 7,3 | 3,8 | 22,85 | 0,00 | 0,00 | - | 54,7 | 0,0 | 4,14 | |
| 19.11.13 | 24,00 | * | 164,47 | 143,06 | 21,41 | 67,9 | 48,6 | 19,3 | 7,3 | 3,8 | 22,86 | 0,00 | 0,00 | - | 58,4 | 0,0 | 4,23 | |
| 20.11.13 | 24,00 | * | 166,11 | 143,53 | 22,59 | 68,9 | 49,5 | 19,3 | 7,3 | 3,8 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | - | 54,5 | 0,0 | 4,35 | |
| 21.11.13 | 24,00 | * | 163,62 | 144,08 | 19,53 | 68,6 | 49,6 | 19,1 | 7,3 | 3,8 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | - | 50,6 | 0,0 | 4,10 | |
| 22.11.13 | 24,00 | * | 165,33 | 144,40 | 20,93 | 69,4 | 50,0 | 19,3 | 7,3 | 3,8 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | - | 49,0 | 0,0 | 4,25 | |
| 23.11.13 | 24,00 | * | 165,81 | 144,50 | 21,31 | 69,4 | 50,2 | 19,2 | 7,3 | 3,8 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | - | 48,0 | 0,0 | 4,27 | |
| Среднее | 24,03 | | 157,19 | 136,57 | 20,63 | 65,9 | 48,0 | 17,9 | 7,3 | 3,8 | 23,19 | - | - | - | 40,2 | - | 3,81 | |
| Итого | 745,00 | | 4873,0 | 4233,6 | 639,4 | | | | | | 719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 118,04 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V5, м.куб | Q, Гкал | Ти, ч |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|----------|-------|
| 28.10.13 10:00 | 87304,601 | 68767,609 | 21926,741 | 0,000 | - | 3360,425 | - |
| 25.11.13 10:00 | 91690,500 | 72564,433 | 22581,257 | 0,000 | - | 3467,852 | - |

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: -1,00 час -0,16 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)