

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14915-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 14915

Приборы УУТЭ поверены до: **28.06.2017**
 Режим(схема): 0,7 Тхв= 0, С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. ПРЭМ-1 40	?	?	КТПТР-05	
Обратн.тр. ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0,716$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} = 0,0893$

Договорные расходы, т/сут: $G_{от} = 0$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 0$ $G_{гвс} = 0$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль						Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
01.10.13	24,00		156,81	130,18	26,63	65,5	40,7	24,9	5,0	4,0	26,19	0,00	0,00	-	65,2	0,0	4,98	
02.10.13	24,00	*	160,97	139,26	21,71	65,2	41,0	24,2	5,0	4,0	25,77	0,00	0,00	-	64,6	0,0	5,32	
03.10.13	24,00		159,62	135,63	24,00	64,2	40,1	24,1	5,0	4,0	23,60	0,00	0,00	-	64,2	0,0	4,81	
04.10.13	24,00		153,45	128,37	25,08	66,0	40,8	25,2	5,0	4,0	24,81	0,00	0,00	-	65,5	0,0	4,90	
05.10.13	24,00		148,59	123,12	25,46	64,3	39,6	24,7	5,0	4,0	25,21	0,00	0,00	-	63,9	0,0	4,68	
06.10.13	24,00		149,82	122,03	27,78	65,4	40,0	25,4	5,0	4,0	27,60	0,00	0,00	-	65,1	0,0	4,92	
07.10.13	24,00		148,38	121,98	26,40	64,5	39,9	24,6	5,0	4,0	26,24	0,00	0,00	-	64,1	0,0	4,71	
08.10.13	24,00		148,23	122,87	25,36	64,9	40,4	24,5	5,0	4,0	25,13	0,00	0,00	-	64,8	0,0	4,65	
09.10.13	24,00		149,65	124,23	25,42	64,9	40,8	24,1	5,0	4,0	25,68	0,00	0,00	-	64,5	0,0	4,64	
10.10.13	24,00		149,05	125,04	24,01	65,0	40,7	24,3	5,0	4,0	24,63	0,00	0,00	-	64,8	0,0	4,60	
11.10.13	24,00		152,59	127,17	25,42	65,5	41,0	24,5	5,0	4,0	24,64	0,00	0,00	-	65,3	0,0	4,78	
12.10.13	24,00		153,16	126,37	26,79	65,2	40,4	24,9	5,0	4,0	26,31	0,00	0,00	-	64,9	0,0	4,89	
13.10.13	24,00		151,89	124,21	27,68	65,4	40,1	25,3	5,0	4,0	27,42	0,00	0,00	-	64,9	0,0	4,96	
14.10.13	24,00		150,05	123,52	26,53	64,7	39,0	25,7	5,0	4,0	25,88	0,00	0,00	-	64,4	0,0	4,89	
15.10.13	24,00		149,80	123,15	26,65	65,2	39,0	26,3	5,0	4,0	26,34	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,98	
16.10.13	24,00		148,10	122,37	25,73	64,8	38,6	26,3	5,0	4,0	25,67	0,00	0,00	-	64,5	0,0	4,88	
17.10.13	24,00		147,64	121,84	25,80	65,3	38,0	27,3	5,0	4,0	25,34	0,00	0,00	-	65,1	0,0	5,01	
18.10.13	24,00		146,43	121,92	24,51	66,4	38,0	28,4	5,0	4,0	24,11	0,00	0,00	-	66,2	0,0	5,09	
19.10.13	24,00		145,47	117,94	27,52	68,4	37,7	30,6	5,0	4,0	27,44	0,00	0,00	-	68,0	0,0	5,49	
20.10.13	24,00	*	142,49	115,09	27,40	69,7	38,1	31,5	5,0	4,0	27,30	0,00	0,00	-	69,3	0,0	5,54	
21.10.13	24,00		144,60	118,06	26,54	67,7	37,4	30,3	5,0	4,0	26,45	0,00	0,00	-	67,2	0,0	5,37	
22.10.13	24,00		143,21	116,83	26,37	68,0	37,0	31,0	5,0	4,0	26,30	0,00	0,00	-	67,8	0,0	5,41	
23.10.13	24,00		143,46	117,41	26,05	66,6	36,4	30,2	5,0	4,0	25,85	0,00	0,00	-	66,5	0,0	5,29	
Среднее	24,00		149,72	123,85	25,86	65,8	39,3	26,4	5,0	4,0	25,82	-	-	-	65,5	-	4,99	
Итого	552,00		3443,5	2848,6	594,9						593,9	0,0	0,0	0,0			114,80	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
01.10.13 13:00	3344,423	2291,580	1066,670	0,000	-	92,338	-
25.10.13 20:00	6973,146	5288,694	1697,065	0,000	-	214,367	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

 / /

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 31 » 10 2013 г.