

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44611
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	65,13	7,00	58,060	-	-	56,89	6,50	43,780	-	8,24	14,280	0,00	0,00	0,00	1,292
02.10.13	24	-	65,18	7,00	58,900	-	-	56,88	6,50	43,290	-	8,30	15,610	0,00	0,00	0,00	1,377
03.10.13	24	-	68,16	7,00	57,910	-	-	58,99	6,50	43,860	-	9,17	14,050	0,00	0,00	0,00	1,360
04.10.13	24	-	69,66	7,00	58,410	-	-	60,25	6,50	43,600	-	9,41	14,810	0,00	0,00	0,00	1,442
05.10.13	24	-	68,69	7,00	59,640	-	-	59,90	6,50	44,380	-	8,79	15,260	0,00	0,00	0,00	1,438
06.10.13	24	-	67,58	7,00	63,600	-	-	59,56	6,50	44,700	-	8,02	18,900	0,00	0,00	0,00	1,636
07.10.13	24	-	68,63	7,00	58,580	-	-	59,81	6,50	44,020	-	8,82	14,560	0,00	0,00	0,00	1,390
08.10.13	24	-	66,98	7,00	59,060	-	-	58,61	6,50	44,200	-	8,37	14,860	0,00	0,00	0,00	1,364
09.10.13	24	-	67,73	7,00	61,080	-	-	59,53	6,50	45,740	-	8,20	15,340	0,00	0,00	0,00	1,412
10.10.13	24	-	65,80	7,00	60,740	-	-	58,17	6,50	47,130	-	7,63	13,610	0,00	0,00	0,00	1,255
11.10.13	24	-	65,04	7,00	61,680	-	-	57,67	6,50	46,940	-	7,37	14,740	0,00	0,00	0,00	1,305
12.10.13	24	-	69,01	7,00	62,030	-	-	60,54	6,50	47,990	-	8,47	14,040	0,00	0,00	0,00	1,374
13.10.13	24	-	67,22	7,00	65,090	-	-	59,41	6,50	47,070	-	7,81	18,020	0,00	0,00	0,00	1,578
14.10.13	24	-	67,13	7,00	59,080	-	-	58,65	6,50	44,890	-	8,48	14,190	0,00	0,00	0,00	1,336
15.10.13	24	-	67,66	7,00	58,170	-	-	58,75	6,50	43,490	-	8,91	14,680	0,00	0,00	0,00	1,384
16.10.13	24	-	67,40	7,00	65,160	-	-	59,61	6,50	49,030	-	7,79	16,130	0,00	0,00	0,00	1,468
17.10.13	24	-	67,54	7,00	68,950	-	-	60,26	6,50	52,880	-	7,28	16,070	0,00	0,00	0,00	1,470
18.10.13	24	-	66,27	7,00	66,680	-	-	58,82	6,50	51,760	-	7,45	14,920	0,00	0,00	0,00	1,376
19.10.13	24	-	67,28	7,00	69,170	-	-	59,58	6,50	51,590	-	7,70	17,580	0,00	0,00	0,00	1,582
20.10.13	24	-	67,92	7,00	71,080	-	-	60,44	6,50	52,350	-	7,48	18,730	0,00	0,00	0,00	1,661
21.10.13	24	-	67,07	7,00	69,800	-	-	59,73	6,50	52,710	-	7,34	17,090	0,00	0,00	0,00	1,533
22.10.13	24	-	65,38	7,00	68,400	-	-	58,09	6,50	51,430	-	7,29	16,970	0,00	0,00	0,00	1,484
Среднее	24,00	-	67,20	7,00	62,785	-	-	59,10	6,50	47,129	-	8,11	15,656	-	-	-	1,433
Итого	528,0				1381,270	0,000				1036,830	0,000		344,440	0,00	0,00	0,00	31,52

Ориентировочно до конца месяца(+) 616,166 465,107 151,059 13,60

Итого за октябрь 2013 : 1997,436 1501,937 495,499 45,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
03.10.13 02:00	41219,470	-	21366,280	-	0,000	0,000	1623,933	
22.10.13 12:00	42441,940	-	22286,000	-	0,000	0,000	1651,786	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по записке
 до получения АКТА допуска
 Дата 25 ОКТ 2013