

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	57,76	10,20	159,530	-	-	42,30	5,60	158,450	-	15,46	1,080	0,00	0,00	0,00	2,523
02.10.13	24	-	57,14	10,20	159,220	-	-	41,89	5,60	158,230	-	15,25	0,990	0,00	0,00	0,00	2,481
03.10.13	24	-	60,38	10,20	159,370	-	-	43,68	5,60	158,310	-	16,70	1,060	0,00	0,00	0,00	2,719
04.10.13	24	-	62,59	10,20	159,360	-	-	45,21	5,60	158,370	-	17,38	0,990	0,00	0,00	0,00	2,825
05.10.13	24	-	60,37	10,20	159,050	-	-	44,21	5,60	157,980	-	16,16	1,070	0,00	0,00	0,00	2,627
06.10.13	24	-	59,18	10,20	158,810	-	-	43,70	5,60	157,720	-	15,48	1,090	0,00	0,00	0,00	2,517
07.10.13	24	-	60,17	10,20	158,870	-	-	44,33	5,60	157,810	-	15,84	1,060	0,00	0,00	0,00	2,575
08.10.13	24	-	58,84	10,20	140,710	-	-	42,68	5,60	139,820	-	16,16	0,890	0,00	0,00	0,00	2,320
09.10.13	24	-	60,30	10,20	128,200	-	-	42,38	5,60	127,290	-	17,92	0,910	0,00	0,00	0,00	2,345
10.10.13	24	-	59,49	10,20	131,330	-	-	42,40	5,60	130,270	-	17,09	1,060	0,00	0,00	0,00	2,296
11.10.13	24	-	58,21	10,20	136,420	-	-	41,88	5,60	135,320	-	16,33	1,100	0,00	0,00	0,00	2,282
12.10.13	24	-	59,08	10,20	135,380	-	-	42,02	5,60	134,520	-	17,06	0,860	0,00	0,00	0,00	2,353
13.10.13	24	-	58,71	10,20	135,590	-	-	41,86	5,60	134,780	-	16,85	0,810	0,00	0,00	0,00	2,327
14.10.13	24	-	56,96	10,20	134,970	-	-	40,74	5,60	134,270	-	16,22	0,700	0,00	0,00	0,00	2,226
15.10.13	24	-	57,94	10,20	134,120	-	-	40,94	5,60	133,300	-	17,00	0,820	0,00	0,00	0,00	2,321
16.10.13	24	-	58,51	10,20	134,040	-	-	41,41	5,60	133,260	-	17,10	0,780	0,00	0,00	0,00	2,331
17.10.13	24	-	58,49	10,20	134,000	-	-	41,13	5,60	133,200	-	17,36	0,800	0,00	0,00	0,00	2,365
18.10.13	24	-	57,24	10,20	133,860	-	-	40,36	5,60	133,090	-	16,88	0,770	0,00	0,00	0,00	2,296
19.10.13	24	-	57,49	10,20	133,010	-	-	39,98	5,60	132,200	-	17,51	0,810	0,00	0,00	0,00	2,370
20.10.13	24	-	58,57	10,20	129,620	-	-	40,31	5,60	128,800	-	18,26	0,820	0,00	0,00	0,00	2,404
21.10.13	24	-	58,30	10,20	129,800	-	-	40,05	5,60	128,800	-	18,25	1,000	0,00	0,00	0,00	2,413
22.10.13	24	-	57,24	10,20	133,860	-	-	40,36	5,60	133,090	-	16,88	0,770	0,00	0,00	0,00	2,296
Среднее	24,00	-	58,77	10,20	141,778	-	-	41,99	5,60	140,858	-	16,78	0,920	-	-	-	2,419
Итого	528,0				3119,120	0,000				3098,880	0,000		20,240	0,00	0,00	0,00	53,21

Ориентировочно до конца месяца(+) 1193,387 1185,994 7,393 21,18

Итого за октябрь 2013 : 4312,507 4284,874 27,633 74,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.13 16:00	1240,050	-	1187,310	-	0,000	0,000	24,041	
22.10.13 14:00	4034,960	-	3963,820	-	0,000	0,000	72,158	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО ПОД ЗАВЯЗКУ
 до получения АКТА допущения УУ
 Дата 25 ОКТ 2013