

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14797-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 14797

Приборы УУТЭ поверены до: 01.07.2017
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0, С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
Обратн.тр. ПРЭМ-1 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС ПРЭМ-1 32			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0,4$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} = 0,104$

Договорные расходы, т/сут: $G_{от} = 0$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 0$ $G_{гвс} = 0$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
01.10.13	24,00		149,70	129,98	19,72	57,2	37,8	19,4	6,1	4,0	21,13	0,00	0,00	-	57,5	0,0	3,65
02.10.13	24,00		149,10	126,38	22,71	57,9	37,7	20,2	6,1	4,0	23,68	0,00	0,00	-	58,3	0,0	3,87
03.10.13	24,00		149,41	127,14	22,27	57,6	37,8	19,8	6,1	4,0	23,52	0,00	0,00	-	58,0	0,0	3,80
04.10.13	24,00		148,68	128,17	20,52	57,0	37,9	19,1	6,1	4,0	21,66	0,00	0,00	-	57,3	0,0	3,62
05.10.13	24,00		148,42	122,73	25,69	56,8	37,7	19,1	6,1	4,0	26,73	0,00	0,00	-	57,3	0,0	3,81
06.10.13	24,00		149,06	122,42	26,65	56,8	37,8	19,1	6,1	4,0	27,59	0,00	0,00	-	57,3	0,0	3,85
07.10.13	24,00		143,80	124,15	19,65	57,3	38,5	18,9	6,1	4,0	20,79	0,00	0,00	-	57,6	0,0	3,47
08.10.13	24,00		142,44	123,65	18,79	57,7	38,9	18,8	6,1	4,0	19,82	0,00	0,00	-	58,1	0,0	3,41
09.10.13	24,00		144,09	121,67	22,42	58,0	39,1	18,9	6,1	4,0	23,40	0,00	0,00	-	58,4	0,0	3,61
10.10.13	24,00		142,69	122,84	19,85	58,2	39,4	18,8	6,1	4,0	20,93	0,00	0,00	-	58,6	0,0	3,47
11.10.13	24,00	*	142,54	121,78	20,76	58,5	39,3	19,1	6,1	4,0	21,93	0,00	0,00	-	58,4	0,0	3,55
12.10.13	24,00		142,39	121,19	21,20	58,1	38,8	19,3	6,1	4,0	22,35	0,00	0,00	-	58,5	0,0	3,58
13.10.13	24,00		143,77	121,54	22,23	59,0	39,3	19,7	6,1	4,0	23,24	0,00	0,00	-	59,5	0,0	3,72
14.10.13	24,00		142,33	121,45	20,88	59,1	38,7	20,4	6,1	4,0	22,08	0,00	0,00	-	59,4	0,0	3,72
15.10.13	24,00		148,48	128,38	20,10	58,5	38,9	19,6	6,1	4,0	21,48	0,00	0,00	-	58,7	0,0	3,69
16.10.13	24,00		155,07	133,14	21,93	59,1	39,5	19,6	6,1	4,0	23,28	0,00	0,00	-	59,5	0,0	3,92
17.10.13	24,00		154,88	134,03	20,86	60,3	39,8	20,5	6,1	4,0	21,96	0,00	0,00	-	60,6	0,0	4,01
18.10.13	24,00		156,40	136,66	19,73	60,7	40,2	20,5	6,1	4,0	20,96	0,00	0,00	-	60,9	0,0	4,01
19.10.13	24,00		155,13	133,46	21,67	62,3	40,3	21,9	6,1	4,0	22,84	0,00	0,00	-	62,6	0,0	4,28
20.10.13	24,00		156,62	132,51	24,11	63,4	40,7	22,7	6,1	4,0	25,25	0,00	0,00	-	63,7	0,0	4,54
21.10.13	24,00		153,50	133,03	20,47	63,6	40,8	22,9	6,1	4,0	21,56	0,00	0,00	-	63,8	0,0	4,35
22.10.13	24,00		151,82	132,28	19,54	63,4	40,5	22,9	6,1	4,0	20,64	0,00	0,00	-	63,6	0,0	4,28
23.10.13	24,00		155,94	134,02	21,92	63,7	40,6	23,1	6,1	4,0	23,09	0,00	0,00	-	63,8	0,0	4,49
Среднее	24,00		148,97	127,50	21,46	59,3	39,1	20,2	6,1	4,0	22,61	-	-	-	59,6	-	3,86
Итого	552,00		3426,3	2932,6	493,7						519,9	0,0	0,0	0,0			88,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
01.10.13 13:00	917,330	648,157	275,048	0,000	-	28,272	-
23.10.13 06:00	4143,991	3409,196	765,344	0,000	-	111,531	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «31» 10 2013