

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48506
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 11.08.2015
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от} \phi. = \text{т/сут}$ $G_{гвс} \phi. = \text{т/сут}$ $Q_{от.}\phi. = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.}\phi. = \text{Гкал/сут}$ Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	63,32	7,00	42,670	-	-	59,83	6,50	36,300	-	3,49	6,370	0,00	0,00	0,00	0,536
02.10.13	24	-	63,17	7,00	42,280	-	-	59,53	6,50	36,010	-	3,64	6,270	0,00	0,00	0,00	0,538
03.10.13	24	-	66,06	7,00	42,780	-	-	62,01	6,50	36,470	-	4,05	6,310	0,00	0,00	0,00	0,573
04.10.13	24	-	67,52	7,00	42,500	-	-	63,46	6,50	36,610	-	4,06	5,890	0,00	0,00	0,00	0,556
05.10.13	24	-	66,70	7,00	43,670	-	-	62,81	6,50	37,350	-	3,89	6,320	0,00	0,00	0,00	0,583
06.10.13	24	-	65,79	7,00	45,160	-	-	62,20	6,50	37,480	-	3,59	7,680	0,00	0,00	0,00	0,655
07.10.13	24	-	66,65	7,00	42,490	-	-	62,55	6,50	37,010	-	4,10	5,480	0,00	0,00	0,00	0,524
08.10.13	24	-	65,07	7,00	42,610	-	-	61,39	6,50	37,030	-	3,68	5,580	0,00	0,00	0,00	0,520
09.10.13	24	-	65,84	7,00	44,330	-	-	62,17	6,50	38,490	-	3,67	5,840	0,00	0,00	0,00	0,541
10.10.13	24	-	64,11	7,00	44,310	-	-	60,74	6,50	39,740	-	3,37	4,570	0,00	0,00	0,00	0,448
11.10.13	24	-	63,26	7,00	44,160	-	-	59,87	6,50	39,520	-	3,39	4,640	0,00	0,00	0,00	0,446
12.10.13	24	-	66,91	7,00	44,620	-	-	63,73	6,50	40,060	-	3,18	4,560	0,00	0,00	0,00	0,443
13.10.13	24	-	65,54	7,00	45,790	-	-	63,49	6,50	40,090	-	2,05	5,700	0,00	0,00	0,00	0,474
14.10.13	24	-	65,32	7,00	42,730	-	-	61,41	6,50	37,990	-	3,91	4,740	0,00	0,00	0,00	0,465
15.10.13	24	-	65,77	7,00	42,360	-	-	61,68	6,50	37,470	-	4,09	4,890	0,00	0,00	0,00	0,501
16.10.13	24	-	65,42	7,00	40,370	-	-	61,35	6,50	36,350	-	4,07	4,020	0,00	0,00	0,00	0,441
17.10.13	24	-	65,57	7,00	40,370	-	-	61,37	6,50	34,990	-	4,20	5,380	0,00	0,00	0,00	0,517
18.10.13	24	-	64,29	7,00	39,270	-	-	60,17	6,50	34,350	-	4,12	4,920	0,00	0,00	0,00	0,470
19.10.13	24	-	65,14	7,00	39,420	-	-	60,65	6,50	34,040	-	4,49	5,380	0,00	0,00	0,00	0,518
20.10.13	24	-	66,01	7,00	40,670	-	-	61,67	6,50	34,540	-	4,34	6,130	0,00	0,00	0,00	0,577
21.10.13	24	-	65,38	7,00	40,480	-	-	61,39	6,50	34,740	-	3,99	5,740	0,00	0,00	0,00	0,531
22.10.13	24	-	63,43	7,00	40,200	-	-	59,35	6,50	34,030	-	4,08	6,170	0,00	0,00	0,00	0,542
Среднее	24,00	-	65,29	7,00	42,420	-	-	61,49	6,50	36,848	-	3,79	5,572	-	-	-	0,518
Итого	528,0	-	-	-	933,240	0,000	-	-	-	810,660	0,000	-	122,580	0,00	0,00	0,00	11,40

Ориентировочно до конца месяца(+) 361,003 312,480 48,523 4,62

Итого за октябрь 2013 : 1294,243 1123,140 171,103 16,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.13 17:00	34769,390	-	23695,340	-	0,000	0,000	785,474	
22.10.13 11:00	35608,340	-	24425,600	-	0,000	0,000	795,682	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ 'С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
Гкал
ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 25 ОКТ 2013
 _____ 25 ОКТ 2013