

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ГВС

график: 150  
 Схема подключения: Двухтрубная открыт  
 Г

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 32900

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ-1 65

Обратн.тр. ПРЭМ-1 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 23.07.2015

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

КРТ-9

КРТ-9

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	С Гк
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1, Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2, Гкал						
01.10.13	24	-	63,45	7,70	134,080	-	-	35,48	7,34	24,940	-	27,97	109,140	0,00	0,00	0,00	7,6
02.10.13	24	-	63,47	7,69	134,940	-	-	35,41	7,34	24,250	-	28,06	110,690	0,00	0,00	0,00	7,7
03.10.13	24	-	66,12	7,66	132,860	-	-	36,08	7,30	25,210	-	30,04	107,650	0,00	0,00	0,00	7,8
04.10.13	24	-	67,65	7,63	128,110	-	-	37,19	7,26	26,150	-	30,46	101,960	0,00	0,00	0,00	7,6
05.10.13	24	-	66,83	7,66	140,150	-	-	37,51	7,30	25,790	-	29,32	114,360	0,00	0,00	0,00	8,3
06.10.13	24	-	65,93	7,63	148,440	-	-	36,50	7,28	23,760	-	29,43	124,680	0,00	0,00	0,00	8,9
07.10.13	24	-	66,78	7,70	130,630	-	-	37,69	7,32	26,870	-	29,09	103,760	0,00	0,00	0,00	7,7
08.10.13	24	-	65,25	7,70	132,830	-	-	37,87	7,32	26,970	-	27,38	105,860	0,00	0,00	0,00	7,6
09.10.13	24	-	65,99	7,70	133,070	-	-	38,68	7,30	28,440	-	27,31	104,630	0,00	0,00	0,00	7,6
10.10.13	24	-	64,13	7,71	133,380	-	-	38,62	7,29	29,360	-	25,51	104,020	0,00	0,00	0,00	7,4
11.10.13	24	-	63,39	7,70	131,850	-	-	38,29	7,28	29,800	-	25,10	102,050	0,00	0,00	0,00	7,2
12.10.13	24	-	67,37	7,67	138,670	-	-	39,79	7,24	30,140	-	27,58	108,530	0,00	0,00	0,00	8,1
13.10.13	24	-	65,86	7,61	154,210	-	-	37,89	7,22	25,280	-	27,97	128,930	0,00	0,00	0,00	9,2
14.10.13	24	-	65,43	7,69	131,590	-	-	37,37	7,30	27,210	-	28,06	104,380	0,00	0,00	0,00	7,5
15.10.13	24	-	66,03	7,69	133,920	-	-	36,62	7,33	25,300	-	29,41	108,620	0,00	0,00	0,00	7,9
16.10.13	24	-	65,67	7,69	133,230	-	-	35,75	7,34	23,240	-	29,92	109,990	0,00	0,00	0,00	7,9
17.10.13	24	-	65,68	7,69	131,840	-	-	35,13	7,36	21,980	-	30,55	109,860	0,00	0,00	0,00	7,8
18.10.13	24	-	64,44	7,69	130,190	-	-	34,95	7,37	22,010	-	29,49	108,180	0,00	0,00	0,00	7,6
19.10.13	24	-	65,40	7,65	140,460	-	-	35,23	7,34	20,560	-	30,17	119,900	0,00	0,00	0,00	8,4
20.10.13	24	-	66,56	7,61	151,870	-	-	34,23	7,32	17,590	-	32,33	134,280	0,00	0,00	0,00	9,5
21.10.13	24	-	65,46	7,63	141,410	-	-	34,54	7,31	20,520	-	30,92	120,890	0,00	0,00	0,00	8,5
22.10.13	24	-	63,74	7,66	139,070	-	-	33,60	7,35	20,270	-	30,14	118,800	0,00	0,00	0,00	8,1
Среднее	24,00	-	65,48	7,67	136,673	-	-	36,56	7,31	24,802	-	28,92	111,871	-	-	-	8,1
Итого	528,0				3006,800	0,000				545,640	0,000		2461,160	0,00	0,00	0,00	1

Ориентировочно до конца месяца(+)

1244,661

187,933

1056,729

за октябрь 2013 :

4251,461

733,573

3517,889

2

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания Г
02.10.13 11:00	177819,260	-	18941,850	-	0,000	0,000	10405,962	
22.10.13 11:00	180553,460	-	19440,610	-	0,000	0,000	10567,177	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= °С

Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"  
 для отчетов

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ

Дата

28 ОКТ 2013

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ

Дата

28 ОКТ 2013