

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45113

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 12.07.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

--

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от \phi} = \tau/сут$ $G_{гвс \phi} = \tau/сут$ $Q_{от.ф.} = \Gamma\text{Кал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \Gamma\text{Кал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	60,06	10,30	140,330	-	-	44,08	5,60	138,260	-	15,98	2,070	0,00	0,00	0,00	2,342
02.10.13	24	-	56,89	10,30	140,160	-	-	42,12	5,60	138,060	-	14,77	2,100	0,00	0,00	0,00	2,167
03.10.13	24	-	60,06	10,30	140,330	-	-	44,08	5,60	138,260	-	15,98	2,070	0,00	0,00	0,00	2,342
04.10.13	24	-	62,32	10,30	140,360	-	-	45,69	5,60	138,230	-	16,63	2,130	0,00	0,00	0,00	2,441
05.10.13	24	-	60,12	10,30	140,150	-	-	44,55	5,60	138,110	-	15,57	2,040	0,00	0,00	0,00	2,283
06.10.13	24	-	58,96	10,30	140,100	-	-	43,99	5,60	138,080	-	14,97	2,020	0,00	0,00	0,00	2,197
07.10.13	24	-	60,08	10,30	141,800	-	-	45,22	5,60	139,670	-	14,86	2,130	0,00	0,00	0,00	2,211
08.10.13	24	-	58,68	10,30	140,850	-	-	44,21	5,60	138,830	-	14,47	2,020	0,00	0,00	0,00	2,136
09.10.13	24	-	60,08	10,30	141,800	-	-	45,22	5,60	139,670	-	14,86	2,130	0,00	0,00	0,00	2,211
10.10.13	24	-	59,34	10,30	144,930	-	-	45,12	5,60	142,690	-	14,22	2,240	0,00	0,00	0,00	2,170
11.10.13	24	-	58,05	10,30	150,570	-	-	44,68	5,60	148,040	-	13,37	2,530	0,00	0,00	0,00	2,137
12.10.13	24	-	58,88	10,30	149,900	-	-	44,81	5,60	147,380	-	14,07	2,520	0,00	0,00	0,00	2,231
13.10.13	24	-	58,54	10,30	150,250	-	-	44,69	5,60	147,750	-	13,85	2,500	0,00	0,00	0,00	2,203
14.10.13	24	-	56,85	10,30	149,630	-	-	43,47	5,60	147,200	-	13,38	2,430	0,00	0,00	0,00	2,118
15.10.13	24	-	57,70	10,30	148,690	-	-	43,62	5,60	146,210	-	14,08	2,480	0,00	0,00	0,00	2,214
16.10.13	24	-	58,34	10,30	148,650	-	-	44,06	5,60	146,130	-	14,28	2,520	0,00	0,00	0,00	2,241
17.10.13	24	-	58,33	10,30	148,620	-	-	43,85	5,60	146,100	-	14,48	2,520	0,00	0,00	0,00	2,273
18.10.13	24	-	57,07	10,30	148,550	-	-	42,96	5,60	146,100	-	14,11	2,450	0,00	0,00	0,00	2,213
19.10.13	24	-	57,22	10,30	147,610	-	-	42,58	5,60	145,190	-	14,64	2,420	0,00	0,00	0,00	2,274
20.10.13	24	-	58,39	10,30	143,870	-	-	42,98	5,60	141,440	-	15,41	2,430	0,00	0,00	0,00	2,330
21.10.13	24	-	58,18	10,30	143,490	-	-	42,89	5,60	141,130	-	15,29	2,360	0,00	0,00	0,00	2,305
22.10.13	24	-	56,75	10,30	142,490	-	-	41,81	5,60	140,120	-	14,94	2,370	0,00	0,00	0,00	2,235
Среднее	24,00	-	58,68	10,30	144,688	-	-	43,94	5,60	142,393	-	14,74	2,295	-	-	-	2,240
Итого	528,0	-	-	-	3183,130	0,000	-	-	-	3132,650	0,000	-	50,480	0,00	0,00	0,00	49,27

Ориентировочно до конца месяца(+) 1315,646 1293,699 21,947 20,41

Итого за октябрь 2013 : 4498,776 4426,349 72,427 69,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.13 14:00	70666,840	-	39713,070	-	0,000	0,000	2910,161	
23.10.13 14:00	70666,840	-	39713,070	-	0,000	0,000	2910,161	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ___ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

___ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА о приеме
 Дата 25 ОКТ 2013