

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 19.07.2015
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	57,33	10,30	178,180	-	-	40,90	5,60	178,180	-	16,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,936
02.10.13	24	-	56,67	10,30	177,850	-	-	40,61	5,60	177,800	-	16,06	0,050	0,00	0,00	0,00	2,868
03.10.13	24	-	59,83	10,30	178,110	-	-	42,23	5,60	178,110	-	17,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,143
04.10.13	24	-	62,09	10,30	178,060	-	-	43,77	5,60	178,060	-	18,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,277
05.10.13	24	-	59,90	10,30	177,870	-	-	42,94	5,60	177,870	-	16,96	0,000	0,00	0,00	0,00	3,027
06.10.13	24	-	58,75	10,30	177,840	-	-	42,42	5,60	177,840	-	16,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,914
07.10.13	24	-	59,69	10,30	178,010	-	-	43,29	5,60	177,670	-	16,40	0,340	0,00	0,00	0,00	2,943
08.10.13	24	-	58,47	10,30	178,740	-	-	42,87	5,60	178,740	-	15,60	0,000	0,00	0,00	0,00	2,800
09.10.13	24	-	59,86	10,30	179,810	-	-	45,30	5,60	178,610	-	14,56	1,200	0,00	0,00	0,00	2,685
10.10.13	24	-	59,14	10,30	183,830	-	-	43,96	5,60	183,830	-	15,18	0,000	0,00	0,00	0,00	2,803
11.10.13	24	-	57,86	10,30	190,740	-	-	43,91	5,60	190,740	-	13,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,674
12.10.13	24	-	58,68	10,30	190,030	-	-	44,00	5,60	190,030	-	14,68	0,000	0,00	0,00	0,00	2,801
13.10.13	24	-	58,34	10,30	190,530	-	-	43,86	5,60	190,530	-	14,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,769
14.10.13	24	-	56,65	10,30	189,810	-	-	42,59	5,60	189,810	-	14,06	0,000	0,00	0,00	0,00	2,682
15.10.13	24	-	57,49	10,30	188,670	-	-	42,79	5,60	188,670	-	14,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,786
16.10.13	24	-	58,13	10,30	188,580	-	-	43,18	5,60	188,580	-	14,95	0,000	0,00	0,00	0,00	2,833
17.10.13	24	-	58,12	10,30	188,540	-	-	42,86	5,60	188,540	-	15,26	0,000	0,00	0,00	0,00	2,889
18.10.13	24	-	56,87	10,30	188,460	-	-	41,60	5,60	188,460	-	15,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,889
19.10.13	24	-	57,00	10,30	187,420	-	-	41,31	5,60	187,420	-	15,69	0,000	0,00	0,00	0,00	2,950
20.10.13	24	-	58,16	10,30	182,630	-	-	41,59	5,60	182,630	-	16,57	0,000	0,00	0,00	0,00	3,037
21.10.13	24	-	57,96	10,30	182,200	-	-	41,41	5,60	182,200	-	16,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,026
22.10.13	24	-	56,53	10,30	180,950	-	-	40,33	5,60	180,950	-	16,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,942
Среднее	24,00	-	58,34	10,30	183,494	-	-	42,62	5,60	183,421	-	15,72	0,072	-	-	-	2,894
Итого	528,0	-			4036,860	0,000				4035,270	0,000		1,590	0,00	0,00	0,00	63,67

Ориентировочно до конца месяца(+) 1669,860 1669,860 0,000 26,44

Итого за октябрь 2013 : 5706,720 5705,130 1,590 90,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.13 14:00	70936,120	-	64822,920	-	0,000	0,000	2306,760	
22.10.13 14:00	74615,700	-	68500,960	-	0,000	0,000	2364,586	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

___ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВИО по заданию
 до получения АЛТА от 25 Окт 2013
 Дата _____