Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района" **СЦО**
Адрес: **г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС** Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация" график: 150/70
Источник: Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6075-ч(с)-1013.txt Приборы УУТЭ поверены до: _____
Вычислитель: **СПТ-943 № 6075** Режим(схема): 0;7 **Тхв= 0, С**

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.					
Обратн.тр.					
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти	НС	Учет M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1,	P2,	Контроль M3,	M4,	dM,	V5,	T3,	T4,	Q
	час		т	т	т	С	С	С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м.куб	С	С	Гкал
01.10.13	24,00	*	100,37	68,42	31,95	60,6	36,9	23,7	5,2	3,4	36,26	0,00	0,00	-	60,4	0,0	3,56
02.10.13	24,00	*	107,24	77,99	29,25	66,0	40,6	25,5	5,2	3,4	33,29	0,00	0,00	-	65,7	0,0	3,92
03.10.13	24,00	*	107,06	77,84	29,22	65,6	40,1	25,5	5,2	3,4	33,77	0,00	0,00	-	64,9	0,0	3,91
04.10.13	24,00	*	110,71	79,41	31,29	64,9	39,3	25,5	5,2	3,4	36,71	0,00	0,00	-	64,9	0,0	4,06
05.10.13	24,00	*	108,56	79,42	29,14	66,4	40,6	25,8	5,2	3,4	34,11	0,00	0,00	-	65,9	0,0	3,99
06.10.13	24,00	*	114,10	78,30	35,80	64,8	39,8	25,0	5,2	3,4	42,24	0,00	0,00	-	64,4	0,0	4,28
07.10.13	24,00	*	108,58	78,54	30,04	65,9	40,3	25,6	5,2	3,4	35,51	0,00	0,00	-	65,5	0,0	4,00
08.10.13	24,00	*	105,91	78,62	27,29	65,0	40,3	24,7	5,2	3,4	32,62	0,00	0,00	-	64,6	0,0	3,72
09.10.13	24,00	*	104,26	78,66	25,60	65,4	40,8	24,6	5,2	3,4	30,60	0,00	0,00	-	65,1	0,0	3,61
10.10.13	24,00	*	107,00	79,37	27,63	65,3	41,1	24,2	5,2	3,4	33,16	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,73
11.10.13	24,00	*	105,97	80,57	25,41	65,5	41,1	24,4	5,2	3,4	30,64	0,00	0,00	-	65,3	0,0	3,63
12.10.13	24,00	*	112,58	81,46	31,13	66,0	41,3	24,7	5,2	3,4	37,22	0,00	0,00	-	65,9	0,0	4,07
13.10.13	24,00	*	109,81	80,84	28,96	65,8	40,8	25,0	5,2	3,4	34,49	0,00	0,00	-	65,5	0,0	3,93
14.10.13	24,00	*	110,13	79,45	30,69	65,9	40,8	25,1	5,2	3,4	36,88	0,00	0,00	-	65,5	0,0	4,02
15.10.13	24,00	*	106,78	80,24	26,54	65,2	40,0	25,2	5,2	3,4	31,39	0,00	0,00	-	64,9	0,0	3,76
16.10.13	24,00	*	107,31	80,29	27,02	65,8	40,2	25,6	5,2	3,4	31,93	0,00	0,00	-	65,5	0,0	3,84
17.10.13	24,00	*	107,49	79,38	28,11	65,4	40,1	25,2	5,2	3,4	33,38	0,00	0,00	-	65,1	0,0	3,84
18.10.13	24,00	*	107,88	79,13	28,74	65,9	39,9	26,0	5,2	3,4	33,97	0,00	0,00	-	65,8	0,0	3,96
19.10.13	24,00	*	107,79	79,51	28,27	67,0	40,5	26,5	5,2	3,4	33,42	0,00	0,00	-	66,7	0,0	4,01
20.10.13	24,00	*	110,19	76,13	34,06	69,0	40,3	28,7	5,2	3,4	40,15	0,00	0,00	-	68,7	0,0	4,54
21.10.13	24,00	*	110,31	76,65	33,66	70,2	40,6	29,7	5,2	3,4	39,46	0,00	0,00	-	69,9	0,0	4,64
22.10.13	24,00	*	106,40	76,61	29,79	68,2	39,9	28,3	5,2	3,4	34,86	0,00	0,00	-	67,7	0,0	4,20
23.10.13	24,00	*	109,10	75,43	33,67	68,6	39,7	29,0	5,2	3,4	39,28	0,00	0,00	-	68,4	0,0	4,50
Среднее	24,00		108,07	78,36	29,71	66,0	40,2	25,8	5,2	3,4	35,01	-	-	-	65,7	-	3,99
Итого	552,00		**2485,5**	**1802,3**	**683,2**						**805,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**			**91,73**

Устранить брасходв, будет произв. досчет по гвс.

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q,Гкал	Ти,ч
30.09.13 23:00	75063,724	49545,653	31415,884	100,132	-	3324,769	-
23.10.13 23:00	77549,244	51347,940	32221,228	100,132	-	3416,502	-

Период расчета по среднему: с по
Период расчета по договору: с по
Период превышения t2:
Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ / _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«31» 10 уплочка г.