

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-06066-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 06066

Приборы УУТЭ поверены до: 16.02.2015
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0, С

	расходемер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 20			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от}=0,336$ $Q_{вент.}=\quad$ $Q_{тех.пот.}=\quad$ $Q_{гвс}=\quad$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср}=\quad$ $Q_{гвс.ср}=\quad 0,0896$

Договорные расходы, т/сут: $G_{от}=0$ $G_{вент.}=0$ $G_{тех.пот.}=0$ $G_{гвс}=0$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С	
01.10.13	24,00	*	99,39	79,47	19,92	66,3	37,9	28,3	5,3	3,4	20,94	0,00	0,00	-	66,0	0,0	3,58
02.10.13	24,00	*	101,25	79,50	21,75	65,8	37,9	27,9	5,3	3,4	22,99	0,00	0,00	-	65,3	0,0	3,65
03.10.13	24,00	*	101,26	80,69	20,57	65,1	37,8	27,2	5,3	3,4	21,85	0,00	0,00	-	65,1	0,0	3,54
04.10.13	24,00	*	101,52	80,64	20,88	66,6	38,9	27,6	5,3	3,4	22,39	0,00	0,00	-	66,1	0,0	3,62
05.10.13	24,00	*	102,03	80,11	21,91	65,0	38,3	26,7	5,3	3,4	23,63	0,00	0,00	-	64,6	0,0	3,57
06.10.13	24,00	*	102,35	79,91	22,44	66,1	38,7	27,4	5,3	3,4	24,19	0,00	0,00	-	65,8	0,0	3,68
07.10.13	24,00	*	99,48	79,59	19,89	65,2	38,5	26,6	5,3	3,4	21,45	0,00	0,00	-	64,7	0,0	3,42
08.10.13	24,00	*	101,40	79,54	21,86	65,6	38,8	26,8	5,3	3,4	23,65	0,00	0,00	-	65,5	0,0	3,57
09.10.13	24,00	*	98,67	80,46	18,21	65,5	39,1	26,5	5,3	3,4	19,84	0,00	0,00	-	65,2	0,0	3,33
10.10.13	24,00	*	101,04	81,14	19,90	65,7	39,1	26,6	5,3	3,4	21,51	0,00	0,00	-	65,5	0,0	3,47
11.10.13	24,00	*	100,82	82,62	18,20	66,2	39,2	26,9	5,3	3,4	19,90	0,00	0,00	-	65,9	0,0	3,43
12.10.13	24,00	*	101,31	81,81	19,50	66,0	38,4	27,6	5,3	3,4	21,12	0,00	0,00	-	65,7	0,0	3,55
13.10.13	24,00	*	102,02	80,50	21,52	66,1	38,4	27,7	5,3	3,4	23,28	0,00	0,00	-	65,7	0,0	3,66
14.10.13	24,00	*	100,73	80,73	20,00	65,4	37,4	28,0	5,3	3,4	21,76	0,00	0,00	-	65,1	0,0	3,57
15.10.13	24,00	*	99,35	80,92	18,43	66,0	37,6	28,4	5,3	3,4	20,30	0,00	0,00	-	65,7	0,0	3,52
16.10.13	24,00	*	102,55	83,78	18,78	65,5	38,1	27,4	5,3	3,4	20,70	0,00	0,00	-	65,2	0,0	3,53
17.10.13	24,00	*	107,33	86,73	20,60	66,1	38,3	27,8	5,3	3,4	22,62	0,00	0,00	-	65,9	0,0	3,78
18.10.13	24,00	*	106,18	87,08	19,10	67,2	38,9	28,3	5,3	3,4	20,95	0,00	0,00	-	66,9	0,0	3,76
19.10.13	24,00	*	104,82	83,95	20,87	69,2	38,6	30,6	5,3	3,4	22,64	0,00	0,00	-	68,9	0,0	4,02
20.10.13	24,00	*	105,60	84,50	21,09	70,5	38,9	31,5	5,3	3,4	22,85	0,00	0,00	-	70,1	0,0	4,15
21.10.13	24,00	*	104,71	84,21	20,50	68,4	38,3	30,1	5,3	3,4	22,22	0,00	0,00	-	68,0	0,0	3,95
22.10.13	24,00	*	104,15	83,23	20,91	68,8	38,1	30,7	5,3	3,4	22,64	0,00	0,00	-	68,5	0,0	4,00
23.10.13	24,00	*	103,05	83,28	19,76	67,4	37,6	29,8	5,3	3,4	21,37	0,00	0,00	-	67,5	0,0	3,82
Среднее	24,00		102,22	81,93	20,29	66,5	38,4	28,1	5,3	3,4	21,95	-	-	-	66,2	-	3,66
Итого	552,00		2351,0	1884,4	466,6						504,8	0,0	0,0	0,0			84,15

Устранить расхождений, бюджет превыш. долей по гвс

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
01.10.13 14:00	1810,953	984,131	864,337	0,000	-	67,300	-
25.10.13 19:00	4291,480	2976,056	1393,729	0,000	-	156,129	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Ру
 _____ / _____ /

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
31.10.13