

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СППТ941-36490-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СППТ-941 № 36490

Приборы УУТЭ поверены до: 09.07.2016
 Режим(схема): 0 Тхв= 0,С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0,933$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ **нет.**
 Договорные расходы, т/сут: $G_{от} = 0$ $G_{вент.} = 0$ $G_{тех.пот.} = 0$ $G_{гвс} = 0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

нагр. на отоп. системы на доли (общ.)

*(пропустить
разбивку нагрузок
по Т1-5)*

11,663 Тк 249,912 Тсут.

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Учет										Контроль								Q Гкал
	Тп час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	M5, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С			
01.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	65,4	48,9	16,5	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00		
02.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	62,0	47,3	14,7	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00		
03.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	66,0	50,0	16,0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00		
04.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	64,1	48,3	15,8	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00		
05.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	64,8	49,0	15,8	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00		
06.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	65,2	49,2	16,0	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00		
07.10.13	24,00	*	45,08	44,32	0,76	64,3	49,0	15,3	-	-	0,76	-	0,76	-	-	-	0,73		
08.10.13	24,00	*	189,78	186,36	3,42	64,4	49,2	15,1	-	-	3,42	-	3,42	-	-	-	3,04		
09.10.13	24,00	*	190,02	186,73	3,29	64,7	49,8	14,9	-	-	3,29	-	3,29	-	-	-	3,00		
10.10.13	24,00	*	190,68	187,76	2,92	64,6	49,9	14,7	-	-	2,92	-	2,92	-	-	-	2,96		
11.10.13	24,00	*	195,34	191,97	3,37	65,2	50,5	14,8	-	-	3,37	-	3,37	-	-	-	3,06		
12.10.13	24,00	*	194,50	190,86	3,63	65,0	50,1	14,9	-	-	3,63	-	3,63	-	-	-	3,08		
13.10.13	24,00	*	192,04	188,60	3,43	65,2	50,0	15,2	-	-	3,43	-	3,43	-	-	-	3,10		
14.10.13	24,00	*	191,85	188,26	3,59	64,4	49,2	15,2	-	-	3,59	-	3,59	-	-	-	3,11		
15.10.13	24,00	*	192,62	188,92	3,70	64,9	49,3	15,5	-	-	3,70	-	3,70	-	-	-	3,18		
16.10.13	24,00	*	191,25	187,53	3,73	64,6	49,1	15,5	-	-	3,73	-	3,73	-	-	-	3,16		
17.10.13	24,00	*	191,41	187,70	3,72	65,0	49,0	15,9	-	-	3,72	-	3,72	-	-	-	3,24		
18.10.13	24,00	*	191,45	187,86	3,58	66,0	49,7	16,4	-	-	3,58	-	3,58	-	-	-	3,32		
19.10.13	24,00	*	185,83	182,23	3,60	67,8	50,1	17,8	-	-	3,60	-	3,60	-	-	-	3,49		
20.10.13	24,00	*	187,24	183,47	3,77	69,3	50,9	18,4	-	-	3,77	-	3,77	-	-	-	3,65		
21.10.13	24,00	*	185,93	182,24	3,69	67,5	49,7	17,8	-	-	3,69	-	3,69	-	-	-	3,49		
22.10.13	24,00	*	183,79	180,29	3,50	67,5	49,4	18,1	-	-	3,50	-	3,50	-	-	-	3,50		
23.10.13	24,00	*	183,77	180,20	3,57	66,4	48,6	17,7	-	-	3,57	-	3,57	-	-	-	3,44		
Среднее	24,00		134,03	131,53	2,49	65,4	49,4	16,0	-	-	2,49	-	2,49	-	-	-	2,28		
Итого	552,00		3082,6	3025,3	57,3						57,3	0,0	57,3	0,0			52,55		

Жаловка?

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Тп, ч
07.10.13 18:00	12770,031	12627,081	142,950	-	-	279,689	5206,267
28.10.13 09:00	16690,952	16473,630	217,322	-	-	346,632	5702,267

Период расчета по среднему: с _____ по _____
 Период расчета по договору: с **01.10** по **06.10.**
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: **0,00** час **0,00** Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 21 » 10 условно
 _____ г.