

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013**

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО  
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"  
 Источник:

**СЦО**  
 Код УУТЭ:  
 график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СППТ941-36388-ч(с)-1013.txt  
 Вычислитель: СПТ-941 № 36388

Приборы УУТЭ поверены до: 09.07.2016  
 Режим(схема): 0 Тхв= Q С

Подающий тр.	расходемер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето: .  
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч:  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$   
 Договорные расходы, т/сут:  $Gот=0$   $Gвент.=0$   $Gтех.пот.=0$   $Gгвс=0$   
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

**Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013**

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль					Q Гкал	
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
01.10.13	24,00	*	122,30	134,41	-12,11	65,3	46,7	18,5	-	-	-12,11	-	-12,11	-	-	-	-	1,71
02.10.13	24,00	*	122,52	134,07	-11,54	65,3	46,8	18,4	-	-	-11,54	-	-11,54	-	-	-	-	1,72
03.10.13	24,00	*	123,70	135,50	-11,80	63,8	46,2	17,6	-	-	-11,80	-	-11,80	-	-	-	-	1,63
04.10.13	24,00	*	124,20	135,15	-10,95	65,9	48,2	17,7	-	-	-10,95	-	-10,95	-	-	-	-	1,68
05.10.13	24,00	*	124,09	124,47	-0,38	64,1	47,0	17,1	-	-	-0,38	-	-0,38	-	-	-	-	2,11
06.10.13	24,00	*	123,77	123,56	0,21	65,2	47,5	17,7	-	-	0,21	-	0,21	-	-	-	-	2,21
07.10.13	24,00	*	123,00	122,31	0,70	64,5	46,6	17,9	-	-	0,70	-	0,70	-	-	-	-	2,24
08.10.13	24,00	*	122,79	122,40	0,40	64,5	47,0	17,5	-	-	0,40	-	0,40	-	-	-	-	2,17
09.10.13	24,00	*	122,90	122,32	0,58	64,8	47,7	17,1	-	-	0,58	-	0,58	-	-	-	-	2,14
10.10.13	24,00	*	123,36	122,60	0,76	64,8	47,6	17,1	-	-	0,76	-	0,76	-	-	-	-	2,16
11.10.13	24,00	*	126,53	125,42	1,11	65,4	48,1	17,2	-	-	1,11	-	1,11	-	-	-	-	2,24
12.10.13	24,00	*	125,87	124,61	1,27	65,1	47,7	17,4	-	-	1,27	-	1,27	-	-	-	-	2,26
13.10.13	24,00	*	124,36	122,87	1,49	65,4	47,7	17,7	-	-	1,49	-	1,49	-	-	-	-	2,27
14.10.13	24,00	*	124,10	122,96	1,14	64,6	46,8	17,7	-	-	1,14	-	1,14	-	-	-	-	2,26
15.10.13	24,00	*	124,52	123,63	0,88	65,0	47,1	17,9	-	-	0,88	-	0,88	-	-	-	-	2,28
16.10.13	24,00	*	123,59	123,14	0,45	64,8	46,8	18,0	-	-	0,45	-	0,45	-	-	-	-	2,25
17.10.13	24,00	*	123,71	122,83	0,88	65,1	46,5	18,7	-	-	0,88	-	0,88	-	-	-	-	2,36
18.10.13	24,00	*	123,92	123,15	0,77	66,2	46,6	19,6	-	-	0,77	-	0,77	-	-	-	-	2,47
19.10.13	24,00	*	120,24	119,04	1,20	68,0	47,0	21,0	-	-	1,20	-	1,20	-	-	-	-	2,59
20.10.13	24,00	*	121,05	120,30	0,75	69,5	47,8	21,7	-	-	0,75	-	0,75	-	-	-	-	2,66
21.10.13	24,00	*	120,19	119,32	0,87	67,7	46,9	20,7	-	-	0,87	-	0,87	-	-	-	-	2,54
22.10.13	24,00	*	118,88	119,09	-0,21	67,7	46,7	21,1	-	-	-0,21	-	-0,21	-	-	-	-	2,50
23.10.13	24,00	*	118,77	119,27	-0,51	66,5	45,6	21,0	-	-	-0,51	-	-0,51	-	-	-	-	2,47
Среднее	24,00		122,97	124,45	-1,48	65,6	47,1	18,5	-	-	-1,48	-	-1,48	-	-	-	-	2,21
Итого	552,00		2828,4	2862,4	-34,0						-34,0	0,0	-34,0	0,0				50,91

*Укладно?*

*-11,06  
39,85*

**Показания счетчиков на момент снятия данных:**

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
01.10.13 14:00	8608,477	8618,992	-10,515	-	-	209,669	5057,033
25.10.13 20:00	11589,059	11624,922	-35,863	-	-	264,225	5639,033

Период расчета по среднему: с по  
 Период расчета по договору: с *01.10* по *06.10.*  
 Период превышения t2:  
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**  
 ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
*"31" 10 2013*