

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ941-36498-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 36498

Приборы УУТЭ поверены до: 09.07.2016
 Режим(схема): 0 Тхв= 0, С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 32	?	?	КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от}=0,933$ $Q_{вент.}=?$ $Q_{тех.пот.}=?$ $Q_{гвс}=?$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср}=?$ $Q_{гвс.ср}=?$
 Договорные расходы, т/сут: $G_{от}=0$ $G_{вент.}=0$ $G_{тех.пот.}=0$ $G_{гвс}=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль					Q Гкал		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С				
01.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	65,8	40,2	25,6	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
02.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	62,7	39,2	23,4	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
03.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	66,9	41,6	25,3	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
04.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	64,8	40,7	24,1	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
05.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	65,4	41,2	24,3	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
06.10.13	24,00	*	0,00	0,00	0,00	65,5	41,4	24,1	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
07.10.13	24,00	*	38,29	37,21	1,08	64,6	41,5	23,1	-	-	1,08	-	-	1,08	-	-	-	-	0,93
08.10.13	24,00	*	124,67	121,08	3,58	63,9	40,8	23,1	-	-	3,58	-	-	3,58	-	-	-	-	3,03
09.10.13	24,00	*	124,68	121,30	3,37	64,3	41,5	22,8	-	-	3,37	-	-	3,37	-	-	-	-	2,98
10.10.13	24,00	*	125,19	122,04	3,15	64,5	42,0	22,6	-	-	3,15	-	-	3,15	-	-	-	-	2,96
11.10.13	24,00	*	128,28	124,26	4,02	64,7	42,0	22,6	-	-	4,02	-	-	4,02	-	-	-	-	3,08
12.10.13	24,00	*	127,58	124,03	3,55	63,9	41,1	22,8	-	-	3,55	-	-	3,55	-	-	-	-	3,06
13.10.13	24,00	*	125,89	122,46	3,42	65,6	42,6	22,9	-	-	3,42	-	-	3,42	-	-	-	-	3,04
14.10.13	24,00	*	125,96	122,59	3,37	64,6	41,2	23,4	-	-	3,37	-	-	3,37	-	-	-	-	3,09
15.10.13	24,00	*	126,32	123,04	3,29	65,3	41,5	23,8	-	-	3,29	-	-	3,29	-	-	-	-	3,15
16.10.13	24,00	*	125,37	122,19	3,18	64,1	40,2	23,9	-	-	3,18	-	-	3,18	-	-	-	-	3,13
17.10.13	24,00	*	125,56	122,37	3,19	65,0	40,6	24,4	-	-	3,19	-	-	3,19	-	-	-	-	3,20
18.10.13	24,00	*	125,80	122,40	3,19	65,9	40,6	25,3	-	-	3,19	-	-	3,19	-	-	-	-	3,31
19.10.13	24,00	*	121,77	118,63	3,13	68,4	41,4	27,0	-	-	3,13	-	-	3,13	-	-	-	-	3,42
20.10.13	24,00	*	122,65	119,52	3,13	69,7	42,0	27,8	-	-	3,13	-	-	3,13	-	-	-	-	3,54
21.10.13	24,00	*	121,80	118,79	3,01	66,7	40,1	26,7	-	-	3,01	-	-	3,01	-	-	-	-	3,37
22.10.13	24,00	*	120,64	117,67	2,98	67,1	39,9	27,2	-	-	2,98	-	-	2,98	-	-	-	-	3,41
23.10.13	24,00	*	120,63	117,68	2,95	66,7	39,9	26,8	-	-	2,95	-	-	2,95	-	-	-	-	3,35
Среднее	24,00		88,30	85,97	2,33	65,5	41,0	24,5	-	-	2,33	-	-	2,33	-	-	-	-	2,26
Итого	552,00		2030,9	1977,3	53,6						53,6	0,0		53,6	0,0				52,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
07.10.13 16:00	12935,577	12728,085	207,492	-	-	258,572	5193,450
25.10.13 19:00	15191,133	14924,736	266,397	-	-	316,816	5628,450

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с 01.10. по 06.10.
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Условно
 « 31 » 10 13 г.