

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941-36954-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 36954

Приборы УУТЭ поверены до: 12.08.2017
 Режим(схема): 0 Тхв= 0, С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Обратн.тр. ПРЭМ-1 32	?	?	КТПТР-05	
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=$
 Договорные расходы, т/сут: $Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль						Q Гкал	
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С			
01.10.13	24,00		146,77	147,00	-0,23	61,7	40,6	21,2	-	-	-0,23	-	-	-0,23	-	-	-	-	3,10
02.10.13	24,00		138,41	138,98	-0,57	60,7	39,4	21,3	-	-	-0,57	-	-	-0,57	-	-	-	-	2,93
03.10.13	24,00		125,14	125,79	-0,64	58,5	37,9	20,6	-	-	-0,64	-	-	-0,64	-	-	-	-	2,55
04.10.13	24,00		142,39	142,98	-0,59	60,8	40,8	19,9	-	-	-0,59	-	-	-0,59	-	-	-	-	2,82
05.10.13	24,00		141,07	141,62	-0,55	60,4	41,0	19,4	-	-	-0,55	-	-	-0,55	-	-	-	-	2,71
06.10.13	24,00		138,25	138,80	-0,55	61,1	41,2	19,9	-	-	-0,55	-	-	-0,55	-	-	-	-	2,73
07.10.13	24,00		139,18	139,58	-0,41	61,0	41,1	19,8	-	-	-0,41	-	-	-0,41	-	-	-	-	2,75
08.10.13	24,00		148,66	149,10	-0,45	62,4	42,5	19,9	-	-	-0,45	-	-	-0,45	-	-	-	-	2,94
09.10.13	24,00		141,63	142,06	-0,44	60,4	41,4	19,0	-	-	-0,44	-	-	-0,44	-	-	-	-	2,68
10.10.13	24,00		139,09	139,52	-0,43	60,2	41,0	19,2	-	-	-0,43	-	-	-0,43	-	-	-	-	2,65
11.10.13	24,00		137,46	137,94	-0,47	60,2	40,8	19,4	-	-	-0,47	-	-	-0,47	-	-	-	-	2,65
12.10.13	24,00		140,66	141,08	-0,43	61,2	41,1	20,1	-	-	-0,43	-	-	-0,43	-	-	-	-	2,81
13.10.13	24,00		146,27	146,74	-0,47	62,7	42,3	20,4	-	-	-0,47	-	-	-0,47	-	-	-	-	2,97
14.10.13	24,00		146,63	147,11	-0,48	62,0	41,7	20,3	-	-	-0,48	-	-	-0,48	-	-	-	-	2,96
15.10.13	24,00		146,68	147,14	-0,46	62,3	41,8	20,5	-	-	-0,46	-	-	-0,46	-	-	-	-	2,99
16.10.13	24,00		145,71	146,15	-0,45	63,2	42,2	21,0	-	-	-0,45	-	-	-0,45	-	-	-	-	3,04
17.10.13	24,00		144,75	145,28	-0,53	63,3	41,9	21,4	-	-	-0,53	-	-	-0,53	-	-	-	-	3,08
18.10.13	24,00		144,56	145,05	-0,48	63,9	41,9	22,0	-	-	-0,48	-	-	-0,48	-	-	-	-	3,16
19.10.13	24,00		142,81	143,28	-0,46	66,7	42,8	23,9	-	-	-0,46	-	-	-0,46	-	-	-	-	3,40
20.10.13	24,00		141,60	142,05	-0,45	66,6	42,5	24,1	-	-	-0,45	-	-	-0,45	-	-	-	-	3,40
21.10.13	24,00		139,78	140,16	-0,38	66,8	42,5	24,4	-	-	-0,38	-	-	-0,38	-	-	-	-	3,40
22.10.13	24,00		139,62	139,92	-0,30	66,6	42,2	24,5	-	-	-0,30	-	-	-0,30	-	-	-	-	3,41
23.10.13	24,00		142,15	142,50	-0,35	66,5	42,1	24,5	-	-	-0,35	-	-	-0,35	-	-	-	-	3,47
Среднее	24,00		141,71	142,17	-0,46	62,6	41,4	21,1	-	-	-0,46	-	-	-0,46	-	-	-	-	2,98
Итого	552,00		3259,3	3269,8	-10,6						-10,6	0,0		-10,6	0,0				68,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
01.10.13 14:00	598,736	600,204	-1,468	-	-	3,816	287,117
26.10.13 01:00	4061,824	4074,228	-12,404	-	-	77,229	874,117

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Сы

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Земельно. В.г.