

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
 Приборы УУТЭ поверены до: **09.07.2016**
 Режим(схема): 0 Тхв= 0, С

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ941-36494-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 36494

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 32	9	9	КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 32			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: .
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=0,376$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ нет.
 Договорные расходы, т/сут: $Gот=0$ $Gвент.=0$ $Gтех.пот.=0$ $Gгвс=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет									Контроль					Q		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С			
01.10.13	24,00	*	148,63	145,29	3,34	63,1	40,8	22,3	-	-	3,34	-	-	3,34	-	-	-	-	3,46
02.10.13	24,00	*	140,61	139,92	0,69	62,3	39,3	22,9	-	-	0,69	-	-	0,69	-	-	-	-	3,25
03.10.13	24,00	*	127,18	126,83	0,35	60,0	37,2	22,8	-	-	0,35	-	-	0,35	-	-	-	-	2,92
04.10.13	24,00	*	144,99	144,47	0,52	62,2	39,8	22,5	-	-	0,52	-	-	0,52	-	-	-	-	3,28
05.10.13	24,00	*	143,89	143,21	0,69	61,8	39,8	22,0	-	-	0,69	-	-	0,69	-	-	-	-	3,19
06.10.13	24,00	*	141,06	140,38	0,68	62,6	40,1	22,5	-	-	0,68	-	-	0,68	-	-	-	-	3,21
07.10.13	24,00	*	141,62	140,96	0,67	62,5	40,4	22,1	-	-	0,67	-	-	0,67	-	-	-	-	3,19
08.10.13	24,00	*	151,32	150,65	0,66	63,8	42,2	21,6	-	-	0,66	-	-	0,66	-	-	-	-	3,30
09.10.13	24,00	*	144,26	143,64	0,61	61,7	41,1	20,5	-	-	0,61	-	-	0,61	-	-	-	-	2,99
10.10.13	24,00	*	141,71	141,11	0,60	61,5	40,8	20,7	-	-	0,60	-	-	0,60	-	-	-	-	2,96
11.10.13	24,00	*	140,09	139,50	0,59	61,5	40,7	20,8	-	-	0,59	-	-	0,59	-	-	-	-	2,95
12.10.13	24,00	*	143,40	142,83	0,58	62,6	41,0	21,6	-	-	0,58	-	-	0,58	-	-	-	-	3,12
13.10.13	24,00	*	148,99	148,38	0,61	64,0	42,2	21,8	-	-	0,61	-	-	0,61	-	-	-	-	3,29
14.10.13	24,00	*	149,32	148,70	0,61	63,3	41,5	21,7	-	-	0,61	-	-	0,61	-	-	-	-	3,28
15.10.13	24,00	*	149,39	148,74	0,65	63,6	41,6	22,1	-	-	0,65	-	-	0,65	-	-	-	-	3,33
16.10.13	24,00	*	148,35	147,74	0,60	64,6	42,0	22,6	-	-	0,60	-	-	0,60	-	-	-	-	3,38
17.10.13	24,00	*	147,46	146,83	0,63	64,7	41,8	22,9	-	-	0,63	-	-	0,63	-	-	-	-	3,41
18.10.13	24,00	*	147,27	146,63	0,64	65,4	42,0	23,4	-	-	0,64	-	-	0,64	-	-	-	-	3,48
19.10.13	24,00	*	145,64	144,96	0,68	68,3	42,8	25,5	-	-	0,68	-	-	0,68	-	-	-	-	3,75
20.10.13	24,00	*	144,38	143,65	0,73	68,2	42,4	25,8	-	-	0,73	-	-	0,73	-	-	-	-	3,76
21.10.13	24,00	*	142,40	141,77	0,63	68,5	42,4	26,1	-	-	0,63	-	-	0,63	-	-	-	-	3,75
22.10.13	24,00	*	142,16	141,41	0,76	68,3	42,3	26,0	-	-	0,76	-	-	0,76	-	-	-	-	3,73
23.10.13	24,00	*	144,79	144,04	0,75	68,2	42,2	26,0	-	-	0,75	-	-	0,75	-	-	-	-	3,80
Среднее	24,00		144,30	143,55	0,75	64,0	41,2	22,9	-	-	0,75	-	-	0,75	-	-	-	-	3,34
Итого	552,00		3318,9	3301,7	17,3						17,3	0,0		17,3	0,0				76,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
01.10.13 14:00	9424,885	9368,137	56,748	-	-	270,582	4898,850
28.10.13 08:00	13285,941	13212,327	73,613	-	-	360,178	5541,850

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____ /

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «31» 10 2013 г.