

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 31.08.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= QГВС=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	60,01	7,00	35,070	-	-	37,19	6,50	2,950	-	22,82	32,120	0,00	0,00	0,00	1,997
02.10.13	24	-	60,00	7,00	34,540	-	-	38,40	6,50	3,430	-	21,60	31,110	0,00	0,00	0,00	1,942
03.10.13	24	-	61,77	7,00	31,260	-	-	38,60	6,50	2,810	-	23,17	28,450	0,00	0,00	0,00	1,823
04.10.13	24	-	62,88	7,00	29,310	-	-	38,21	6,50	2,640	-	24,67	26,670	0,00	0,00	0,00	1,742
05.10.13	24	-	62,83	7,00	33,410	-	-	39,22	6,50	2,170	-	23,61	31,240	0,00	0,00	0,00	2,015
06.10.13	24	-	62,03	7,00	34,110	-	-	37,02	6,50	2,850	-	25,01	31,260	0,00	0,00	0,00	2,012
07.10.13	24	-	62,65	7,00	30,880	-	-	38,97	6,50	2,740	-	23,68	28,140	0,00	0,00	0,00	1,827
08.10.13	24	-	61,35	7,00	30,540	-	-	38,60	6,50	2,750	-	22,75	27,790	0,00	0,00	0,00	1,767
09.10.13	24	-	62,45	7,00	32,300	-	-	42,29	6,50	3,950	-	20,16	28,350	0,00	0,00	0,00	1,852
10.10.13	24	-	61,11	7,00	34,250	-	-	42,93	6,50	4,600	-	18,18	29,650	0,00	0,00	0,00	1,893
11.10.13	24	-	60,05	7,00	33,550	-	-	43,43	6,50	5,510	-	16,62	28,040	0,00	0,00	0,00	1,778
12.10.13	24	-	63,65	7,00	34,180	-	-	43,43	6,50	5,920	-	20,22	28,260	0,00	0,00	0,00	1,917
13.10.13	24	-	62,40	7,00	36,690	-	-	41,00	6,50	4,420	-	21,40	32,270	0,00	0,00	0,00	2,108
14.10.13	24	-	62,10	7,00	34,260	-	-	41,59	6,50	4,500	-	20,51	29,760	0,00	0,00	0,00	1,943
15.10.13	24	-	62,76	7,00	33,560	-	-	41,02	6,50	3,770	-	21,74	29,790	0,00	0,00	0,00	1,952
16.10.13	24	-	62,70	7,00	36,980	-	-	41,11	6,50	3,630	-	21,59	33,350	0,00	0,00	0,00	2,170
17.10.13	24	-	62,63	7,00	34,520	-	-	41,17	6,50	4,220	-	21,46	30,300	0,00	0,00	0,00	1,989
18.10.13	24	-	61,64	7,00	36,720	-	-	41,12	6,50	3,520	-	20,52	33,200	0,00	0,00	0,00	2,122
19.10.13	24	-	62,35	7,00	37,390	-	-	41,08	6,50	3,140	-	21,27	34,250	0,00	0,00	0,00	2,201
20.10.13	24	-	63,45	7,00	40,320	-	-	40,91	6,50	3,310	-	22,54	37,010	0,00	0,00	0,00	2,422
21.10.13	24	-	55,71	7,00	37,620	-	-	39,53	6,50	3,380	-	16,18	34,240	0,00	0,00	0,00	1,962
22.10.13	24	-	61,64	7,00	36,720	-	-	41,12	6,50	3,520	-	20,52	33,200	0,00	0,00	0,00	2,122
Среднее	24,00	-	61,73	7,00	34,463	-	-	40,36	6,50	3,624	-	21,37	30,839	-	-	-	1,980
Итого	528,0	-			758,180	0,000				79,730	0,000		678,450	0,00	0,00	0,00	43,56

Ориентировочно до конца месяца(+)

334,633

31,783

302,850

19,27

Итого за октябрь 2013 :

1092,813

111,513

981,300

62,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.13 14:00	34547,300	-	2439,190	-	0,000	0,000	2015,270	
22.10.13 14:00	35235,210	-	2512,030	-	0,000	0,000	2054,829	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= ___ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

___ Гкал

___ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА 25 ОКТ 2013
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска
 Дата _____