

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48511

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ

Обратн.тр. ПРЭМ

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до 26.07.2015

Gmin

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	64,81	7,00	0,180	-	-	35,60	6,50	5,030	-	29,21	-4,850	0,00	0,00	0,00	0,004
02.10.13	24	-	62,87	7,00	18,980	-	-	35,43	6,50	4,560	-	27,44	14,420	0,00	0,00	0,00	1,131
03.10.13	24	-	65,22	7,00	26,520	-	-	35,62	6,50	4,670	-	29,60	21,850	0,00	0,00	0,00	1,562
04.10.13	24	-	66,73	7,00	27,340	-	-	37,02	6,50	4,870	-	29,71	22,470	0,00	0,00	0,00	1,645
05.10.13	24	-	65,95	7,00	28,080	-	-	36,91	6,50	4,840	-	29,04	23,240	0,00	0,00	0,00	1,674
06.10.13	24	-	65,05	7,00	31,250	-	-	37,55	6,50	4,670	-	27,50	26,580	0,00	0,00	0,00	1,857
07.10.13	24	-	66,04	7,00	28,040	-	-	37,46	6,50	4,980	-	28,58	23,060	0,00	0,00	0,00	1,662
08.10.13	24	-	64,50	7,00	29,120	-	-	37,88	6,50	5,050	-	26,62	24,070	0,00	0,00	0,00	1,687
09.10.13	24	-	65,17	7,00	26,980	-	-	37,63	6,50	5,280	-	27,54	21,700	0,00	0,00	0,00	1,559
10.10.13	24	-	63,16	7,00	27,000	-	-	37,61	6,50	5,120	-	25,55	21,880	0,00	0,00	0,00	1,512
11.10.13	24	-	62,39	7,00	27,200	-	-	36,42	6,50	4,930	-	25,97	22,270	0,00	0,00	0,00	1,519
12.10.13	24	-	66,36	7,00	27,440	-	-	38,12	6,50	5,300	-	28,24	22,140	0,00	0,00	0,00	1,617
13.10.13	24	-	64,83	7,00	30,330	-	-	37,73	6,50	4,960	-	27,10	25,370	0,00	0,00	0,00	1,779
14.10.13	24	-	64,46	7,00	29,310	-	-	36,94	6,50	4,750	-	27,52	24,560	0,00	0,00	0,00	1,712
15.10.13	24	-	65,13	7,00	28,940	-	-	36,37	6,50	4,660	-	28,76	24,280	0,00	0,00	0,00	1,715
16.10.13	24	-	64,71	7,00	29,570	-	-	36,94	6,50	4,600	-	27,77	24,970	0,00	0,00	0,00	1,743
17.10.13	24	-	64,73	7,00	29,400	-	-	36,24	6,50	4,530	-	28,49	24,870	0,00	0,00	0,00	1,737
18.10.13	24	-	63,56	7,00	29,590	-	-	35,74	6,50	4,480	-	27,82	25,110	0,00	0,00	0,00	1,723
19.10.13	24	-	64,64	7,00	31,440	-	-	36,59	6,50	4,410	-	28,05	27,030	0,00	0,00	0,00	1,871
20.10.13	24	-	65,34	7,00	33,730	-	-	37,57	6,50	4,680	-	27,77	29,050	0,00	0,00	0,00	2,028
21.10.13	24	-	64,28	7,00	30,570	-	-	37,05	6,50	4,920	-	27,23	25,650	0,00	0,00	0,00	1,785
22.10.13	24	-	62,87	7,00	30,570	-	-	35,49	6,50	4,740	-	27,38	25,830	0,00	0,00	0,00	1,754
Среднее	24,00	-	64,67	7,00	27,345	-	-	36,81	6,50	4,820	-	27,86	22,525	-	-	-	1,603
Итого	528,0				601,580	0,000				106,030	0,000		495,550	0,00	0,00	0,00	35,28

Ориентировочно до конца месяца(+)

276,261

41,606

234,656

16,25

Итого за октябрь 2013 :

877,841

147,636

730,206

51,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.13 14:00	2500,010	-	735,130	-	0,000	0,000	136,816	
22.10.13 21:00	3095,880	-	832,780	-	0,000	0,000	171,758	


Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ ___ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



Гкал
 ЗАО "Мастердом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ:
 Дата: 25 ОКТ 2013