

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2015  
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	51,18	10,20	273,010	-	-	38,67	5,60	273,010	-	12,51	0,000	0,00	0,00	0,00	3,434
02.10.13	24	-	52,72	10,20	273,790	-	-	39,48	5,60	273,790	-	13,24	0,000	0,00	0,00	0,00	3,644
03.10.13	24	-	54,45	10,20	287,630	-	-	41,00	5,60	287,630	-	13,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,886
04.10.13	24	-	55,49	10,20	298,010	-	-	42,21	5,60	298,010	-	13,28	0,000	0,00	0,00	0,00	3,976
05.10.13	24	-	53,68	10,20	287,950	-	-	41,04	5,60	287,950	-	12,64	0,000	0,00	0,00	0,00	3,662
06.10.13	24	-	52,78	10,20	285,130	-	-	40,59	5,60	285,130	-	12,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,494
07.10.13	24	-	53,41	10,20	284,270	-	-	41,10	5,60	284,270	-	12,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,519
08.10.13	24	-	52,11	10,20	283,210	-	-	40,51	5,60	283,210	-	11,60	0,000	0,00	0,00	0,00	3,303
09.10.13	24	-	52,70	10,20	282,120	-	-	40,89	5,60	282,120	-	11,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,348
10.10.13	24	-	52,00	10,20	284,990	-	-	40,81	5,60	284,990	-	11,19	0,000	0,00	0,00	0,00	3,206
11.10.13	24	-	50,56	10,20	199,780	-	-	38,87	5,60	199,750	-	11,69	0,030	0,00	0,00	0,00	2,348
12.10.13	24	-	52,83	10,20	290,210	-	-	41,03	5,60	290,210	-	11,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,442
13.10.13	24	-	52,21	10,20	284,830	-	-	40,54	5,60	284,830	-	11,67	0,000	0,00	0,00	0,00	3,343
14.10.13	24	-	50,69	10,20	291,570	-	-	39,83	5,60	291,570	-	10,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,185
15.10.13	24	-	51,69	10,20	297,260	-	-	40,31	5,60	297,260	-	11,38	0,000	0,00	0,00	0,00	3,403
16.10.13	24	-	53,01	10,20	284,890	-	-	40,69	5,60	284,890	-	12,32	0,000	0,00	0,00	0,00	3,527
17.10.13	24	-	52,92	10,20	275,840	-	-	40,11	5,60	275,840	-	12,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,551
18.10.13	24	-	55,65	10,20	277,940	-	-	41,56	5,60	277,940	-	14,09	0,000	0,00	0,00	0,00	3,933
19.10.13	24	-	58,30	10,20	279,970	-	-	43,01	5,60	279,970	-	15,29	0,000	0,00	0,00	0,00	4,302
20.10.13	24	-	58,76	10,20	276,390	-	-	43,21	5,60	276,390	-	15,55	0,000	0,00	0,00	0,00	4,317
21.10.13	24	-	52,92	10,20	275,840	-	-	40,11	5,60	275,840	-	12,81	0,000	0,00	0,00	0,00	3,551
22.10.13	24	-	58,30	10,20	279,970	-	-	43,01	5,60	279,970	-	15,29	0,000	0,00	0,00	0,00	4,302
Среднее	24,00	-	53,56	10,20	279,755	-	-	40,84	5,60	279,753	-	12,72	0,001	-	-	-	3,576
Итого	528,0	-			6154,600	0,000				6154,570	0,000		0,030	0,00	0,00	0,00	78,68

Ориентировочно до конца месяца(+)

2508,223

2508,223

0,000

35,34

**Итого за октябрь 2013 :**

8662,823

8662,793

0,030

114,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
02.10.13 15:00	104948,950	-	104731,920	-	0,000	0,000	2185,563	
21.10.13 04:00	110149,000	-	109931,940	-	0,000	0,000	2251,425	

Время аварийных ситуаций:


0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_ Гкал

\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)


**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ  
 Дата 25 ОКТ 2013

