

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04816  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 21.07.2015  
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	150,00	9,16	0,000	-	-	70,00	4,60	0,000	-	80,00	0,000	-	-	-	0,000
02.10.13	24	-	53,62	9,16	127,367	-	-	40,12	4,60	126,437	-	13,50	0,930	-	-	-	1,768
03.10.13	24	-	54,53	9,16	306,332	-	-	41,23	4,60	305,599	-	13,31	0,733	-	-	-	4,132
04.10.13	24	-	55,65	9,16	311,337	-	-	42,28	4,60	310,752	-	13,38	0,585	-	-	-	4,216
05.10.13	24	-	53,87	9,16	303,446	-	-	41,25	4,60	302,796	-	12,62	0,649	-	-	-	3,881
06.10.13	24	-	52,99	9,16	305,494	-	-	40,87	4,60	304,836	-	12,12	0,658	-	-	-	3,754
07.10.13	24	-	53,56	9,16	305,964	-	-	41,39	4,60	305,350	-	12,17	0,614	-	-	-	3,775
08.10.13	24	-	52,23	9,16	306,874	-	-	40,88	4,60	306,277	-	11,35	0,597	-	-	-	3,534
09.10.13	24	-	52,82	9,16	307,069	-	-	41,30	4,60	306,460	-	11,53	0,610	-	-	-	3,590
10.10.13	24	-	52,15	9,16	305,887	-	-	40,91	4,60	305,256	-	11,24	0,632	-	-	-	3,489
11.10.13	24	-	52,11	9,16	202,151	-	-	38,93	4,60	201,786	-	13,18	0,387	-	-	-	2,695
12.10.13	24	-	52,95	9,16	301,217	-	-	40,73	4,60	300,609	-	12,21	0,608	-	-	-	3,729
13.10.13	24	-	52,32	9,16	300,492	-	-	40,47	4,60	299,935	-	11,84	0,557	-	-	-	3,606
14.10.13	24	-	50,95	9,16	300,677	-	-	39,45	4,60	300,139	-	11,49	0,538	-	-	-	3,501
15.10.13	24	-	51,58	9,16	297,918	-	-	39,61	4,60	297,274	-	11,97	0,645	-	-	-	3,615
16.10.13	24	-	53,20	9,16	278,918	-	-	39,92	4,60	278,461	-	13,28	0,457	-	-	-	3,744
17.10.13	24	-	53,17	9,16	273,942	-	-	39,51	4,60	273,311	-	13,66	0,631	-	-	-	3,788
18.10.13	24	-	53,53	9,16	198,593	-	-	38,83	4,60	199,430	-	14,69	-0,837	-	-	-	3,943
19.10.13	24	-	58,25	9,16	292,115	-	-	42,64	4,60	291,484	-	15,61	0,631	-	-	-	4,611
20.10.13	24	-	58,98	9,16	291,759	-	-	43,09	4,60	291,237	-	15,89	0,522	-	-	-	4,683
21.10.13	24	-	58,95	9,16	288,244	-	-	42,99	4,60	287,600	-	15,96	0,644	-	-	-	4,652
22.10.13	24	-	56,61	9,16	282,401	-	-	41,34	4,60	281,866	-	15,27	0,534	-	-	-	4,359
Среднее	24,00	-	58,36	9,16	267,645	-	-	42,17	4,60	267,132	-	16,19	0,515	-	-	-	3,594
Итого	528,0	-			5888,198	0,000				5876,895	0,000		11,324	0,00	0,00	0,00	79,06

Ориентировочно до конца месяца(+)

2450,535

2447,216

3,319

38,29

**Итого за октябрь 2013 :**

8338,733

8324,111

14,643

117,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
08.10.13 03:00	88965,665	-	80358,584	-	-	-	3126,148	
22.10.13 23:00	93129,901	-	84515,803	-	-	-	3182,957	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)


**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**  
 Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_

