

Отчет о теплосетях по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы: Вычислитель: СПТ-943 № 04809 расходомер
 Приборы УУТЭ поверены до _____ Термопреобр.
 Тхв=0 С Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dM, т	Q, Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
01.10.13	24	-	64,06	6,00	26,056	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,06	0,000	1,670	
02.10.13	24	-	63,30	6,00	62,153	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,30	0,000	3,936	
03.10.13	24	-	66,13	6,00	60,103	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,13	0,000	3,976	
04.10.13	24	-	67,82	6,00	59,006	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,82	0,000	4,003	
05.10.13	24	-	66,90	6,00	60,622	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,90	0,000	4,058	
06.10.13	24	-	66,18	6,00	63,744	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,18	0,000	4,221	
07.10.13	24	-	66,93	6,00	59,849	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,93	0,000	4,008	
08.10.13	24	-	65,35	6,00	61,209	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,35	0,000	4,001	
09.10.13	24	-	66,11	6,00	61,937	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,11	0,000	4,096	
10.10.13	24	-	64,50	6,00	61,531	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,50	0,000	3,970	
11.10.13	24	-	63,31	6,00	57,196	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,31	0,000	3,622	
12.10.13	24	-	67,15	6,00	59,333	-	0,00	0,00	0,000	-	-	67,15	0,000	3,985	
13.10.13	24	-	65,66	6,00	58,205	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,66	0,000	3,823	
14.10.13	24	-	65,61	6,00	56,446	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,61	0,000	3,705	
15.10.13	24	-	65,91	6,00	54,768	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,91	0,000	3,611	
16.10.13	24	-	65,75	6,00	56,182	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,75	0,000	3,695	
17.10.13	24	-	65,82	6,00	53,737	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,82	0,000	3,539	
18.10.13	24	-	64,40	6,00	52,044	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,40	0,000	3,353	
19.10.13	24	-	65,04	6,00	55,681	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,04	0,000	3,623	
20.10.13	24	-	66,05	6,00	55,704	-	0,00	0,00	0,000	-	-	66,05	0,000	3,681	
21.10.13	24	-	65,81	6,00	52,856	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,81	0,000	3,480	
22.10.13	24	-	63,51	6,00	50,756	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,51	0,000	3,225	
Среднее	24,00	-	65,51	6,00	56,324	-	0,00	-	-	-	-	65,51	-	3,695	
Итого	528,0				1239,118	0,000			0,000	0,000	0,00		0,000	81,28	

Ориентировочно до конца месяца(+) 484,662 0,000 0,000 31,62
Итого за октябрь 2013 : 1723,780 0,000 0,000 112,90504

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
08.10.13 18:00	20120,703	-	0,000	-	-	1307,688
22.10.13 22:00	20919,118	-	0,000	-	-	1359,903

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер (по доверенности абонента) _____

Гкал _____
 Гкал _____
ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТЧЕТ НЕ ПРИНЯТ 28.10.13
 Дата не соответствует отомлению. Работы по срыву в монтаже труб что-то убедит тепловизором. *Али*