

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502 -1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04809
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax Термопреобр.Тхв=0 С
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	51,92	9,20	42,650	-	-	63,54	4,60	41,818	-	-11,62	0,833	-	-	-	1,823
02.10.13	24	-	52,61	9,20	103,123	-	-	72,54	4,60	100,809	-	-19,92	2,315	-	-	-	5,280
03.10.13	24	-	54,35	9,20	105,462	-	-	75,96	4,60	102,959	-	-21,60	2,503	-	-	-	5,280
04.10.13	24	-	55,48	9,20	107,094	-	-	77,82	4,60	104,518	-	-22,34	2,576	-	-	-	5,280
05.10.13	24	-	53,72	9,20	104,375	-	-	76,21	4,60	101,958	-	-22,49	2,417	-	-	-	5,280
06.10.13	24	-	52,85	9,20	105,108	-	-	76,44	4,60	102,658	-	-23,59	2,450	-	-	-	5,280
07.10.13	24	-	53,41	9,20	105,364	-	-	77,07	4,60	102,890	-	-23,66	2,474	-	-	-	5,280
08.10.13	24	-	52,10	9,20	105,936	-	-	76,04	4,60	103,531	-	-23,94	2,406	-	-	-	5,280
09.10.13	24	-	52,67	9,20	106,022	-	-	75,80	4,60	103,638	-	-23,13	2,384	-	-	-	5,280
10.10.13	24	-	52,01	9,20	105,606	-	-	75,86	4,60	103,216	-	-23,85	2,390	-	-	-	5,280
11.10.13	24	-	51,66	9,20	69,848	-	-	71,91	4,60	68,136	-	-20,25	1,719	-	-	-	3,466
12.10.13	24	-	52,76	9,20	103,981	-	-	77,51	4,60	101,491	-	-24,75	2,491	-	-	-	5,280
13.10.13	24	-	52,17	9,20	103,576	-	-	71,30	4,60	101,453	-	-19,13	2,123	-	-	-	4,940
14.10.13	24	-	50,81	9,20	103,672	-	-	66,64	4,60	101,771	-	-15,83	1,902	-	-	-	4,398
15.10.13	24	-	51,45	9,20	106,745	-	-	76,05	4,60	104,189	-	-24,60	2,556	-	-	-	5,280
16.10.13	24	-	52,95	9,20	104,455	-	-	69,67	4,60	102,405	-	-16,72	2,051	-	-	-	4,486
17.10.13	24	-	52,90	9,20	102,567	-	-	75,98	4,60	100,170	-	-23,08	2,396	-	-	-	5,280
18.10.13	24	-	51,36	9,20	54,697	-	-	70,97	4,60	53,598	-	-19,61	1,099	-	-	-	2,916
19.10.13	24	-	57,72	9,20	56,339	-	-	76,96	4,60	54,787	-	-19,24	1,552	-	-	-	2,860
20.10.13	24	-	58,55	9,20	111,195	-	-	76,16	4,60	108,683	-	-17,61	2,512	-	-	-	5,280
21.10.13	24	-	58,60	9,20	109,586	-	-	76,48	4,60	107,101	-	-17,88	2,485	-	-	-	5,280
22.10.13	24	-	56,33	9,20	107,145	-	-	75,70	4,60	104,707	-	-19,36	2,438	-	-	-	5,280
Среднее	24,00	-	53,56	9,20	96,570	-	-	74,21	4,60	94,386	-	-20,65	2,185	-	-	-	4,731
Итого	528,0	-			2124,550	0,000				2076,486	0,000		48,070	0,00	0,00	0,00	104,09

Ориентировочно до конца месяца(+) 830,553 811,867 18,685 40,35

Итого за октябрь 2013 : 2955,103 2888,353 66,756 144,44


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
08.10.13 18:00	39911,876	-	37952,682	-	-	-	1639,202	
22.10.13 22:00	41274,850	-	39285,181	-	-	-	1705,388	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)


_____ Гкал
 _____ Гкал
ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
ОТЧЕТ НЕ ПРИНЯТ
 некорректные данные
 Дата 28.10.13

