

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-7  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05196  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dM т	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	M3, т	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	M4, т	Q4, Гкал				
01.10.13	24	-	62,10	6,00	24,954	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	62,10	0,000	1,550
02.10.13	24	-	61,80	6,00	44,099	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	61,80	0,000	2,726
03.10.13	24	-	64,62	6,00	44,378	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,62	0,000	2,869
04.10.13	24	-	66,16	6,00	43,365	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	66,16	0,000	2,870
05.10.13	24	-	65,39	6,00	43,486	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	65,39	0,000	2,845
06.10.13	24	-	64,71	6,00	45,472	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,71	0,000	2,944
07.10.13	24	-	65,32	6,00	42,134	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	65,32	0,000	2,753
08.10.13	24	-	63,81	6,00	42,884	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	63,81	0,000	2,738
09.10.13	24	-	64,63	6,00	43,659	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,63	0,000	2,823
10.10.13	24	-	62,99	6,00	42,214	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	62,99	0,000	2,660
11.10.13	24	-	61,84	6,00	42,524	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	61,84	0,000	2,631
12.10.13	24	-	65,62	6,00	43,656	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	65,62	0,000	2,866
13.10.13	24	-	64,45	6,00	49,302	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,45	0,000	3,179
14.10.13	24	-	64,14	6,00	45,928	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,14	0,000	2,947
15.10.13	24	-	64,31	6,00	44,796	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,31	0,000	2,882
16.10.13	24	-	64,28	6,00	42,375	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,28	0,000	2,725
17.10.13	24	-	64,21	6,00	41,085	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,21	0,000	2,639
18.10.13	24	-	62,94	6,00	42,592	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	62,94	0,000	2,682
19.10.13	24	-	63,55	6,00	40,934	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	63,55	0,000	2,602
20.10.13	24	-	64,68	6,00	44,612	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,68	0,000	2,886
21.10.13	24	-	64,19	6,00	41,206	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	64,19	0,000	2,646
22.10.13	24	-	61,83	6,00	40,247	-	0,00	0,00	0,000	-	-	-	61,83	0,000	2,489
Среднее	24,00	-	63,98	6,00	42,541	-	0,00	-	-	-	-	-	63,98	-	2,725
Итого	528,0				935,902	0,000			0,000	0,000	0,00			0,000	59,95

Ориентировочно до конца месяца(+) 376,781 0,000 0,000 24,00

**Итого за октябрь 2013 :** 1312,683 0,000 0,000 83,956

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
08.10.13 00:00	14424,345	-	0,000	-	-	907,399
22.10.13 23:00	15070,354	-	0,000	-	-	948,663

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учетаГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

\_\_\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_\_\_ Гкал  
**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**  
 Константинский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска 25 Окт 2013  
 Дата \_\_\_\_\_