

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05196
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	51,61	9,20	77,315	-	-	37,34	4,60	76,628	-	14,28	0,687	-	-	-	1,356
02.10.13	24	-	52,64	9,20	158,105	-	-	37,99	4,60	156,425	-	14,65	1,680	-	-	-	2,393
03.10.13	24	-	54,36	9,20	162,063	-	-	39,41	4,60	160,227	-	14,95	1,836	-	-	-	2,508
04.10.13	24	-	55,46	9,20	164,328	-	-	40,58	4,60	162,433	-	14,88	1,896	-	-	-	2,536
05.10.13	24	-	53,69	9,20	160,305	-	-	39,60	4,60	158,441	-	14,09	1,864	-	-	-	2,346
06.10.13	24	-	52,82	9,20	161,446	-	-	39,26	4,60	159,599	-	13,56	1,847	-	-	-	2,275
07.10.13	24	-	53,39	9,20	161,847	-	-	39,76	4,60	160,010	-	13,63	1,838	-	-	-	2,292
08.10.13	24	-	52,08	9,20	162,737	-	-	39,38	4,60	160,833	-	12,70	1,903	-	-	-	2,156
09.10.13	24	-	52,66	9,20	162,878	-	-	39,80	4,60	160,963	-	12,86	1,915	-	-	-	2,185
10.10.13	24	-	51,99	9,20	162,175	-	-	39,41	4,60	160,250	-	12,59	1,926	-	-	-	2,130
11.10.13	24	-	51,62	9,20	107,369	-	-	37,54	4,60	105,937	-	14,08	1,432	-	-	-	1,575
12.10.13	24	-	52,76	9,20	159,580	-	-	39,34	4,60	157,615	-	13,42	1,965	-	-	-	2,232
13.10.13	24	-	52,16	9,20	159,031	-	-	39,13	4,60	157,064	-	13,03	1,967	-	-	-	2,162
14.10.13	24	-	50,78	9,20	159,251	-	-	38,01	4,60	157,277	-	12,77	1,974	-	-	-	2,122
15.10.13	24	-	51,48	9,20	163,199	-	-	38,27	4,60	161,167	-	13,21	2,033	-	-	-	2,248
16.10.13	24	-	52,95	9,20	158,724	-	-	38,92	4,60	156,726	-	14,03	1,998	-	-	-	2,318
17.10.13	24	-	52,88	9,20	156,046	-	-	38,52	4,60	154,066	-	14,36	1,980	-	-	-	2,329
18.10.13	24	-	52,99	9,20	105,510	-	-	37,71	4,60	104,135	-	15,28	1,375	-	-	-	1,673
19.10.13	24	-	57,76	9,20	169,314	-	-	41,46	4,60	167,420	-	16,31	1,894	-	-	-	2,853
20.10.13	24	-	58,51	9,20	168,292	-	-	41,88	4,60	166,374	-	16,63	1,918	-	-	-	2,892
21.10.13	24	-	58,51	9,20	165,194	-	-	41,74	4,60	163,294	-	16,77	1,900	-	-	-	2,863
22.10.13	24	-	56,33	9,20	161,140	-	-	40,22	4,60	159,289	-	16,11	1,852	-	-	-	2,683
Среднее	24,00	-	53,61	9,20	152,993	-	-	39,33	4,60	151,190	-	14,28	1,804	-	-	-	2,278
Итого	528,0				3365,852	0,000				3326,173	0,000		39,679	0,00	0,00	0,00	50,13

Ориентировочно до конца месяца(+) 1393,998 1377,391 16,607 22,64

Итого за октябрь 2013 : 4759,850 4703,564 56,285 72,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
08.10.13 00:00	59514,108	-	58942,761	-	-	-	1374,056	
22.10.13 23:00	61827,763	-	61228,458	-	-	-	1408,387	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал
ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по условиям
 до получения АКТА допуска
 Дата 25 ОКТ 2013