

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырехтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04776
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax Термопреобр.**Тхв=0 С**
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	51,12	9,20	216,493	-	-	36,72	4,60	221,468	-	14,40	4,975	-	-	-	5,280
02.10.13	24	-	52,51	9,20	219,680	-	-	37,48	4,60	223,759	-	15,03	-4,079	-	-	-	5,280
03.10.13	24	-	54,24	9,20	224,800	-	-	38,65	4,60	227,705	-	15,59	-2,863	-	-	-	4,838
04.10.13	24	-	55,38	9,20	230,380	-	-	39,51	4,60	225,690	-	15,87	4,689	-	-	-	3,860
05.10.13	24	-	53,63	9,20	222,851	-	-	38,42	4,60	218,975	-	15,21	3,876	-	-	-	3,555
06.10.13	24	-	52,78	9,20	207,219	-	-	38,03	4,60	216,476	-	14,74	-9,257	-	-	-	5,280
07.10.13	24	-	53,31	9,20	208,288	-	-	38,50	4,60	216,965	-	14,81	-8,677	-	-	-	5,198
08.10.13	24	-	52,02	9,20	207,528	-	-	38,13	4,60	216,638	-	13,89	-9,110	-	-	-	5,280
09.10.13	24	-	52,58	9,20	206,668	-	-	38,42	4,60	215,810	-	14,16	-9,142	-	-	-	5,280
10.10.13	24	-	51,94	9,20	208,625	-	-	38,29	4,60	216,231	-	13,65	-7,606	-	-	-	5,104
11.10.13	24	-	51,48	9,20	142,005	-	-	36,41	4,60	145,885	-	15,07	-3,769	-	-	-	4,538
12.10.13	24	-	52,68	9,20	223,838	-	-	38,37	4,60	219,702	-	14,31	4,136	-	-	-	3,380
13.10.13	24	-	52,10	9,20	220,072	-	-	38,05	4,60	216,142	-	14,05	3,930	-	-	-	3,260
14.10.13	24	-	50,78	9,20	216,311	-	-	37,32	4,60	217,495	-	13,46	-1,148	-	-	-	3,822
15.10.13	24	-	51,37	9,20	221,053	-	-	37,58	4,60	222,146	-	13,78	-0,636	-	-	-	3,939
16.10.13	24	-	52,89	9,20	214,004	-	-	38,09	4,60	212,946	-	14,80	1,294	-	-	-	3,233
17.10.13	24	-	52,83	9,20	207,458	-	-	37,57	4,60	208,396	-	15,26	-0,740	-	-	-	3,748
18.10.13	24	-	52,77	9,20	156,444	-	-	40,90	4,60	156,843	-	11,87	-0,400	-	-	-	3,438
19.10.13	24	-	57,63	9,20	263,208	-	-	43,04	4,60	257,841	-	14,59	5,368	-	-	-	4,094
20.10.13	24	-	58,43	9,20	261,854	-	-	42,44	4,60	256,599	-	15,99	5,255	-	-	-	4,430
21.10.13	24	-	58,53	9,20	255,598	-	-	42,07	4,60	250,777	-	16,46	4,821	-	-	-	4,432
22.10.13	24	-	56,26	9,20	247,537	-	-	40,38	4,60	243,563	-	15,88	3,974	-	-	-	4,112
Среднее	24,00	-	53,51	9,20	217,360	-	-	38,84	4,60	218,548	-	14,68	-1,139	-	-	-	4,335
Итого	528,0	-			4781,913	0,000				4808,052	0,000		-25,057	0,00	0,00	0,00	95,38

Ориентировочно до конца месяца(+) 2064,989 2040,384 25,164 35,34

Итого за октябрь 2013 : 6846,902 6848,435 0,107 130,72


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.13 16:00	111037,685	-	111289,235	-	-	-	2222,729	
23.10.13 04:00	115718,778	-	115991,932	-	-	-	2315,300	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)


Гкал
Гкал
ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 Константиновский В.В.

ЗАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
5 ОКТ. 2013
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____