

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная открытая  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45076  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, С	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, С	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, С	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	59,32	10,20	109,320	-	-	40,12	5,60	109,320	-	19,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,105
02.10.13	24	-	58,82	10,20	109,800	-	-	39,91	5,60	109,800	-	18,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,085
03.10.13	24	-	62,00	10,20	108,160	-	-	41,22	5,60	108,160	-	20,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,254
04.10.13	24	-	63,73	10,20	112,140	-	-	42,87	5,60	112,140	-	20,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,346
05.10.13	24	-	61,66	10,20	114,710	-	-	42,45	5,60	114,710	-	19,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,210
06.10.13	24	-	60,59	10,20	115,410	-	-	42,12	5,60	115,410	-	18,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,138
07.10.13	24	-	61,63	10,20	118,360	-	-	43,05	5,60	118,360	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,207
08.10.13	24	-	60,35	10,20	120,210	-	-	42,92	5,60	120,210	-	17,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,102
09.10.13	24	-	57,50	10,20	117,230	-	-	41,55	5,60	117,230	-	15,95	0,000	0,00	0,00	0,00	1,878
10.10.13	24	-	49,02	10,20	114,650	-	-	37,06	5,60	114,650	-	11,96	0,000	0,00	0,00	0,00	1,377
11.10.13	24	-	43,63	10,20	119,250	-	-	34,17	5,60	119,250	-	9,46	0,000	0,00	0,00	0,00	1,138
12.10.13	24	-	42,91	10,20	119,130	-	-	33,53	5,60	119,130	-	9,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,128
13.10.13	24	-	43,13	10,20	115,480	-	-	33,36	5,60	115,480	-	9,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,137
14.10.13	24	-	50,29	10,20	119,200	-	-	36,49	5,60	119,200	-	13,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,649
15.10.13	24	-	58,70	10,20	121,180	-	-	41,16	5,60	121,180	-	17,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,135
16.10.13	24	-	58,65	10,20	123,090	-	-	41,42	5,60	123,090	-	17,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,128
17.10.13	24	-	58,98	10,20	121,020	-	-	41,28	5,60	121,020	-	17,70	0,000	0,00	0,00	0,00	2,149
18.10.13	24	-	57,96	10,20	120,390	-	-	40,83	5,60	120,390	-	17,13	0,000	0,00	0,00	0,00	2,071
19.10.13	24	-	58,21	10,20	120,690	-	-	40,67	5,60	120,690	-	17,54	0,000	0,00	0,00	0,00	2,125
20.10.13	24	-	58,89	10,20	122,110	-	-	41,15	5,60	122,110	-	17,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,176
21.10.13	24	-	50,52	10,20	123,810	-	-	36,70	5,60	123,810	-	13,82	0,000	0,00	0,00	0,00	1,710
22.10.13	24	-	57,65	10,20	119,900	-	-	39,80	5,60	119,900	-	17,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,146
Среднее	24,00	-	56,10	10,20	117,511	-	-	39,72	5,60	117,511	-	16,38	-	-	-	-	1,927
Итого	528,0	-			2585,240	0,000				2585,240	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	42,39

Ориентировочно до конца месяца(+) 1094,156 1094,156 0,000 18,65

**Итого за октябрь 2013 :** 3679,396 3679,396 0,000 61,04


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.13 16:00	48269,280	-	48035,840	-	0,000	0,000	1124,092	
22.10.13 12:00	50721,400	-	50487,960	-	0,000	0,000	1164,005	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)


Гкал  
Гкал

**ЗАО "МастерДом Эксплуатация"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»  
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА  
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке  
 до получения АКТА допуска УУ  
 Дата \_\_\_\_\_

25 ОКТ 2013