

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48806
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT, C	dG, тонн	G1гвс, тонн	G2гвс, тонн	dGгвс, тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1, C	P1, кгс/см	G1, тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2, C	P2, кгс/см	G2, тонн	Q2 Гкал						
01.10.13	24	-	64,18	7,00	28,940	-	-	52,34	6,50	16,770	-	11,84	12,170	0,00	0,00	0,00	0,980
02.10.13	24	-	64,05	7,00	30,770	-	-	52,80	6,50	18,710	-	11,25	12,060	0,00	0,00	0,00	0,983
03.10.13	24	-	66,74	7,00	24,920	-	-	52,97	6,50	12,250	-	13,77	12,670	0,00	0,00	0,00	1,018
04.10.13	24	-	68,35	7,00	20,740	-	-	51,62	6,50	7,970	-	16,73	12,770	0,00	0,00	0,00	1,007
05.10.13	24	-	67,26	7,00	21,700	-	-	51,71	6,50	8,890	-	15,55	12,810	0,00	0,00	0,00	0,997
06.10.13	24	-	66,58	7,00	22,880	-	-	51,71	6,50	8,990	-	14,87	13,890	0,00	0,00	0,00	1,057
07.10.13	24	-	67,52	7,00	21,290	-	-	52,61	6,50	10,430	-	14,91	10,860	0,00	0,00	0,00	0,890
08.10.13	24	-	65,72	7,00	23,290	-	-	53,36	6,50	11,860	-	12,36	11,430	0,00	0,00	0,00	0,896
09.10.13	24	-	67,06	7,00	33,190	-	-	57,34	6,50	22,160	-	9,72	11,030	0,00	0,00	0,00	0,956
10.10.13	24	-	65,40	7,00	46,650	-	-	57,96	6,50	34,330	-	7,44	12,320	0,00	0,00	0,00	1,060
11.10.13	24	-	64,30	7,00	46,100	-	-	56,85	6,50	34,390	-	7,45	11,710	0,00	0,00	0,00	1,008
12.10.13	24	-	68,11	7,00	46,430	-	-	59,76	6,50	35,790	-	8,35	10,640	0,00	0,00	0,00	1,025
13.10.13	24	-	66,39	7,00	44,040	-	-	57,92	6,50	33,360	-	8,47	10,680	0,00	0,00	0,00	0,991
14.10.13	24	-	66,61	7,00	43,160	-	-	57,76	6,50	31,520	-	8,85	11,640	0,00	0,00	0,00	1,052
15.10.13	24	-	67,29	7,00	40,660	-	-	57,61	6,50	29,650	-	9,68	11,010	0,00	0,00	0,00	1,029
16.10.13	24	-	66,99	7,00	39,300	-	-	57,34	6,50	29,490	-	9,65	9,810	0,00	0,00	0,00	0,942
17.10.13	24	-	67,09	7,00	40,240	-	-	57,47	6,50	28,780	-	9,62	11,460	0,00	0,00	0,00	1,044
18.10.13	24	-	65,72	7,00	38,990	-	-	59,44	6,50	27,340	-	6,28	11,650	0,00	0,00	0,00	0,939
19.10.13	24	-	66,61	7,00	39,530	-	-	59,20	6,50	28,040	-	7,41	11,490	0,00	0,00	0,00	0,972
20.10.13	24	-	67,47	7,00	42,600	-	-	59,78	6,50	27,390	-	7,69	15,210	0,00	0,00	0,00	1,237
21.10.13	24	-	59,47	7,00	40,680	-	-	52,76	6,50	28,550	-	6,71	12,130	0,00	0,00	0,00	0,910
22.10.13	24	-	64,88	7,00	39,510	-	-	55,01	6,50	26,460	-	9,87	13,050	0,00	0,00	0,00	1,108
Среднее	24,00	-	66,08	7,00	35,255	-	-	55,70	6,50	23,324	-	10,39	11,931	-	-	-	1,005
Итого	528,0	-			775,610	0,000				513,120	0,000		262,490	0,00	0,00	0,00	22,10

Ориентировочно до конца месяца(+) 361,093 252,064 109,029 9,20

Итого за октябрь 2013 : 1136,703 765,184 371,519 31,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
01.10.13 17:00	28622,070	-	17533,250	-	0,000	0,000	872,708	
22.10.13 12:00	29354,220	-	18017,820	-	0,000	0,000	893,555	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = \text{---} \text{ } ^\circ\text{C}$

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Константиновский В.В.

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 на получение АКТА допуска УУ
 25 ОКТ 2013
 Дата