

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 101 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: *метроизгородная*
 Приборы УУТЭ поверены до: 24.12.2014
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0 С

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ943-6079-ч(с)-1013.bt
 Вычислитель: СПТ-943 № 6079

| | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|-------------|------------------|
| Подающий тр. | расходомер | Gmin | Gmax | Термопробр. | Преобр. давления |
| Обратн тр. | ПРЭМ | | | КТПТР-05 | |
| тр-д: ГВС | ПРЭМ | ! | ! | КТПТР-05 | |
| тр.цирк. ГВС | ПРЭМ ✓ | | | ТПТ-16-2 ✓ | |
| Тр. подпитки (V5) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = 0,336$ $Q_{вент.} =$ $Q_{отх.пот.} =$
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/ч:
 Договорные расходы, т/сут: $Q_{от} = 0$ $Q_{вент.} = 0$ $Q_{отх.пот.} = 0$ $Q_{ср.час} = 0,06$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
от-4,2 Пч 100,8 Пч вв-4,0 Пч

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

| Дата | Тн час | НС | Учет | | | | | | | | Контроль | | | | Q | | |
|----------|--------|----|--------|--------|-------|------|------|------|---------|---------|----------|-----|-----|-------|---|----|-------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V5 | | T3 | T4 |
| | | | т | т | т | С | С | С | Кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м.куб | С | С | Гкал |
| 01.10.13 | 24.00 | * | 105,68 | 79,53 | 26,15 | 66,4 | 41,8 | 24,6 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,70 |
| 02.10.13 | 24.00 | * | 107,64 | 79,78 | 27,88 | 65,9 | 41,6 | 24,3 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,78 |
| 03.10.13 | 24.00 | * | 109,06 | 81,15 | 27,93 | 65,2 | 41,2 | 24,0 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,78 |
| 04.10.13 | 24.00 | * | 106,71 | 80,91 | 25,80 | 66,7 | 42,4 | 24,3 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,78 |
| 05.10.13 | 24.00 | * | 108,37 | 80,59 | 28,78 | 65,1 | 41,8 | 23,3 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,68 |
| 06.10.13 | 24.00 | * | 109,71 | 80,21 | 29,49 | 66,2 | 42,3 | 23,9 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,76 |
| 07.10.13 | 24.00 | * | 106,18 | 79,74 | 26,44 | 65,2 | 42,3 | 22,9 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,68 |
| 08.10.13 | 24.00 | * | 106,00 | 79,80 | 26,20 | 65,6 | 42,7 | 22,9 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,50 |
| 09.10.13 | 24.00 | * | 106,13 | 79,89 | 26,24 | 65,5 | 42,9 | 22,6 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,58 |
| 10.10.13 | 24.00 | * | 105,80 | 80,31 | 25,48 | 65,7 | 43,0 | 22,8 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,47 |
| 11.10.13 | 24.00 | * | 107,62 | 82,07 | 25,55 | 66,2 | 43,1 | 23,2 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,52 |
| 12.10.13 | 24.00 | * | 108,18 | 81,54 | 26,64 | 66,1 | 42,4 | 23,7 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,80 |
| 13.10.13 | 24.00 | * | 109,78 | 80,47 | 29,33 | 66,2 | 42,4 | 23,8 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,70 |
| 14.10.13 | 24.00 | * | 110,01 | 80,49 | 29,52 | 65,4 | 41,4 | 24,1 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,88 |
| 15.10.13 | 24.00 | * | 106,73 | 81,13 | 27,60 | 66,0 | 41,8 | 24,2 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,80 |
| 16.10.13 | 24.00 | * | 108,10 | 80,37 | 27,74 | 66,6 | 41,8 | 24,0 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,76 |
| 17.10.13 | 24.00 | * | 108,00 | 80,58 | 27,42 | 66,1 | 41,3 | 24,8 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,62 |
| 18.10.13 | 24.00 | * | 108,15 | 80,87 | 27,49 | 67,3 | 41,9 | 25,4 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,90 |
| 19.10.13 | 24.00 | * | 116,30 | 86,82 | 29,48 | 69,4 | 43,4 | 26,0 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 4,32 |
| 20.10.13 | 24.00 | * | 149,29 | 117,01 | 32,29 | 70,6 | 47,7 | 22,6 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 4,96 |
| 21.10.13 | 24.00 | * | 147,04 | 116,21 | 30,83 | 66,5 | 46,6 | 21,8 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 4,68 |
| 22.10.13 | 24.00 | * | 144,01 | 115,16 | 28,85 | 68,0 | 46,6 | 22,4 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 4,58 |
| 23.10.13 | 24.00 | * | 145,95 | 115,06 | 30,89 | 67,5 | 46,9 | 21,6 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 4,58 |
| Среднее | 24.00 | | 114,69 | 86,93 | 27,91 | 66,8 | 43,0 | 23,6 | 7,3 | 3,6 | - | - | - | - | - | - | 3,92 |
| Итого | 652.00 | | 2641,6 | 1896,3 | 642,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 90,06 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V5, м.куб | Q, Гкал | Тн, ч |
|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|----------|-------|
| 01.10.13 14:00 | 87978,634 | 62642,738 | - | - | - | 3491,387 | - |
| 28.10.13 12:00 | 91248,219 | 6540,583 | - | - | - | 3599,579 | - |

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

[Подпись]
ЗАО "МастерДом"