

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

ГВС
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: ~~Четырёхтрубная~~
 2-х тр
 Приборы УУТЭ поверены до: **24.12.2014**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0, С

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6079-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 6079

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки, т/сут: Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль						Q Гкал
			M3, т	M4, т	dM, т	T3, С	T4, С	dT, С	P3, кгс/см2	P4, кгс/см2	M1, т	M2, т	dM, т	V5, м.куб	T1, С	T2, С	
01.10.13	24,00	*	8,32	0,00	0,00	66,1	0,0	66,1	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,55
02.10.13	24,00	*	8,89	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,58
03.10.13	24,00	*	8,96	0,00	0,00	64,9	0,0	64,9	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,58
04.10.13	24,00	*	8,11	0,00	0,00	65,7	0,0	65,7	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,53
05.10.13	24,00	*	9,29	0,00	0,00	64,1	0,0	64,1	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,60
06.10.13	24,00	*	9,68	0,00	0,00	64,9	0,0	64,9	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,63
07.10.13	24,00	*	8,09	0,00	0,00	64,4	0,0	64,4	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,52
08.10.13	24,00	*	8,37	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,55
09.10.13	24,00	*	8,09	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,53
10.10.13	24,00	*	8,08	0,00	0,00	65,1	0,0	65,1	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,53
11.10.13	24,00	*	7,95	0,00	0,00	65,4	0,0	65,4	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,52
12.10.13	24,00	*	8,27	0,00	0,00	65,1	0,0	65,1	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,54
13.10.13	24,00	*	9,14	0,00	0,00	65,1	0,0	65,1	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,60
14.10.13	24,00	*	9,13	0,00	0,00	64,7	0,0	64,7	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,59
15.10.13	24,00	*	8,49	0,00	0,00	65,3	0,0	65,3	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,55
16.10.13	24,00	*	8,52	0,00	0,00	64,9	0,0	64,9	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,55
17.10.13	24,00	*	8,34	0,00	0,00	65,5	0,0	65,5	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,55
18.10.13	24,00	*	8,40	0,00	0,00	67,1	0,0	67,1	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,56
19.10.13	24,00	*	8,95	0,00	0,00	68,5	0,0	68,5	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,61
20.10.13	24,00	*	9,42	0,00	0,00	68,7	0,0	68,7	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,65
21.10.13	24,00	*	8,85	0,00	0,00	66,6	0,0	66,6	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,59
22.10.13	24,00	*	8,67	0,00	0,00	67,9	0,0	67,9	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,59
23.10.13	24,00	*	9,74	0,00	0,00	66,9	0,0	66,9	3,8	0,0	-	-	-	-	-	-	0,65
Среднее	24,00		8,69	-	-	65,8	-	65,8	3,8	-	-	-	-	-	-	-	0,57
Итого	552,00		199,8	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,0			13,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	M4, т	M1, т	M2, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
01.10.13 14:00	19694,236	0,000	87978,634	62642,739	-	1396,376	-
28.10.13 12:00	19933,766	0,000	91248,219	65140,583	-	1412,061	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Су

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« 31 » 10 2013 г.
 13 г.