

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле: СПТ941-24694-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-941 № 24694

Приборы УУТЭ поверены до: 31.10
 Режим(схема): 0 Тхв= 0, С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-3-В ✓	?	}	КТПТР-01	
тр-д. ГВС				КТПТР-01	
тр.цирк. ГВС					
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч: 0,396 Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные расходы, т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

4,9572 118,87 тсут.

Фактическое потребление за отчетный период: с 01.10.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет							Контроль							Q Гкал	
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
01.10.13	24,00		89,31	89,42	-0,11	62,3	35,4	26,9	-	-	-0,11	-	-	-	-	-	-	2,40
02.10.13	24,00		83,24	83,42	-0,18	61,3	34,2	27,1	-	-	-0,18	-	-	-	-	-	-	2,25
03.10.13	24,00		74,74	74,80	-0,06	59,2	32,8	26,4	-	-	-0,06	-	-	-	-	-	-	1,97
04.10.13	24,00		82,98	82,87	0,10	61,3	34,7	26,6	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	2,21
05.10.13	24,00		82,13	82,26	-0,13	60,8	34,7	26,1	-	-	-0,13	-	-	-	-	-	-	2,14
06.10.13	24,00		80,14	80,41	-0,27	61,6	34,7	26,9	-	-	-0,27	-	-	-	-	-	-	2,14
07.10.13	24,00		80,30	80,63	-0,32	61,5	34,9	26,6	-	-	-0,32	-	-	-	-	-	-	2,13
08.10.13	24,00		87,10	87,56	-0,46	62,8	36,6	26,3	-	-	-0,46	-	-	-	-	-	-	2,27
09.10.13	24,00		81,15	81,54	-0,39	60,8	35,6	25,2	-	-	-0,39	-	-	-	-	-	-	2,03
10.10.13	24,00		79,22	79,53	-0,31	60,6	35,3	25,3	-	-	-0,31	-	-	-	-	-	-	2,00
11.10.13	24,00		78,05	78,28	-0,22	60,6	35,1	25,5	-	-	-0,22	-	-	-	-	-	-	1,98
12.10.13	24,00		79,45	79,63	-0,18	61,5	35,1	26,4	-	-	-0,18	-	-	-	-	-	-	2,09
13.10.13	24,00		82,50	82,83	-0,34	63,1	36,0	27,1	-	-	-0,34	-	-	-	-	-	-	2,22
14.10.13	24,00		82,69	83,03	-0,34	62,4	35,5	26,9	-	-	-0,34	-	-	-	-	-	-	2,21
15.10.13	24,00		82,74	83,09	-0,35	62,8	35,4	27,4	-	-	-0,35	-	-	-	-	-	-	2,26
16.10.13	24,00	*	82,29	82,55	-0,26	63,6	39,5	24,1	-	-	-0,26	-	-	-	-	-	-	2,02
17.10.13	24,00		81,65	82,07	-0,43	63,8	35,4	28,4	-	-	-0,43	-	-	-	-	-	-	2,31
18.10.13	24,00		81,44	81,88	-0,45	64,3	35,4	28,9	-	-	-0,45	-	-	-	-	-	-	2,34
19.10.13	24,00		80,27	80,77	-0,50	67,3	35,7	31,5	-	-	-0,50	-	-	-	-	-	-	2,51
20.10.13	24,00		79,55	80,07	-0,51	67,1	35,3	31,8	-	-	-0,51	-	-	-	-	-	-	2,52
21.10.13	24,00	*	78,65	79,16	-0,51	67,4	35,4	32,0	-	-	-0,51	-	-	-	-	-	-	2,50
22.10.13	24,00		78,50	79,01	-0,52	67,2	35,1	32,1	-	-	-0,52	-	-	-	-	-	-	2,50
23.10.13	24,00	*	79,86	80,39	-0,53	67,1	35,5	31,5	-	-	-0,53	-	-	-	-	-	-	2,50
Среднее	24,00		81,22	81,53	-0,31	63,1	35,4	27,7	-	-	-0,31	-	-	-	-	-	-	2,24
Итого	552,00		1868,0	1875,2	-7,2						-7,2	0,0	-7,2	0,0				51,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
11.10.13 18:00	51863,620	52549,865	-686,245	-	-	1909,450	23431,033
23.10.13 19:00	52997,448	53688,387	-690,938	-	-	1939,969	23768,033

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ