

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70

Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-14798-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 14798

Приборы УУТЭ поверены до: _____
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0, С

расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Подающий тр. ПРЭМ			КТПТР-05	
Обратн.тр. ПРЭМ			КТПТР-05	
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				
Тр. подпитки (V5)				

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hxv)$ лето: $Q=M1*(h1-hxv)+M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.} =$

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$

Договорные расходы, т/сут: $G_{от}=0$ $G_{вент.}=0$ $G_{тех.пот.}=0$ $G_{гвс.}=0$

Константные значения: $P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=$

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
23.09.13	24,00		93,92	60,77	33,15	68,9	62,8	6,2	5,0	4,0	36,06	0,00	0,00	-	68,6	0,0	2,66	
24.09.13	24,00		160,14	130,48	29,66	66,6	49,1	17,5	5,0	4,0	49,01	0,00	0,00	-	66,2	0,0	4,26	
25.09.13	24,00		159,51	126,34	33,17	64,6	47,0	17,7	5,0	4,0	50,92	0,00	0,00	-	64,1	0,0	4,38	
26.09.13	24,00		150,64	116,76	33,88	57,8	42,4	15,4	5,0	4,0	48,11	0,00	0,00	-	57,7	0,0	3,76	
27.09.13	24,00		161,26	124,52	36,73	63,3	45,8	17,5	5,0	4,0	50,66	0,00	0,00	-	63,0	0,0	4,50	
28.09.13	24,00		178,58	145,90	32,67	64,7	47,9	16,8	5,0	4,0	53,31	0,00	0,00	-	64,3	0,0	4,57	
29.09.13	24,00		181,05	145,21	35,84	64,3	47,8	16,4	5,0	4,0	56,99	0,00	0,00	-	63,8	0,0	4,69	
30.09.13	24,00		180,72	146,91	33,81	61,2	45,8	15,4	5,0	4,0	55,77	0,00	0,00	-	61,0	0,0	4,33	
01.10.13	24,00		198,63	166,99	31,64	66,6	50,1	16,4	5,0	4,0	56,66	0,00	0,00	-	66,2	0,0	4,85	
02.10.13	24,00		200,95	168,63	32,32	66,1	49,5	16,6	5,0	4,0	58,08	0,00	0,00	-	65,6	0,0	4,94	
03.10.13	24,00		201,61	170,56	31,06	65,4	48,7	16,7	5,0	4,0	56,84	0,00	0,00	-	65,1	0,0	4,88	
04.10.13	24,00		199,97	171,16	28,80	66,9	49,3	17,6	5,0	4,0	56,23	0,00	0,00	-	66,5	0,0	4,94	
05.10.13	24,00		201,19	170,63	30,55	65,3	48,6	16,8	5,0	4,0	58,08	0,00	0,00	-	65,0	0,0	4,86	
06.10.13	24,00		205,33	169,83	35,50	66,4	49,2	17,2	5,0	4,0	62,99	0,00	0,00	-	66,1	0,0	5,28	
07.10.13	24,00		198,05	169,19	28,86	65,5	48,9	16,6	5,0	4,0	56,98	0,00	0,00	-	65,1	0,0	4,70	
08.10.13	24,00		193,91	168,16	25,75	65,9	49,0	16,9	5,0	4,0	52,83	0,00	0,00	-	65,7	0,0	4,54	
09.10.13	24,00		196,57	166,62	29,95	65,8	48,6	17,2	5,0	4,0	55,56	0,00	0,00	-	65,4	0,0	4,84	
10.10.13	24,00		198,10	168,78	29,32	66,0	48,3	17,7	5,0	4,0	56,56	0,00	0,00	-	65,8	0,0	4,93	
11.10.13	24,00		201,25	173,63	27,62	66,5	48,1	18,4	5,0	4,0	56,19	0,00	0,00	-	66,1	0,0	5,03	
12.10.13	24,00		201,61	172,47	29,14	66,3	47,7	18,6	5,0	4,0	57,47	0,00	0,00	-	66,0	0,0	5,14	
13.10.13	24,00		202,30	170,09	32,20	66,4	47,7	18,7	5,0	4,0	59,85	0,00	0,00	-	66,0	0,0	5,32	
14.10.13	24,00		198,01	170,39	27,62	65,7	46,9	18,8	5,0	4,0	55,74	0,00	0,00	-	65,4	0,0	5,02	
15.10.13	24,00		198,22	170,58	27,64	66,3	46,9	19,4	5,0	4,0	55,25	0,00	0,00	-	66,0	0,0	5,14	
16.10.13	24,00		201,51	168,27	33,24	65,8	46,4	19,5	5,0	4,0	58,58	0,00	0,00	-	65,5	0,0	5,47	
17.10.13	24,00		200,57	168,38	32,19	66,4	45,7	20,7	5,0	4,0	57,38	0,00	0,00	-	66,1	0,0	5,62	
18.10.13	24,00		199,79	169,30	30,48	67,6	45,7	21,8	5,0	4,0	56,57	0,00	0,00	-	67,3	0,0	5,76	
19.10.13	24,00		195,96	163,76	32,20	69,6	46,1	23,6	5,0	4,0	57,02	0,00	0,00	-	69,3	0,0	6,10	
20.10.13	24,00		198,50	165,35	33,15	70,8	46,6	24,3	5,0	4,0	58,58	0,00	0,00	-	70,5	0,0	6,37	
21.10.13	24,00		195,87	164,21	31,66	68,7	45,5	23,3	5,0	4,0	56,98	0,00	0,00	-	68,3	0,0	6,00	
22.10.13	24,00		191,55	159,86	31,69	69,2	45,3	23,9	5,0	4,0	53,99	0,00	0,00	-	68,9	0,0	6,02	
23.10.13	24,00		192,77	161,67	31,10	67,7	44,2	23,6	5,0	4,0	55,23	0,00	0,00	-	67,5	0,0	5,92	
Среднее	24,00		188,32	156,95	31,37	66,1	47,8	18,3	5,0	4,0	55,18	-	-	-	65,7	-	4,99	
Итого	744,00		5838,0	4865,4	972,6						1710,5	0,0	0,0	0,0			154,84	

Устранить брак в. бюджет троп. датчик по вв

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
23.09.13 01:00	520,235	305,722	220,082	0,000	-	16,128	-
28.10.13 09:00	7233,636	5884,434	2176,994	0,000	-	196,848	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб» _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Унитарное предприятие
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

8 10 13

ЗАО "МастерДом Эксплуатация" Г.
ДЛЯ ОТЧЕТОВ