

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2013

Потребитель: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ООО "МастерДом Эксплуатация"
 Источник:

СЦО
 Код УУТЭ:
 график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Установленные приборы: Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943-6101-ч(с)-1013.txt
 Вычислитель: СПТ-943 № 6101

Приборы УУТЭ поверены до: **11.02.2015**
 Режим(схема): 0;7 Тхв= 0,С

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ			КТПТР-01	
тр-д. ГВС	ПРЭМ			КТПТР-01	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ			ТПТ-15-2	
Тр. подпитки (V5)					

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$
 Договорные расходы, т/сут: $Gот=0$ $Gвент.=0$ $Gтех.пот.=0$ $Gгвс=0$
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2013 по 23.10.2013

Дата	Ти час	НС	Учет								Контроль							Q Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кгс/см2	P2, кгс/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V5, м.куб	T3, С	T4, С		
23.09.13	24,00	*	20,49	0,00	20,49	68,8	50,1	18,8	7,3	3,6	20,95	0,00	0,00	-	68,3	0,0	1,41	
24.09.13	24,00	*	36,93	24,10	12,83	66,6	45,3	21,3	7,3	3,6	21,15	0,00	0,00	-	66,1	0,0	1,37	
25.09.13	24,00	*	55,28	35,50	19,78	64,7	40,1	24,6	7,3	3,6	20,38	0,00	0,00	-	64,1	0,0	2,16	
26.09.13	24,00	*	57,03	33,68	23,35	58,1	35,8	22,3	7,3	3,6	23,91	0,00	0,00	-	58,1	0,0	2,11	
27.09.13	24,00	*	58,70	37,18	21,51	63,5	36,8	26,7	7,3	3,6	22,12	0,00	0,00	-	63,3	0,0	2,36	
28.09.13	24,00	*	63,03	42,22	20,81	64,8	38,3	26,5	7,3	3,6	21,41	0,00	0,00	-	64,5	0,0	2,47	
29.09.13	24,00	*	67,02	41,91	25,12	64,3	38,1	26,2	7,3	3,6	25,88	0,00	0,00	-	63,7	0,0	2,72	
30.09.13	24,00	*	68,04	45,11	22,92	61,6	36,7	24,9	7,3	3,6	22,78	0,00	0,00	-	61,2	0,0	2,54	
01.10.13	24,00	*	91,88	71,49	20,39	66,7	40,9	25,8	7,3	3,6	21,09	0,00	0,00	-	66,4	0,0	3,21	
02.10.13	24,00	*	93,45	71,82	21,63	66,2	41,0	25,2	7,3	3,6	22,23	0,00	0,00	-	65,5	0,0	3,25	
03.10.13	24,00	*	96,17	72,84	23,33	65,6	40,8	24,8	7,3	3,6	24,09	0,00	0,00	-	65,6	0,0	3,34	
04.10.13	24,00	*	91,94	72,71	19,23	67,0	41,9	25,1	7,3	3,6	20,08	0,00	0,00	-	66,5	0,0	3,12	
05.10.13	24,00	*	95,04	72,40	22,64	65,4	41,4	24,0	7,3	3,6	23,50	0,00	0,00	-	65,0	0,0	3,23	
06.10.13	24,00	*	95,41	72,11	23,30	66,6	41,9	24,6	7,3	3,6	24,17	0,00	0,00	-	66,2	0,0	3,33	
07.10.13	24,00	*	92,44	71,67	20,77	65,6	41,8	23,8	7,3	3,6	21,58	0,00	0,00	-	65,1	0,0	3,08	
08.10.13	24,00	*	91,32	71,49	19,83	66,1	42,2	23,8	7,3	3,6	20,60	0,00	0,00	-	65,9	0,0	3,02	
09.10.13	24,00	*	92,08	71,59	20,49	66,0	42,5	23,5	7,3	3,6	21,20	0,00	0,00	-	65,6	0,0	3,04	
10.10.13	24,00	*	93,05	71,65	21,40	66,2	42,5	23,7	7,3	3,6	21,74	0,00	0,00	-	65,9	0,0	3,12	
11.10.13	24,00	*	93,75	73,10	20,65	66,6	42,6	24,0	7,3	3,6	20,95	0,00	0,00	-	66,3	0,0	3,14	
12.10.13	24,00	*	95,06	72,54	22,52	66,5	42,0	24,5	7,3	3,6	22,77	0,00	0,00	-	66,2	0,0	3,28	
13.10.13	24,00	*	95,27	71,61	23,65	66,6	42,1	24,4	7,3	3,6	23,93	0,00	0,00	-	66,1	0,0	3,33	
14.10.13	24,00	*	96,99	71,62	25,37	65,9	41,0	24,8	7,3	3,6	21,77	0,00	0,00	-	65,5	0,0	3,46	
15.10.13	24,00	*	101,30	73,34	27,96	66,5	41,7	24,7	7,3	3,6	21,50	0,00	0,00	-	66,3	0,0	3,68	
16.10.13	24,00	*	96,55	76,25	20,30	66,0	42,0	24,0	7,3	3,6	20,80	0,00	0,00	-	65,7	0,0	3,18	
17.10.13	24,00	*	99,39	76,42	22,97	66,5	41,6	25,0	7,3	3,6	23,56	0,00	0,00	-	66,3	0,0	3,44	
18.10.13	24,00	*	99,11	76,56	22,55	67,7	42,3	25,5	7,3	3,6	23,20	0,00	0,00	-	67,5	0,0	3,49	
19.10.13	24,00	*	96,35	74,29	22,06	69,8	42,6	27,2	7,3	3,6	22,73	0,00	0,00	-	69,4	0,0	3,57	
20.10.13	24,00	*	100,07	74,82	25,24	71,0	43,1	27,9	7,3	3,6	26,00	0,00	0,00	-	70,6	0,0	3,89	
21.10.13	24,00	*	98,24	74,33	23,90	68,9	42,1	26,8	7,3	3,6	24,65	0,00	0,00	-	68,3	0,0	3,65	
22.10.13	24,00	*	96,39	73,65	22,73	69,4	42,0	27,4	7,3	3,6	23,48	0,00	0,00	-	69,1	0,0	3,61	
23.10.13	24,00	*	95,93	73,69	22,25	68,0	41,4	26,5	7,3	3,6	22,95	0,00	0,00	-	68,1	0,0	3,47	
Среднее	24,00		84,63	62,64	22,00	66,2	41,4	24,8	7,3	3,6	22,49	-	-	-	65,9	-	3,03	
Итого	744,00		2623,7	1941,7	682,0						697,2	0,0	0,0	0,0			94,08	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V5, м.куб	Q, Гкал	Ти, ч
23.09.13 01:00	58809,288	40725,949	19049,074	0,000	-	2553,896	-
28.10.13 09:00	61870,920	43009,199	19846,177	0,000	-	2662,710	-

Период расчета по среднему: с по
 Период расчета по договору: с по
 Период превышения t2:
 Период аварийных ситуаций: 0,00 час 0,00 Гкал

Представитель ГУП «ТЭК СПб»

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 31.10.13

ЗАО «МастерДом Эксплуатация»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ